

#9005#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2022 по 23.09.2022

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Озерная 8-12, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 3419
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00074778
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2022	0	0	0	0	0	0	24	0	0	26,9	26,6	0,36	0,7	0,7	-
25.08.2022	0	0	0	0	0	0	24	0	0	26,7	26,4	0,35	0,7	0,7	-
26.08.2022	0	0,02	0,16	0,02	0,16	-0,14	24	0	0	26,6	24,9	1,68	0,7	0,7	-
27.08.2022	0	0	0,01	0	0,01	-0,01	24	0	0	26,4	25,9	0,49	0,7	0,7	-
28.08.2022	0	0	0,01	0	0,01	-0,01	24	0	0	26,3	25,7	0,55	0,7	0,7	-
29.08.2022	0,167	69,66	70,86	68,98	70,24	-1,26	24	0	0	43,8	41,3	2,5	0,7	0,7	-
30.08.2022	0,392	28,01	28,21	27,41	27,82	-0,41	24	0	0	68,4	54,1	14,3	0,7	0,7	-
31.08.2022	0,382	18,72	18,78	18,33	18,55	-0,22	24	0	0	69,1	48,3	20,82	0,7	0,7	-
01.09.2022	0,358	21,93	22,08	21,48	21,81	-0,33	24	0	0	67,4	50,8	16,65	0,7	0,7	-
02.09.2022	0,357	19,58	19,7	19,19	19,44	-0,25	24	0	0	68	49,4	18,59	0,7	0,7	-
03.09.2022	0,398	24,22	24,38	23,72	24,1	-0,38	24	0	0	67,8	51,1	16,73	0,7	0,7	-
04.09.2022	0,42	23,98	24,12	23,49	23,85	-0,36	24	0	0	68	50,1	17,93	0,7	0,7	-
05.09.2022	0,422	23,28	23,41	22,81	23,16	-0,35	24	0	0	67,8	49,2	18,54	0,7	0,7	-
06.09.2022	0,473	24,35	24,48	23,86	24,22	-0,36	24	0	0	68	48,1	19,95	0,7	0,7	-
07.09.2022	0,391	23,97	24,22	23,47	23,94	-0,47	24	0	0	67,7	51,1	16,61	0,7	0,7	-
08.09.2022	0,448	27,19	27,43	26,64	27,1	-0,46	24	0	0	67,8	51	16,77	0,7	0,7	-
09.09.2022	0,456	27,04	27,16	26,5	26,84	-0,34	24	0	0	67,5	50,2	17,33	0,7	0,7	-
10.09.2022	0,469	25,78	25,89	25,24	25,61	-0,37	24	0	0	67,9	49,3	18,61	0,7	0,7	-
11.09.2022	0,493	27,68	27,8	27,09	27,48	-0,39	24	0	0	68	49,7	18,28	0,7	0,7	-
12.09.2022	0,486	22,97	23,04	22,47	22,77	-0,3	24	0	0	68,4	46,8	21,62	0,7	0,7	-
13.09.2022	0,441	24,31	24,44	23,83	24,16	-0,33	24	0	0	67,9	49,5	18,43	0,7	0,7	-
14.09.2022	0,507	26,49	26,58	25,93	26,27	-0,34	24	0	0	68,1	48,5	19,57	0,7	0,7	-
15.09.2022	0,415	22,95	23,04	22,48	22,78	-0,3	24	0	0	68,1	49,7	18,41	0,7	0,7	-
16.09.2022	0,473	25,63	25,73	25,1	25,45	-0,35	24	0	0	67,9	49	18,92	0,7	0,7	-
17.09.2022	0,496	25,96	25,98	25,4	25,7	-0,3	24	0	0	67,9	48,4	19,56	0,7	0,7	-
18.09.2022	0,534	28,71	28,78	28,09	28,45	-0,36	24	0	0	68,4	49,4	19,02	0,7	0,7	-
19.09.2022	0,489	26,75	26,83	26,18	26,55	-0,37	24	0	0	68,1	49,5	18,65	0,7	0,7	-
20.09.2022	0,472	27,69	27,81	27,11	27,47	-0,36	24	0	0	68	50,6	17,4	0,7	0,7	-
21.09.2022	0,482	28,55	28,65	27,95	28,31	-0,36	24	0	0	68,2	51	17,23	0,7	0,7	-
22.09.2022	0,492	29,99	30,13	29,35	29,74	-0,39	24	0	0	68,2	51,3	16,83	0,7	0,7	-
23.09.2022	0,517	30,81	30,91	30,19	30,53	-0,34	24	0	0	68,2	51,1	17,15	0,7	0,7	-
Итого:	11,43	706,22	710,62	692,31	702,52	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,43														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2022	1475,865	78499,19	77846,83	76512,38	76694,58
23.09.2022	1487,295	79205,41	78557,45	77204,69	77397,1

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 27.09.2022 9:39:21