

#30579#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Озерная 8-12, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00074778	Показания прибора, Гкал 23.09.2023	Предыдущие показания, Гкал 23.08.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2247,723	2233,787	13.936
Количество тепловой энергии, система 2	1636,074	1635,967	0.107

Подпись исполнителя



15.09.23

#29895#

Отчёт за период с 23.08.2023 по 23.09.2023.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 3419
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00074778
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 29.09.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2023	-	0,579	104,48	105,35	102,21	103,4	-1,19	24	0	0	69,6	64	5,7	0,7	0,7
25.08.2023	-	0,553	104,59	105,48	102,28	103,51	-1,23	24	0	0	69,9	64,5	5,4	0,7	0,7
26.08.2023	-	0,643	103,75	104,57	101,51	102,63	-1,12	24	0	0	69,8	63,5	6,31	0,7	0,7
27.08.2023	-	0,577	104,09	104,98	101,87	103,04	-1,17	24	0	0	69,6	63,9	5,67	0,7	0,7
28.08.2023	-	0,605	103,72	104,56	101,48	102,65	-1,17	24	0	0	69,8	63,9	5,94	0,7	0,7
29.08.2023	-	0,622	104,27	105,1	102,03	103,17	-1,14	24	0	0	69,5	63,4	6,11	0,7	0,7
30.08.2023	-	0,623	105,12	106,06	102,82	104,09	-1,27	24	0	0	69,7	63,6	6,07	0,7	0,7
31.08.2023	-	0,633	103,87	104,66	101,66	102,75	-1,09	24	0	0	69,1	62,9	6,23	0,7	0,7
01.09.2023	-	0,591	106,86	107,68	104,48	105,7	-1,22	24	0	0	69,7	64,1	5,67	0,7	0,7
02.09.2023	-	0,636	105,77	106,56	103,49	104,6	-1,11	24	0	0	69,7	63,6	6,13	0,7	0,7
03.09.2023	-	0,657	104,37	138	102,12	135,5	-33,38	24	0	0	69,4	62,7	6,71	0,7	0,7
04.09.2023	-	0,644	104	215,45	101,76	211,43	-109,67	24	0	0	69,7	63,9	5,83	0,7	0,7
05.09.2023	-	0,609	102,48	136,5	100,27	133,97	-33,7	24	0	0	69,4	63,7	5,65	0,7	0,7
06.09.2023	-	0,626	103,07	103,84	100,84	101,97	-1,13	24	0	0	69,4	63,1	6,21	0,7	0,7
07.09.2023	-	0,597	106,79	107,58	104,47	105,57	-1,1	24	0	0	70,1	64,4	5,71	0,7	0,7
08.09.2023	-	0,607	108,85	113,3	106,41	111,13	-4,72	24	0	0	70,1	64,4	5,71	0,7	0,7
09.09.2023	-	0,633	108,07	114,29	105,73	112,2	-6,47	24	0	0	69,5	63,6	5,89	0,7	0,7
10.09.2023	-	0,624	106,28	118,7	104,02	116,55	-12,53	24	0	0	69	62,9	6,09	0,7	0,7
11.09.2023	-	0,658	108,08	112,75	105,71	110,67	-4,96	24	0	0	69,8	63,6	6,21	0,7	0,7
12.09.2023	-	0,658	108,6	109,54	106,22	107,49	-1,27	24	0	0	70,1	63,9	6,19	0,7	0,7
13.09.2023	-	0,646	107,73	108,59	105,39	106,63	-1,24	24	0	0	69,5	63,4	6,12	0,7	0,7
14.09.2023	-	0,633	112,56	116,8	110,09	114,65	-4,56	24	0	0	69,6	63,8	5,77	0,7	0,7
15.09.2023	-	0,282	67,05	99,4	52,34	97,58	-45,24	21	3	1	69,1	63,7	5,38	0,7	0,7
16.09.2023	-	0	108,39	196,89	0	0	0	0	24	1	0	63,7	0	0,7	0,7
17.09.2023	-	0	106,75	333,41	0	0	0	0	24	1	0	63,5	0	0,7	0,7
18.09.2023	-	0	106,85	268,01	0	0	0	0	24	1	0	63,1	0	0,7	0,7
19.09.2023	-	0	108,73	228,34	0	0	0	0	24	1	0	63,2	0	0,7	0,7
20.09.2023	-	0	108,96	211,85	0	0	0	0	24	1	0	63,4	0	0,7	0,7
21.09.2023	-	0	113,4	192,59	0	0	0	0	24	1	0	63,1	0	0,7	0,7
22.09.2023	-	0	124,8	181,64	0	0	0	0	24	1	0	64,2	0	0,7	0,7
23.09.2023	-	0	126,44	134,12	0	0	0	0	24	1	0	64,6	0	0,7	0,7
Итого:	-	13,936	3298,77	4396,59	2329,2	2600,88	-271,68	549	195	-	51,65	63,65	4,41	0,7	0,7

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

549 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.08.2023	2233,787	121409,18	122403,15	118359,08	120600,82
23.09.2023	2247,723	124707,95	126799,74	120688,28	123201,7

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения