

#148583#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Озерная 8-12, Калининград
5346
3419
ВКТ-7
00074778
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,438	161,93	162,96	158,51	159,78	-1,27	24	0	0	68,4	65,6	2,78	0,7	0,7	-
25.08.2025	0,436	172,49	173,52	169	170,29	-1,29	24	0	0	66,6	64	2,59	0,7	0,7	-
26.08.2025	0,317	191,72	193,7	188,71	190,87	-2,16	24	0	0	56,9	55,1	1,76	0,7	0,7	-
27.08.2025	0,461	217,31	219,43	212,69	215,06	-2,37	24	0	0	68,7	66,5	2,19	0,7	0,7	-
28.08.2025	0,435	231,43	233,77	226,19	228,72	-2,53	24	0	0	71,3	69,4	1,92	0,7	0,7	-
29.08.2025	0,443	239,93	242,63	234,44	237,34	-2,9	24	0	0	71,7	69,8	1,89	0,7	0,7	-
30.08.2025	0,479	235,78	238,21	230,44	233,08	-2,64	24	0	0	71,4	69,3	2,08	0,7	0,7	-
31.08.2025	0,478	227,92	230,48	222,71	225,49	-2,78	24	0	0	71,6	69,4	2,15	0,7	0,7	-
01.09.2025	0,429	228,41	230,63	223,19	225,58	-2,39	24	0	0	71,8	69,9	1,92	0,7	0,7	-
02.09.2025	0,467	229,91	232,17	224,66	227,14	-2,48	24	0	0	71,6	69,5	2,09	0,7	0,7	-
03.09.2025	0,443	231,4	232,91	226,16	227,88	-1,72	24	0	0	71,1	69,2	1,96	0,7	0,7	-
04.09.2025	0,402	233,87	235,07	228,54	229,97	-1,43	24	0	0	71,5	69,7	1,77	0,7	0,7	-
05.09.2025	0,432	238,19	238,18	232,84	233,04	-0,2	24	0	0	71	69,2	1,85	0,7	0,7	-
06.09.2025	0,369	237,73	238,29	232,37	233,14	-0,77	24	0	0	71,1	69,5	1,59	0,7	0,7	-
07.09.2025	0,407	233,56	233,8	228,3	228,81	-0,51	24	0	0	70,9	69,1	1,78	0,7	0,7	-
08.09.2025	0,44	235,16	235,16	229,88	230,14	-0,26	24	0	0	71	69,1	1,92	0,7	0,7	-
09.09.2025	0,444	238,77	239,02	233,37	233,88	-0,51	24	0	0	71	69,1	1,9	0,7	0,7	-
10.09.2025	0,42	231,98	232,23	226,73	227,26	-0,53	24	0	0	71,1	69,3	1,85	0,7	0,7	-
11.09.2025	0,404	215,64	215,8	210,83	211,22	-0,39	24	0	0	70,9	69	1,93	0,7	0,7	-
12.09.2025	0,395	233,22	233,39	227,98	228,36	-0,38	24	0	0	71,1	69,3	1,73	0,7	0,7	-
13.09.2025	0,404	232,69	232,58	227,45	227,58	-0,13	24	0	0	71,1	69,4	1,77	0,7	0,7	-
14.09.2025	0,447	231,17	231,71	225,96	226,76	-0,8	24	0	0	71,1	69,1	1,97	0,7	0,7	-
15.09.2025	0,434	228,98	229,65	223,77	224,66	-0,89	24	0	0	71,5	69,6	1,94	0,7	0,7	-
16.09.2025	0,446	230,28	230,46	224,96	225,39	-0,43	24	0	0	72,1	70,1	1,98	0,7	0,7	-
17.09.2025	0,45	228,83	229,26	223,51	224,2	-0,69	24	0	0	72,2	70,2	2,01	0,7	0,7	-
18.09.2025	0,465	229,37	229,99	224,03	224,93	-0,9	24	0	0	72,4	70,3	2,07	0,7	0,7	-
19.09.2025	0,432	229,41	229,62	224,13	224,57	-0,44	24	0	0	72	70	1,92	0,7	0,7	-
20.09.2025	0,425	230	230,7	224,67	225,64	-0,97	24	0	0	72	70,2	1,9	0,7	0,7	-
21.09.2025	0,433	230,43	231,04	225,09	225,92	-0,83	24	0	0	72,2	70,3	1,91	0,7	0,7	-
22.09.2025	0,459	227,3	230,37	222	225,29	-3,29	24	0	0	72,2	70,1	2,07	0,7	0,7	-
23.09.2025	0,464	226,51	229,75	221,28	224,73	-3,45	24	0	0	72	69,9	2,1	0,7	0,7	-
Итого:	13,398	6991,32	7026,48	6834,39	6876,72	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,398														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2025	673,788	95602,05	91685,52	93307	89864,2
23.09.2025	687,186	102593,37	98712	100141,39	96740,92

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.09.2025 8:42:58