

#9022#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 30.09.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Озерная 8-12, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 3419
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00074778
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	0,516	27,4	27,2	26,82	26,88	-0,06	24	0	0	68,4	49,2	19,2	0,7	0,7	-
25.09.2021	0,546	25,27	25,06	24,71	24,8	-0,09	24	0	0	68,7	46,7	21,98	0,7	0,7	-
26.09.2021	0,56	27,94	27,78	27,35	27,49	-0,14	24	0	0	68,1	47,6	20,48	0,7	0,7	-
27.09.2021	0,568	29,5	29,31	28,87	28,97	-0,1	24	0	0	68,4	48,8	19,63	0,7	0,7	-
28.09.2021	0,537	33,64	33,57	32,94	33,16	-0,22	24	0	0	67,7	51,4	16,31	0,7	0,7	-
29.09.2021	0,536	29,99	29,89	29,39	29,55	-0,16	24	0	0	67,8	49,6	18,21	0,7	0,7	-
30.09.2021	0,529	29,53	29,43	28,88	29,11	-0,23	24	0	0	67,9	49,6	18,27	0,7	0,7	-
Итого:	3,792	203,27	202,24	198,96	199,96	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,792														

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2021	663,98	38039,46	37629,6	37070,31	37044,77
30.09.2021	667,772	38242,73	37831,84	37269,27	37244,73

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
08.10.2021 12:22:37