

#101625#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 31.10.2024 по 23.11.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Озерная 8-12, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00074778	Показания прибора, Гкал 23.11.2024	Предыдущие показания, Гкал 31.10.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	55,948	0	55.948
Количество тепловой энергии, система 2	5,378	0	5.378

Подпись исполнителя



#101623#

Отчёт за период с 31.10.2024 по 23.11.2024.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 3419
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00074778
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 26.11.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
01.11.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,7	0,7
02.11.2024	-	0	183,46	184,92	0	0	0	1	23	1	70,3	55,3	15,01	0,7	0,7
03.11.2024	-	0	416,16	418,41	0	0	0	0	24	1	70,6	0	70,61	0,7	0,7
04.11.2024	-	0	413,05	415,84	0	0	0	0	24	1	69,4	0	69,43	0,7	0,7
05.11.2024	-	0	419,86	422,25	0	0	0	0	24	1	70,2	0	70,18	0,7	0,7
06.11.2024	-	0	421,72	423,86	0	0	0	0	24	1	70,6	0	70,61	0,7	0,7
07.11.2024	-	0	416,72	418,72	0	0	0	0	24	1	70,5	0	70,51	0,7	0,7
08.11.2024	-	1,494	204,33	204,99	199,61	201,15	-1,54	12	0	0	71,8	64,3	7,48	0,7	0,7
09.11.2024	-	3,286	424,32	425,17	414,64	417,34	-2,7	24	0	0	71,6	63,7	7,92	0,7	0,7
10.11.2024	-	3,66	431,08	431,24	420,99	423,25	-2,26	24	0	0	72,6	63,9	8,68	0,7	0,7
11.11.2024	-	3,922	432,7	432,58	421,67	423,85	-2,18	24	0	0	76,2	66,9	9,3	0,7	0,7
12.11.2024	-	3,898	431,48	431,41	420,4	422,64	-2,24	24	0	0	76,4	67,2	9,26	0,7	0,7
13.11.2024	-	4,006	409,44	409,46	398,83	401,23	-2,4	24	0	0	76,8	66,7	10,04	0,7	0,7
14.11.2024	-	3,507	420,62	421,57	410,62	413,57	-2,95	24	0	0	73,2	64,7	8,55	0,7	0,7
15.11.2024	-	3,105	410,63	412,13	401,2	404,49	-3,29	24	0	0	71,8	64	7,74	0,7	0,7
16.11.2024	-	3,045	406,69	408,35	397,4	400,77	-3,37	24	0	0	71,7	64	7,67	0,7	0,7
17.11.2024	-	3,37	414,04	415,39	404,54	407,78	-3,24	24	0	0	71,7	63,4	8,33	0,7	0,7
18.11.2024	-	3,574	417,48	418,82	407,93	411,26	-3,33	24	0	0	71,7	62,9	8,76	0,7	0,7
19.11.2024	-	3,74	422,89	423,96	412,86	416,09	-3,23	24	0	0	73	64	9,06	0,7	0,7
20.11.2024	-	3,529	421,64	423,17	411,77	415,3	-3,53	24	0	0	72,5	64	8,57	0,7	0,7
21.11.2024	-	3,848	387,95	388,54	378,47	381,3	-2,83	24	0	0	74,1	63,9	10,17	0,7	0,7
22.11.2024	-	4,054	379	378,6	369,12	371,15	-2,03	24	0	0	77	66	10,98	0,7	0,7
23.11.2024	-	3,91	428,43	428,08	417,53	419,49	-1,96	24	0	0	76	66,7	9,35	0,7	0,7
Итого:	-	55,948	8713,69	8737,46	6287,58	6330,66	-43,08	373	167	-	69,55	47,46	22,1	0,7	0,7

Общее время работы системы 552 час.

Период нормальной работы системы 373 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
31.10.2024	0	0	0	0	0
23.11.2024	55,948	8713,69	8737,46	6287,58	6330,66

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения