

#74607#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/24г.-23/03/24г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Островского,12

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет.воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Tхв= 0.00°C

Заводской номер 00207536

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

T3=0

КС=0хА929

ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qo | Qг | ВНР | ВОС | НС |
|------------|-------|-------|-------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|----|
| | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч | |
| 23.02.2024 | 71,06 | 50,54 | 20,52 | 152,99 | 149,53 | 153,06 | 151,2 | -1,67 | 6 | 4 | 2,988 | -0,062 | 24 | 0 | |
| 24.02.2024 | 71,25 | 50,54 | 20,71 | 153,41 | 149,96 | 153,39 | 151,56 | -1,6 | 6 | 4 | 3,032 | -0,058 | 24 | 0 | |
| 25.02.2024 | 70,96 | 51,05 | 19,91 | 153,6 | 150,14 | 153,66 | 151,79 | -1,65 | 6 | 4 | 2,908 | -0,063 | 24 | 0 | |
| 26.02.2024 | 71,2 | 51,32 | 19,88 | 154,51 | 150,96 | 154,54 | 152,64 | -1,68 | 6 | 4 | 2,92 | -0,065 | 24 | 0 | |
| 27.02.2024 | 71,05 | 51,05 | 20 | 152,57 | 149,14 | 152,58 | 150,7 | -1,56 | 6 | 4 | 2,905 | -0,057 | 24 | 0 | |
| 28.02.2024 | 71,23 | 50,73 | 20,5 | 151,05 | 147,64 | 150,95 | 149,14 | -1,5 | 6 | 4 | 2,954 | -0,052 | 24 | 0 | |
| 29.02.2024 | 71,17 | 51,15 | 20,02 | 156,08 | 152,53 | 156,08 | 154,15 | -1,62 | 6 | 4 | 2,975 | -0,058 | 24 | 0 | |
| 01.03.2024 | 71,05 | 50,53 | 20,52 | 155,27 | 151,74 | 155,2 | 153,32 | -1,58 | 6 | 4 | 3,038 | -0,058 | 24 | 0 | |
| 02.03.2024 | 71,06 | 50,63 | 20,43 | 153,67 | 150,2 | 153,58 | 151,71 | -1,51 | 6 | 4 | 2,995 | -0,052 | 24 | 0 | |
| 03.03.2024 | 70,96 | 50,52 | 20,44 | 147,67 | 144,36 | 147,58 | 145,8 | -1,44 | 6 | 4 | 2,881 | -0,049 | 24 | 0 | |
| 04.03.2024 | 70,86 | 49,9 | 20,96 | 146,97 | 143,68 | 146,86 | 145,12 | -1,44 | 6 | 4 | 2,945 | -0,046 | 24 | 0 | |
| 05.03.2024 | 71,85 | 50,55 | 21,3 | 146,85 | 143,46 | 146,7 | 144,92 | -1,46 | 6 | 4 | 2,987 | -0,049 | 24 | 0 | |
| 06.03.2024 | 74,28 | 52,3 | 21,98 | 148,72 | 145,08 | 148,44 | 146,54 | -1,46 | 6 | 4 | 3,117 | -0,055 | 24 | 0 | |
| 07.03.2024 | 74,36 | 52,18 | 22,18 | 148,74 | 145,09 | 148,48 | 146,57 | -1,48 | 6 | 4 | 3,147 | -0,052 | 24 | 0 | |
| 08.03.2024 | 75,79 | 52,67 | 23,12 | 148,86 | 145,08 | 148,49 | 146,56 | -1,48 | 6 | 4 | 3,281 | -0,056 | 24 | 0 | |
| 09.03.2024 | 74,64 | 51,88 | 22,76 | 147,51 | 143,87 | 147,22 | 145,36 | -1,49 | 6 | 4 | 3,198 | -0,053 | 24 | 0 | |
| 10.03.2024 | 72,55 | 51 | 21,55 | 147,09 | 143,63 | 146,93 | 145,16 | -1,53 | 6 | 4 | 3,018 | -0,054 | 24 | 0 | |
| 11.03.2024 | 71,59 | 50,25 | 21,34 | 146,28 | 142,96 | 146,15 | 144,38 | -1,42 | 6 | 4 | 2,98 | -0,047 | 24 | 0 | |
| 12.03.2024 | 71,1 | 50,08 | 21,02 | 149,68 | 146,31 | 149,6 | 147,83 | -1,52 | 6 | 4 | 3,003 | -0,05 | 24 | 0 | |
| 13.03.2024 | 70,94 | 50,61 | 20,33 | 154,21 | 150,75 | 154,19 | 152,33 | -1,58 | 6 | 4 | 2,988 | -0,059 | 24 | 0 | |
| 14.03.2024 | 70,76 | 51,06 | 19,7 | 156,99 | 153,48 | 156,99 | 155,06 | -1,58 | 6 | 4 | 2,946 | -0,061 | 24 | 0 | |
| 15.03.2024 | 71,08 | 51,37 | 19,71 | 156,69 | 153,13 | 156,66 | 154,71 | -1,58 | 6 | 4 | 2,939 | -0,061 | 24 | 0 | |
| 16.03.2024 | 72,38 | 50,9 | 21,48 | 148,12 | 144,67 | 147,92 | 146,14 | -1,47 | 6 | 4 | 3,038 | -0,052 | 24 | 0 | |
| 17.03.2024 | 74,07 | 51,95 | 22,12 | 148,85 | 145,23 | 148,62 | 146,72 | -1,49 | 6 | 4 | 3,138 | -0,056 | 24 | 0 | |
| 18.03.2024 | 73,37 | 51,37 | 22 | 148,12 | 144,54 | 147,88 | 146,06 | -1,52 | 6 | 4 | 3,104 | -0,056 | 24 | 0 | |
| 19.03.2024 | 72,4 | 51,22 | 21,18 | 150,84 | 147,31 | 150,67 | 148,79 | -1,48 | 6 | 4 | 3,048 | -0,054 | 24 | 0 | |
| 20.03.2024 | 71,35 | 50,94 | 20,41 | 154,21 | 150,7 | 154,12 | 152,26 | -1,56 | 6 | 4 | 3 | -0,059 | 24 | 0 | |
| 21.03.2024 | 71,27 | 51,14 | 20,13 | 155,3 | 151,75 | 155,42 | 153,5 | -1,75 | 6 | 4 | 2,969 | -0,068 | 24 | 0 | |
| 22.03.2024 | 71,27 | 51,21 | 20,06 | 155,62 | 152,08 | 155,71 | 153,78 | -1,7 | 6 | 4 | 2,966 | -0,063 | 24 | 0 | |
| 23.03.2024 | 70,92 | 50,58 | 20,34 | 153,56 | 150,13 | 153,59 | 151,74 | -1,61 | 6 | 4 | 2,976 | -0,06 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 4544 | 4439,13 | 4541,2 | 4485,54 | -46,41 | | | 90,384 | -1,685 | 720 | 0 | |
| Средние: | 71,92 | 51,04 | 20,88 | | | | | | 6 | 4 | | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | Qo | Qг | ВНР | ВОС |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|-------|-----|
| | м3 | т | м3 | т | т | Гкал | Гкал | ч | ч |
| 22/02/2424:00 | 146961,8 | 143545,06 | 148537,99 | 146328,17 | -2783,11 | 2120,929 | -129,184 | 28157 | 250 |
| 23/03/2424:00 | 151505,83 | 147984,19 | 153079,25 | 150813,71 | -2829,52 | 2211,313 | -130,869 | 28877 | 250 |
| Итого: | 4544,03 | 4439,13 | 4541,26 | 4485,54 | -46,41 | 90,384 | -1,685 | 720 | 0 |

Период нормальной работы 720ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 29ч00с

Представитель абонента

