

#120563#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/02/25г.-23/03/25г.

Абонент: _ УКЛР

Адрес: _ Островского,12

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Тхв = 0.00°C

Заводской номер 00207536

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0х3D8A

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.02.2025	73	52,36	20,64	151,27	147,69	152,11	150,16	-2,47	6	4	2,921	-0,105	24	0	
25.02.2025	71,57	51,17	20,4	148,9	145,52	149,7	147,83	-2,31	6	4	2,855	-0,092	24	0	
26.02.2025	71,24	51,57	19,67	152,54	149,07	153,61	151,7	-2,63	6	4	2,803	-0,112	24	0	
27.02.2025	71,08	51,47	19,61	152,83	149,4	153,96	152,03	-2,63	6	4	2,799	-0,113	24	0	
28.02.2025	70,96	51,04	19,92	149,96	146,56	151,12	149,26	-2,7	6	4	2,788	-0,114	24	0	
01.03.2025	72,66	52,01	20,65	149,72	146,21	150,67	148,75	-2,54	6	4	2,891	-0,111	24	0	
02.03.2025	71,9	51,32	20,58	151,92	148,41	152,84	150,93	-2,52	6	4	2,927	-0,103	24	0	
03.03.2025	71,34	51,39	19,95	153,5	150,03	154,55	152,61	-2,58	6	4	2,865	-0,112	24	0	
04.03.2025	71,04	51,6	19,44	154,4	150,94	155,6	153,62	-2,68	6	4	2,802	-0,114	24	0	
05.03.2025	71,06	52,18	18,88	157,09	153,53	158,2	156,19	-2,66	6	4	2,767	-0,115	24	0	
06.03.2025	70,96	52,2	18,76	158,9	155,33	159,89	157,84	-2,51	6	4	2,786	-0,105	24	0	
07.03.2025	70,93	52,22	18,71	158,44	154,88	159,43	157,37	-2,49	6	4	2,773	-0,11	24	0	
08.03.2025	71	52,48	18,52	158,25	154,67	159,24	157,2	-2,53	6	4	2,734	-0,107	24	0	
09.03.2025	71,1	52,23	18,87	158,28	154,68	159,24	157,2	-2,52	6	4	2,793	-0,108	24	0	
10.03.2025	70,9	53,05	17,85	161,42	157,76	162,53	160,39	-2,63	6	4	2,682	-0,115	24	0	
11.03.2025	70,68	51,9	18,78	154,97	151,51	155,95	153,99	-2,48	6	4	2,721	-0,104	24	0	
12.03.2025	70,97	51,71	19,26	153,91	150,45	154,82	152,85	-2,4	6	4	2,776	-0,101	24	0	
13.03.2025	71,95	51,73	20,22	148,65	145,21	149,62	147,73	-2,52	6	4	2,811	-0,108	24	0	
14.03.2025	73,6	52,54	21,06	154,79	151,08	155,82	153,79	-2,71	6	4	3,045	-0,114	24	0	
15.03.2025	74,87	53,1	21,77	153,79	149,97	154,86	152,81	-2,84	6	4	3,117	-0,127	24	0	
16.03.2025	74,72	52,93	21,79	155,08	151,25	156,28	154,23	-2,98	6	4	3,145	-0,132	24	0	
17.03.2025	75,48	53,16	22,32	152,71	148,85	153,87	151,83	-2,98	6	4	3,167	-0,136	24	0	
18.03.2025	73,26	52,81	20,45	155,06	151,34	156,41	154,39	-3,05	6	4	2,936	-0,137	24	0	
19.03.2025	71,55	51,9	19,65	156,05	152,48	157,55	155,55	-3,07	6	4	2,839	-0,136	24	0	
20.03.2025	71,31	51,64	19,67	157,02	153,44	158,51	156,53	-3,09	6	4	2,862	-0,132	24	0	
21.03.2025	71,19	52,29	18,9	161,33	157,66	162,98	160,91	-3,25	6	4	2,813	-0,15	24	0	
22.03.2025	71,09	52,21	18,88	160,42	156,78	162,08	160	-3,22	6	4	2,798	-0,141	24	0	
23.03.2025	70,93	52,12	18,81	150,44	147,04	152	150,07	-3,03	6	4	2,611	-0,136	24	0	*
Итого:				4331,6	4231,74	4363,4	4307,76	-76,02			79,827	-3,29	672	0	
Средние:	71,86	52,08	19,78						6	4					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/02/2524:00	25351,89	24759,72	25590,32	25229,07	-469,35	409,194	-22,133	3994	0
23/03/2524:00	29683,53	28991,46	29953,76	29536,83	-545,37	489,021	-25,423	4666	0
Итого:	4331,64	4231,74	4363,44	4307,76	-76,02	79,827	-3,29	672	0

Период нормальной работы 672ч

Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 4739ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

