

#78773#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/24г.-23/04/24г.

Абонент: _ УКЛР

Адрес: _ Островского,12

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.№ 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет.воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Tхв= 0.00°C

Заводской номер 00207536

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0хА929

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23.03.2024	70,92	50,58	20,34	153,56	150,13	153,59	151,74	-1,61	6	4	2,976	-0,06	24	0	
24.03.2024	71,16	50,89	20,27	154,09	150,61	154,11	152,24	-1,63	6	4	2,973	-0,062	24	0	
25.03.2024	71,37	51,53	19,84	157,25	153,65	157,28	155,29	-1,64	6	4	2,971	-0,063	24	0	
26.03.2024	71,04	51,97	19,07	160,8	157,16	160,94	158,88	-1,72	6	4	2,913	-0,067	24	0	
27.03.2024	69,62	51,49	18,13	160,75	157,25	161,08	159,06	-1,81	6	4	2,76	-0,071	24	0	
28.03.2024	70,11	51,46	18,65	160,04	156,54	160,47	158,46	-1,92	6	4	2,822	-0,075	24	0	
29.03.2024	70,93	52,64	18,29	164,72	161,04	165,13	162,96	-1,92	6	4	2,849	-0,077	24	0	
30.03.2024	70,98	52,8	18,18	164,7	161	165,03	162,85	-1,85	6	4	2,833	-0,073	24	0	
31.03.2024	70,61	52,94	17,67	163,94	160,34	164,58	162,41	-2,07	6	4	2,728	-0,087	24	0	
01.04.2024	70,41	52,32	18,09	158,53	155,02	158,81	156,77	-1,75	6	4	2,717	-0,066	24	0	
02.04.2024	72,14	51,45	20,69	148,06	144,6	147,97	146,13	-1,53	6	4	2,92	-0,057	24	0	
03.04.2024	72,48	51,64	20,84	150,87	147,36	150,79	148,88	-1,52	6	4	2,994	-0,054	24	0	
04.04.2024	70,8	52,02	18,78	162,77	159,1	163,43	161,35	-2,25	6	4	2,876	-0,091	24	0	
05.04.2024	70,74	51,9	18,84	165,14	161,43	165,83	163,73	-2,3	6	4	2,928	-0,095	24	0	
06.04.2024	70,85	52,42	18,43	166,52	162,8	167,26	165,09	-2,29	6	4	2,887	-0,096	24	0	
07.04.2024	70,86	53,32	17,54	168,57	164,79	169,4	167,14	-2,35	6	4	2,769	-0,101	24	0	
08.04.2024	70,94	53,55	17,39	163,67	159,96	164,49	162,29	-2,33	6	4	2,662	-0,102	24	0	
09.04.2024	70,59	55,12	15,47	110,93	108,44	111,54	109,93	-1,49	6	4	1,6	-0,06	24	0	
10.04.2024	69,78	63,9	5,88	117,65	115,07	119,28	117,07	-2	6	4	0,549	-0,107	24	0	
11.04.2024	69,77	64,21	5,56	129,24	126,4	131,13	128,67	-2,27	6	4	0,561	-0,12	24	0	
12.04.2024	69,42	63,54	5,88	127,1	124,36	128,88	126,48	-2,12	6	4	0,599	-0,112	24	0	
13.04.2024	69,48	62,89	6,59	121,23	118,61	122,87	120,64	-2,03	6	4	0,659	-0,105	24	0	
14.04.2024	69,49	63,13	6,36	120,44	117,82	122,08	119,86	-2,04	6	4	0,624	-0,106	24	0	
15.04.2024	69,51	62,93	6,58	123,12	120,42	124,82	122,57	-2,15	6	4	0,663	-0,114	24	0	
16.04.2024	69,27	62,98	6,29	123,26	120,6	125,08	122,8	-2,2	6	4	0,629	-0,115	24	0	
17.04.2024	69,56	54,99	14,57	119,24	116,63	120,35	118,61	-1,98	6	4	1,595	-0,092	24	0	
18.04.2024	70,69	46,67	24,02	123,13	120,37	123,21	121,93	-1,56	6	4	2,819	-0,047	24	0	
19.04.2024	70,69	47,05	23,64	121,37	118,66	121,32	120,06	-1,4	6	4	2,741	-0,042	24	0	
20.04.2024	70,67	46,27	24,4	120,56	117,89	120,51	119,26	-1,37	6	4	2,814	-0,042	24	0	
21.04.2024	71,08	46,49	24,59	117,48	114,83	117,46	116,25	-1,42	6	4	2,763	-0,041	24	0	
22.04.2024	72,16	47,57	24,59	116,19	113,51	116,11	114,86	-1,35	6	4	2,729	-0,038	24	0	
23.04.2024	70,95	46,48	24,47	113,14	110,6	113,29	112,12	-1,52	6	4	2,638	-0,048	24	0	
Итого:				4528	4426,99	4548,1	4486,38	-59,39			72,561	-2,486	768	0	
Средние:	70,59	53,72	16,87						6	4					

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/03/2424:00	151352,27	147834,06	152925,66	150661,97	-2827,91	2208,337	-130,809	28853	250
23/04/2424:00	155880,33	152261,05	157473,78	155148,35	-2887,3	2280,898	-133,295	29621	250
Итого:	4528,06	4426,99	4548,12	4486,38	-59,39	72,561	-2,486	768	0

Период нормальной работы 968ч
Период отсутствия учета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 299,3ч

Представитель абонента Предоставитель теплоснабж. организации

