

#125609#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/25г.-23/04/25г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Островского,12

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00207536

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0x3D8A

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mr т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.03.2025	70,93	52,12	18,81	150,44	147,04	152	150,07	-3,03	6	4	2,611	-0,136	24	0	*
24.03.2025	71,22	51,88	19,34	159,31	155,67	160,91	158,88	-3,21	6	4	2,847	-0,141	24	0	
25.03.2025	71,22	52,11	19,11	159,36	155,76	161,01	158,98	-3,22	6	4	2,811	-0,146	24	0	
26.03.2025	71,07	52,2	18,87	161,36	157,73	163,07	160,99	-3,26	6	4	2,812	-0,146	24	0	
27.03.2025	70,71	51,08	19,63	145,11	141,87	146,28	144,49	-2,62	6	4	2,655	-0,112	24	0	*
28.03.2025	67,29	49,59	17,7	92,56	90,65	93,23	92,13	-1,48	6	4	1,539	-0,053	24	0	*
29.03.2025	70,79	52,12	18,67	164,86	161,16	165,5	163,4	-2,24	6	4	2,897	-0,094	24	0	
30.03.2025	70,69	51,53	19,16	161,33	157,73	161,69	159,68	-1,95	6	4	2,922	-0,075	24	0	
31.03.2025	68,12	49,48	18,64	90,05	88,14	90,58	89,54	-1,4	6	4	1,583	-0,051	24	0	*
01.04.2025	70,97	51,31	19,66	151,45	148	152,48	150,61	-2,61	6	4	2,782	-0,11	24	0	
02.04.2025	71,23	50,64	20,59	149,54	146,12	149,95	148,13	-2,01	6	4	2,91	-0,076	24	0	
03.04.2025	71,32	51,49	19,83	152,05	148,56	152,69	150,79	-2,23	6	4	2,836	-0,092	24	0	
04.04.2025	71,62	51,32	20,3	149,77	146,34	150,42	148,54	-2,2	6	4	2,859	-0,088	24	0	
05.04.2025	72,29	50,45	21,84	142,37	139,03	142,92	141,19	-2,16	6	4	2,93	-0,085	24	0	
06.04.2025	74,5	50,98	23,52	140,38	136,92	140,75	139	-2,08	6	4	3,115	-0,085	24	0	
07.04.2025	73,26	51,12	22,14	142,48	139,1	143,05	141,27	-2,17	6	4	2,971	-0,087	24	0	
08.04.2025	71,86	50,05	21,81	141,67	138,39	142,32	140,67	-2,28	6	4	2,905	-0,09	24	0	
09.04.2025	71,73	50,11	21,62	141,85	138,61	142,55	140,87	-2,26	6	4	2,887	-0,088	24	0	
10.04.2025	72,11	49,86	22,25	139,36	136,13	139,97	138,34	-2,21	6	4	2,922	-0,088	24	0	
11.04.2025	71,61	50,47	21,14	144,77	141,47	145,51	143,73	-2,26	6	4	2,881	-0,09	24	0	
12.04.2025	71,65	50,59	21,06	146,97	143,61	147,76	145,98	-2,37	6	4	2,907	-0,097	24	0	
13.04.2025	71,5	51,44	20,06	151,27	147,82	152,26	150,38	-2,56	6	4	2,837	-0,108	24	0	
14.04.2025	71,28	51,32	19,96	139	135,85	139,9	138,15	-2,3	6	4	2,599	-0,093	24	0	
15.04.2025	70,43	49,6	20,83	129,6	126,72	130,38	128,85	-2,13	6	4	2,536	-0,083	24	0	
16.04.2025	70,83	56,64	14,19	139,44	136,29	140,97	138,84	-2,55	6	4	1,794	-0,123	24	0	
17.04.2025	70,58	65,17	5,41	126,97	124,17	129,24	126,71	-2,54	6	4	0,511	-0,142	24	0	
18.04.2025	70,39	65,12	5,27	117,5	114,87	119,63	117,32	-2,45	6	4	0,451	-0,137	24	0	
19.04.2025	70,34	65,35	4,99	125,5	122,75	127,72	125,23	-2,48	6	4	0,454	-0,136	24	0	
20.04.2025	69,8	64,69	5,11	122,51	119,82	124,6	122,22	-2,4	6	4	0,463	-0,13	24	0	
21.04.2025	68,38	63,4	4,98	119,45	116,93	121,6	119,35	-2,42	6	4	0,432	-0,128	24	0	
22.04.2025	70,7	65,44	5,26	128,34	125,48	130,79	128,24	-2,76	6	4	0,485	-0,156	24	0	
23.04.2025	70,83	65,6	5,23	126,08	123,22	128,46	125,94	-2,72	6	4	0,475	-0,154	24	0	
Итого:				4452,7	4351,95	4490,1	4428,51	-76,56			70,619	-3,42	768	0	
Средние:	70,97	54,19	16,78						6	4					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mr т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/03/2524:00	29533,09	28844,42	29801,76	29386,76	-542,34	486,41	-25,287	4642	0
23/04/2524:00	33985,79	33196,37	34291,95	33815,27	-618,9	557,029	-28,707	5410	0
Итого:	4452,7	4351,95	4490,19	4428,51	-76,56	70,619	-3,42	768	0

Период нормальной работы 768ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 552ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

