

#8996#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Островского 12, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 6474
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00207536
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	2,479	-0,091	145,94	146,93	142,97	145,29	-2,32	24	0	0	67	48,8	18,11	0,6	0,4	4
25.04.2021	2,377	-0,09	138,86	139,97	136,11	138,44	-2,33	24	0	0	66,6	48,3	18,26	0,6	0,4	3,7
26.04.2021	2,385	-0,098	142,45	143,63	139,51	142	-2,49	24	0	0	67,2	49,2	17,96	0,6	0,4	2,9
27.04.2021	2,39	-0,091	145,79	146,86	142,84	145,17	-2,33	24	0	0	66,7	49,2	17,52	0,6	0,4	4,1
28.04.2021	2,471	-0,095	148,58	149,67	145,55	147,96	-2,41	24	0	0	67,1	49,3	17,75	0,6	0,4	6,7
29.04.2021	1,19	-0,018	70,23	70,56	68,87	69,79	-0,92	24	0	0	65,4	47,6	17,88	0,6	0,4	9,3
30.04.2021	0,487	-0,018	55,11	55,62	54,03	54,82	-0,79	24	0	0	65	55,2	9,81	0,6	0,4	7
01.05.2021	0,467	-0,024	54,75	55,31	53,69	54,54	-0,85	24	0	0	64,7	55,1	9,54	0,6	0,4	7,3
02.05.2021	0,51	-0,02	54,57	55,1	53,56	54,34	-0,78	24	0	0	64,9	54,6	10,27	0,6	0,4	6,2
03.05.2021	0,491	-0,022	51,69	52,27	50,74	51,59	-0,85	24	0	0	63,1	52,6	10,49	0,6	0,4	5,8
04.05.2021	0,491	-0,021	54,43	55,01	53,43	54,23	-0,8	24	0	0	65,2	55,2	9,93	0,6	0,4	9,6
05.05.2021	0,541	-0,019	52,8	53,37	51,84	52,62	-0,78	24	0	0	64,9	53,7	11,21	0,6	0,4	10,4
06.05.2021	0,494	-0,024	58,81	59,39	57,66	58,51	-0,85	24	0	0	65,4	56	9,37	0,6	0,4	6,9
07.05.2021	0,535	-0,027	62,47	63,09	61,27	62,19	-0,92	24	0	0	65,3	55,8	9,51	0,6	0,4	6,9
08.05.2021	0,422	-0,034	63,8	64,6	62,6	63,59	-0,99	24	0	0	65,6	58	7,6	0,6	0,4	6,3
09.05.2021	0,514	-0,032	63,83	64,62	62,63	63,65	-1,02	24	0	0	65,4	56,3	9,07	0,6	0,4	11,1
10.05.2021	0,485	-0,04	66,81	67,7	65,52	66,65	-1,13	24	0	0	65,7	57,4	8,34	0,6	0,4	17,8
11.05.2021	0,501	-0,045	68,12	69,01	66,74	67,93	-1,19	24	0	0	66	57,5	8,5	0,6	0,4	19,7
12.05.2021	0,471	-0,027	60,89	61,52	59,69	60,6	-0,91	24	0	0	65,9	57,2	8,71	0,6	0,4	19,2
13.05.2021	0,478	-0,025	62,53	63,13	61,33	62,17	-0,84	24	0	0	65,5	56,9	8,55	0,6	0,4	9,9
14.05.2021	0,469	-0,035	65,72	66,51	64,46	65,49	-1,03	24	0	0	65,9	57,8	8,13	0,6	0,4	10,6
15.05.2021	0,475	-0,041	63,88	64,8	62,67	63,81	-1,14	24	0	0	65,4	56,8	8,6	0,6	0,4	10
16.05.2021	0,398	-0,052	65,84	66,91	64,56	65,85	-1,29	24	0	0	65,9	58,6	7,32	0,6	0,4	12,5
17.05.2021	0,469	-0,045	65,74	66,68	64,48	65,67	-1,19	24	0	0	65,8	57,5	8,33	0,6	0,4	14,5
18.05.2021	0,411	-0,038	64,05	64,87	62,8	63,86	-1,06	24	0	0	65,5	58,1	7,47	0,6	0,4	11,4
19.05.2021	0,463	-0,036	65,11	65,94	63,85	64,92	-1,07	24	0	0	65,9	57,7	8,19	0,6	0,4	10,4
20.05.2021	0,465	-0,038	64,48	65,32	63,22	64,33	-1,11	24	0	0	65,9	57,6	8,33	0,6	0,4	-
21.05.2021	0,49	-0,038	64,49	65,4	63,29	64,39	-1,1	24	0	0	65,7	57,1	8,65	0,6	0,4	14
22.05.2021	0,495	-0,05	64,92	65,88	63,63	64,88	-1,25	24	0	0	66,3	57,4	8,86	0,6	0,4	-
23.05.2021	0,416	-0,046	63,76	64,74	62,56	63,74	-1,18	24	0	0	65,6	57,9	7,69	0,6	0,4	-
Итого:	24,73	0	2270,45	2294,41	2226,1	2263,02	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,73															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	442,838	20742,67	20822,5	20219,9	20551,32
23.05.2021	467,568	23013,12	23116,91	22446	22814,34

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 26.05.2021 7:30:56