

#130211#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/04/25г.-23/05/25г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Островского,12

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Тхв = 0.00°C

Заводской номер 00207536

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0х3D8A

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.04.2025	70,83	65,6	5,23	126,08	123,22	128,46	125,94	-2,72	6	4	0,475	-0,154	24	0	
24.04.2025	70,65	64,84	5,81	121,04	118,35	123,25	120,87	-2,52	6	4	0,527	-0,136	24	0	
25.04.2025	70,54	64,72	5,82	119,54	116,86	121,75	119,43	-2,57	6	4	0,519	-0,142	24	0	
26.04.2025	70,79	65,01	5,78	119,96	117,27	122,2	119,85	-2,58	6	4	0,512	-0,144	24	0	
27.04.2025	70,61	64,81	5,8	120,04	117,36	122,25	119,88	-2,52	6	4	0,523	-0,14	24	0	
28.04.2025	70,82	65	5,82	125,72	122,89	128	125,53	-2,64	6	4	0,549	-0,148	24	0	
29.04.2025	70,89	65,51	5,38	128,63	125,76	130,99	128,41	-2,65	6	4	0,507	-0,148	24	0	
30.04.2025	71,09	65,29	5,8	127,96	125,1	130,26	127,72	-2,62	6	4	0,559	-0,144	24	0	
01.05.2025	70,94	65,29	5,65	127,35	124,5	129,64	127,11	-2,61	6	4	0,538	-0,145	24	0	
02.05.2025	70,63	65,08	5,55	128,78	125,88	131,11	128,57	-2,69	6	4	0,527	-0,15	24	0	
03.05.2025	69,42	64,26	5,16	114,37	111,9	116,46	114,26	-2,36	6	4	0,433	-0,127	24	0	*
04.05.2025	71,15	65,47	5,68	125,39	122,54	127,36	124,86	-2,32	6	4	0,548	-0,129	24	0	
05.05.2025	70,61	64,94	5,67	123,73	120,97	125,68	123,26	-2,29	6	4	0,542	-0,121	24	0	
06.05.2025	67,46	61,53	5,93	116,94	114,53	118,8	116,72	-2,19	6	4	0,547	-0,111	24	0	
07.05.2025	71,3	65,03	6,27	121,67	118,92	123,63	121,25	-2,33	6	4	0,598	-0,128	24	0	
08.05.2025	71,69	65,55	6,14	117,75	115,04	119,67	117,33	-2,29	6	4	0,56	-0,127	24	0	
09.05.2025	71,67	65,81	5,86	118,54	115,84	120,58	118,19	-2,35	6	4	0,53	-0,132	24	0	
10.05.2025	71,74	65,76	5,98	118,93	116,21	120,97	118,59	-2,38	6	4	0,542	-0,132	24	0	
11.05.2025	71,26	64,54	6,72	117,83	115,17	119,72	117,43	-2,26	6	4	0,634	-0,125	24	0	
12.05.2025	71,71	66,07	5,64	125,59	122,7	127,7	125,17	-2,47	6	4	0,533	-0,141	24	0	
13.05.2025	71,52	65,91	5,61	131,6	128,6	133,83	131,2	-2,6	6	4	0,556	-0,148	24	0	
14.05.2025	71,14	65,76	5,38	132,95	129,95	135,23	132,57	-2,62	6	4	0,53	-0,146	24	0	
15.05.2025	70,38	64,82	5,56	129,37	126,51	131,54	129,01	-2,5	6	4	0,546	-0,135	24	0	
16.05.2025	70,4	65,15	5,25	129,66	126,79	131,91	129,34	-2,55	6	4	0,503	-0,139	24	0	
17.05.2025	70,92	65,47	5,45	131,61	128,64	133,82	131,19	-2,55	6	4	0,54	-0,141	24	0	
18.05.2025	70,99	65,46	5,53	131,65	128,69	133,92	131,32	-2,63	6	4	0,546	-0,145	24	0	
19.05.2025	70,51	65,42	5,09	132,19	129,25	134,55	131,95	-2,7	6	4	0,487	-0,151	24	0	
20.05.2025	71,02	66,06	4,96	123,36	120,6	125,6	123,12	-2,52	6	4	0,437	-0,139	24	0	
21.05.2025	70,81	66,02	4,79	133,44	130,44	135,74	133,06	-2,62	6	4	0,458	-0,146	24	0	
22.05.2025	70,83	65,9	4,93	131,6	128,65	133,9	131,27	-2,62	6	4	0,466	-0,148	24	0	
23.05.2025	70,6	65,69	4,91	130,93	128	133,25	130,63	-2,63	6	4	0,463	-0,147	24	0	
Итого:				3884,2	3797,13	3951,7	3875,03	-77,9			16,235	-4,309	744	0	
Средние:	70,8	65,21	5,58						6	4					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/04/2524:00	33859,71	33073,15	34163,49	33689,33	-616,18	556,554	-28,553	5386	0
23/05/2524:00	37743,91	36870,28	38115,26	37564,36	-694,08	572,789	-32,862	6130	0
Итого:	3884,2	3797,13	3951,77	3875,03	-77,9	16,235	-4,309	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 6224ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

