

#27975#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/23г.-23/08/23г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Островского,12

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00207536

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

Т3=0

КС=0хА929

ПО 2.7

| Дата | t1 °C | t2 °C | dt °C | V1 м3 | M1 т | V2 м3 | M2 т | Mг т | P1 кг/см2 | P2 кг/см2 | Qo Гкал | Qr Гкал | ВНР ч | ВОС ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|---------|--------------|--------------|------------|------------|----------|----------|----|
| 23.07.2023 | 69,78 | 65,81 | 3,97 | 130,01 | 127,17 | 133,31 | 130,67 | -3,5 | 6 | 4 | 0,28 | -0,209 | 24 | 0 | |
| 24.07.2023 | 69,7 | 65,97 | 3,73 | 134,5 | 131,6 | 138,03 | 135,31 | -3,71 | 6 | 4 | 0,253 | -0,219 | 24 | 0 | |
| 25.07.2023 | 69,86 | 66,02 | 3,84 | 135,65 | 132,69 | 139,15 | 136,38 | -3,69 | 6 | 4 | 0,271 | -0,22 | 24 | 0 | |
| 26.07.2023 | 69,65 | 65,6 | 4,05 | 134,38 | 131,47 | 137,62 | 134,91 | -3,44 | 6 | 4 | 0,312 | -0,199 | 24 | 0 | |
| 27.07.2023 | 69,7 | 66,03 | 3,67 | 134,96 | 132,02 | 138,39 | 135,66 | -3,64 | 6 | 4 | 0,251 | -0,217 | 24 | 0 | |
| 28.07.2023 | 69,83 | 66,15 | 3,68 | 134,87 | 131,93 | 138,39 | 135,65 | -3,72 | 6 | 4 | 0,247 | -0,222 | 24 | 0 | |
| 29.07.2023 | 69,79 | 65,93 | 3,86 | 134,59 | 131,66 | 138,26 | 135,54 | -3,88 | 6 | 4 | 0,257 | -0,232 | 24 | 0 | |
| 30.07.2023 | 69,76 | 66,32 | 3,44 | 148,21 | 144,99 | 152,4 | 149,34 | -4,35 | 6 | 4 | 0,217 | -0,266 | 24 | 0 | |
| 31.07.2023 | 69,86 | 65,95 | 3,91 | 135,38 | 132,43 | 139,25 | 136,48 | -4,05 | 6 | 4 | 0,256 | -0,242 | 24 | 0 | |
| 01.08.2023 | 59,17 | 59,12 | 0,05 | 6,55 | 6,44 | 6,72 | 6,62 | -0,18 | 6 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 02.08.2023 | 26,49 | 34,67 | -8,18 | 3,08 | 3,08 | 2,62 | 2,62 | 0,46 | 6 | 4 | 0,003 | 0,013 | 24 | 0 | * |
| 03.08.2023 | 23,67 | 28,7 | -5,03 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 6 | 4 | 0,003 | 0,005 | 24 | 0 | * |
| 04.08.2023 | 22,11 | 22,12 | -0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 05.08.2023 | 21,76 | 21,75 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 06.08.2023 | 21,55 | 21,63 | -0,08 | 0 | 0 | 0,03 | 0,03 | -0,03 | 6 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 07.08.2023 | 20,47 | 20,76 | -0,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 08.08.2023 | 20,01 | 20,21 | -0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 09.08.2023 | 19,66 | 20 | -0,34 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | -0,01 | 6 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 10.08.2023 | 19,35 | 19,53 | -0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 11.08.2023 | 19,46 | 19,68 | -0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 12.08.2023 | 19,85 | 20,16 | -0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 13.08.2023 | 21,04 | 21,93 | -0,89 | 0,16 | 0,16 | 2,09 | 2,09 | -1,93 | 6 | 4 | -0,031 | -0,031 | 24 | 0 | * |
| 14.08.2023 | 59,39 | 55,71 | 3,68 | 39,79 | 39,13 | 41,75 | 41,12 | -1,99 | 6 | 4 | 0,049 | 0,033 | 24 | 0 | * |
| 15.08.2023 | 66 | 63,14 | 2,86 | 101,75 | 99,77 | 98,2 | 96,4 | 3,37 | 6 | 4 | 0,504 | 0,212 | 24 | 0 | |
| 16.08.2023 | 66,78 | 50,27 | 16,51 | 102,58 | 100,46 | 100,21 | 99 | 1,46 | 6 | 4 | 1,735 | 0,079 | 24 | 0 | |
| 17.08.2023 | 67,22 | 48,7 | 18,52 | 98,28 | 96,31 | 100,87 | 99,74 | -3,43 | 6 | 4 | 1,618 | -0,144 | 24 | 0 | * |
| 18.08.2023 | 67,13 | 52,68 | 14,45 | 98,43 | 96,45 | 101,74 | 100,41 | -3,96 | 6 | 4 | 1,188 | -0,183 | 24 | 0 | * |
| 19.08.2023 | 66,92 | 54,45 | 12,47 | 99,06 | 97,09 | 101,85 | 100,43 | -3,34 | 6 | 4 | 1,029 | -0,157 | 24 | 0 | * |
| 20.08.2023 | 67,2 | 57,23 | 9,97 | 100,1 | 98,06 | 103,54 | 101,95 | -3,89 | 6 | 4 | 0,759 | -0,2 | 24 | 0 | * |
| 21.08.2023 | 67,58 | 58,87 | 8,71 | 67,7 | 66,3 | 69,73 | 68,61 | -2,31 | 6 | 4 | 0,443 | -0,122 | 16 | 8 | * |
| 22.08.2023 | 67,35 | 61,06 | 6,29 | 71,9 | 70,42 | 74,07 | 72,82 | -2,4 | 6 | 4 | 0,3 | -0,129 | 17 | 7 | * |
| 23.08.2023 | 67,29 | 62,33 | 4,96 | 99,08 | 97,02 | 101,78 | 99,94 | -2,92 | 6 | 4 | 0,304 | -0,156 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 2111,8 | 2067,45 | 2160,6 | 2122,33 | -54,88 | | | 10,248 | -2,806 | 753 | 15 | |
| Средние: | 50,16 | 46,51 | 3,65 | | | | | | 6 | 4 | | | | | |

| Дата | V1 м3 | M1 т | V2 м3 | M2 т | Mг т | Qo Гкал | Qr Гкал | ВНР ч | ВОС ч |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|------------|----------|----------|
| 22/07/2324:00 | 121227,52 | 118419,99 | 122146,36 | 120311,71 | -1891,72 | 1720,465 | -85,708 | 23067 | 180 |
| 23/08/2324:00 | 123339,33 | 120487,44 | 124306,97 | 122434,04 | -1946,6 | 1730,713 | -88,514 | 23820 | 195 |
| Итого: | 2111,81 | 2067,45 | 2160,61 | 2122,33 | -54,88 | 10,248 | -2,806 | 753 | 15 |

Период нормальной работы 753ч

Период отсутствия учета тепл. энергии 13ч

Время работы прибора после сброса 2411ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

