

#30443#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/23г.-23/09/23г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Островского,12

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

М сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00207536

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0xA929

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.08.2023	67,29	62,33	4,96	99,08	97,02	101,78	99,94	-2,92	6	4	0,304	-0,156	24	0	
24.08.2023	67,69	62,62	5,07	94,67	92,75	97,25	95,5	-2,75	6	4	0,301	-0,149	24	0	
25.08.2023	67,56	62,64	4,92	93,83	91,91	96,47	94,7	-2,79	6	4	0,279	-0,149	24	0	
26.08.2023	67,29	62,43	4,86	94,19	92,27	96,74	95	-2,73	6	4	0,283	-0,144	24	0	
27.08.2023	66,32	61,24	5,08	93,03	91,18	95,65	94	-2,82	6	4	0,294	-0,146	24	0	
28.08.2023	66,73	61,72	5,01	93,52	91,63	96,09	94,4	-2,77	6	4	0,293	-0,146	24	0	
29.08.2023	67,33	62,55	4,78	94,13	92,21	96,83	95,11	-2,9	6	4	0,263	-0,158	24	0	
30.08.2023	66,67	61,52	5,15	92,94	91,04	95,54	93,88	-2,84	6	4	0,297	-0,149	24	0	
31.08.2023	67,41	62,22	5,19	95,9	93,95	98,74	97,02	-3,07	6	4	0,302	-0,166	24	0	
01.09.2023	67,34	62,15	5,19	94,96	93,03	97,75	96,03	-3	6	4	0,3	-0,161	24	0	
02.09.2023	67,06	61,56	5,5	93,46	91,54	96,28	94,6	-3,06	6	4	0,317	-0,163	24	0	
03.09.2023	67,46	61,88	5,58	92,9	90,96	95,59	93,9	-2,94	6	4	0,328	-0,153	24	0	
04.09.2023	67,08	61,41	5,67	91,26	89,4	94,01	92,38	-2,98	6	4	0,328	-0,158	24	0	
05.09.2023	67,02	61,83	5,19	93,42	91,53	96,2	94,5	-2,97	6	4	0,296	-0,162	24	0	
06.09.2023	67,94	62,76	5,18	95,8	93,78	98,78	96,98	-3,2	6	4	0,289	-0,18	24	0	
07.09.2023	67,84	62,89	4,95	98,19	96,18	101,32	99,51	-3,33	6	4	0,271	-0,186	24	0	
08.09.2023	67,21	62,25	4,96	97,57	95,58	100,67	98,89	-3,31	6	4	0,27	-0,182	24	0	
09.09.2023	66,85	61,87	4,98	95,68	93,74	98,78	97,05	-3,31	6	4	0,264	-0,182	24	0	*
10.09.2023	67,61	62,33	5,28	97,48	95,51	100,55	98,75	-3,24	6	4	0,304	-0,18	24	0	
11.09.2023	67,86	62,94	4,92	98,04	96,02	101,22	99,35	-3,33	6	4	0,268	-0,189	24	0	
12.09.2023	67,33	62,34	4,99	96,73	94,74	100,01	98,25	-3,51	6	4	0,259	-0,192	24	0	*
13.09.2023	67,5	62,85	4,65	99,61	97,55	103,36	101,48	-3,93	6	4	0,211	-0,223	24	0	*
14.09.2023	67,55	62,55	5	98,51	96,49	102,22	100,4	-3,91	6	4	0,24	-0,22	24	0	*
15.09.2023	67,86	62,75	5,11	96,16	94,17	99,77	97,97	-3,8	6	4	0,245	-0,214	24	0	*
16.09.2023	67,42	61,94	5,48	94,56	92,61	98,1	96,39	-3,78	6	4	0,279	-0,211	24	0	*
17.09.2023	67,58	62,43	5,15	94,88	92,88	98,48	96,74	-3,86	6	4	0,241	-0,218	24	0	*
18.09.2023	67,75	62,76	4,99	96,54	94,56	100,21	98,41	-3,85	6	4	0,234	-0,217	24	0	*
19.09.2023	67,96	62,69	5,27	96,31	94,33	99,9	98,08	-3,75	6	4	0,265	-0,209	24	0	*
20.09.2023	67,37	62,1	5,27	94,77	92,83	98,18	96,46	-3,63	6	4	0,268	-0,199	24	0	*
21.09.2023	67,8	62,47	5,33	95,4	93,45	98,91	97,18	-3,73	6	4	0,272	-0,208	24	0	*
22.09.2023	68,05	62,81	5,24	96,77	94,78	100,35	98,55	-3,77	6	4	0,264	-0,212	24	0	*
23.09.2023	67,34	62,04	5,3	95,37	93,38	98,95	97,21	-3,83	6	4	0,26	-0,214	24	0	*
Итого:				3055,6	2993	3154,6	3098,61	-105,61			8,889	-5,796	768	0	
Средние:	67,4	62,27	5,13						6	4					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/08/2324:00	123240,25	120390,42	124205,19	122334,1	-1943,68	1730,409	-88,358	23796	195
23/09/2324:00	126295,91	123383,42	127359,87	125432,71	-2049,29	1739,298	-94,154	24564	195
Итого:	3055,66	2993	3154,68	3098,61	-105,61	8,889	-5,796	768	0

Период нормальной работы 768ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 24815ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

