

#94528#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 31.08.2024 по 22.09.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Островского 12, Калининград
5346

Заводской номер счётчика	Показания прибора, Гкал	Предыдущие показания, Гкал	Разность показаний, Гкал
00207536	22.09.2024	31.08.2024	
Количество тепловой энергии, система 1	2351,242	2344,436	6.806 <i>+ расход</i>

по 23.09.24

6.983 Гк

Подпись исполнителя _____



#94527#

Отчёт за период с 31.08.2024 по 22.09.2024.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 6474
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00207536
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 24.09.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
01.09.2024	-	0,452	-0,093	132,42	133,93	129,52	131,29	-1,77	24	0	0	69,9	65,6	4,35	0,6	0,4
02.09.2024	-	0,408	-0,133	132,95	135,06	130,07	132,45	-2,38	24	0	0	69,7	65,4	4,31	0,6	0,4
03.09.2024	-	0,372	-0,171	134,62	137,38	131,69	134,68	-2,99	24	0	0	70	65,7	4,28	0,6	0,4
04.09.2024	-	0,262	-0,248	133,38	137,36	130,5	134,67	-4,17	24	0	0	69,6	65,5	4,06	0,6	0,4
05.09.2024	-	0,355	-0,174	136,93	139,71	133,94	136,93	-2,99	24	0	0	69,9	65,8	4,07	0,6	0,4
06.09.2024	-	0,348	-0,167	137,11	139,77	134,12	137,01	-2,89	24	0	0	69,8	65,8	3,98	0,6	0,4
07.09.2024	-	0,238	-0,272	137,26	141,57	134,27	138,75	-4,48	24	0	0	70	66,1	3,9	0,6	0,4
08.09.2024	-	0,246	-0,293	135,24	139,84	132,29	137,13	-4,84	24	0	0	69,7	65,4	4,21	0,6	0,4
09.09.2024	-	0,261	-0,257	137,19	141,26	134,17	138,46	-4,29	24	0	0	70	66	4,01	0,6	0,4
10.09.2024	-	0,14	-0,104	56,91	58,52	55,64	57,37	-1,73	10	0	0	70,4	65,8	4,54	0,6	0,4
11.09.2024	-	0,293	-0,228	138,16	141,76	135,19	139,02	-3,83	24	0	0	69,1	65,1	3,99	0,6	0,4
12.09.2024	-	0,259	-0,297	140,18	144,81	137,1	141,98	-4,88	24	0	1	69,9	65,7	4,19	0,6	0,4
13.09.2024	-	0,232	-0,324	139,95	145,01	136,86	142,15	-5,29	24	0	1	70,1	65,9	4,19	0,6	0,4
14.09.2024	-	0,243	-0,288	139,44	143,98	136,37	141,13	-4,76	24	0	0	69,9	65,8	4,03	0,6	0,4
15.09.2024	-	0,319	-0,263	140,58	144,64	137,47	141,8	-4,33	24	0	0	70	65,7	4,33	0,6	0,4
16.09.2024	-	0,261	-0,284	139,73	144,18	136,65	141,35	-4,7	24	0	0	69,7	65,6	4,12	0,6	0,4
17.09.2024	-	0,261	-0,28	140,04	144,45	136,98	141,6	-4,62	24	0	0	69,8	65,7	4,07	0,6	0,4
18.09.2024	-	0,262	-0,274	139,69	144,05	136,66	141,24	-4,58	24	0	0	69,7	65,6	4,08	0,6	0,4
19.09.2024	-	0,29	-0,269	140,52	144,72	137,43	141,86	-4,43	24	0	0	70	65,8	4,19	0,6	0,4
20.09.2024	-	0,282	-0,252	135,61	139,64	132,65	136,87	-4,22	24	0	0	69,8	65,6	4,19	0,6	0,4
21.09.2024	-	0,322	-0,225	128,69	132,28	125,9	129,7	-3,8	24	0	0	69,6	65,2	4,48	0,6	0,4
22.09.2024	-	0,356	-0,203	126,73	129,94	123,96	127,44	-3,48	24	0	0	69,6	65	4,64	0,6	0,4
Итого:	-	6,462	-5,099	2923,33	3003,86	2859,43	2944,88	-85,45	514	0	-	69,83	65,63	4,19	0,6	0,4

Общее время работы системы 528 час.

Период нормальной работы системы 514 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
31.08.2024	2344,436	169770,24	171579,62	165845,79	168988,4
22.09.2024	2351,242	172823,12	174716,22	168831,88	172063,42

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения