

#8993#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 30.09.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Островского 12, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6474
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207536
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.09.2021 | 0,474 | -0,035 | 67,23 | 67,97 | 65,84 | 66,84 | -1 | 24 | 0 | 0 | 67,8 | 59,8 | 8,07 | 0,6 | 0,4 | - |
| 25.09.2021 | 0,475 | -0,033 | 65,08 | 65,79 | 63,78 | 64,76 | -0,98 | 24 | 0 | 0 | 67,1 | 58,8 | 8,31 | 0,6 | 0,4 | - |
| 26.09.2021 | 0,441 | -0,053 | 71,39 | 72,35 | 69,88 | 71,16 | -1,28 | 24 | 0 | 0 | 68 | 60,6 | 7,39 | 0,6 | 0,4 | - |
| 27.09.2021 | 0,456 | -0,057 | 70,64 | 71,73 | 69,2 | 70,58 | -1,38 | 24 | 0 | 0 | 66,5 | 58,8 | 7,7 | 0,6 | 0,4 | - |
| 28.09.2021 | 0,445 | -0,059 | 70,13 | 71,24 | 68,69 | 70,1 | -1,41 | 24 | 0 | 0 | 66,8 | 59,1 | 7,64 | 0,6 | 0,4 | - |
| 29.09.2021 | 0,436 | -0,069 | 77,85 | 79,15 | 76,25 | 77,81 | -1,56 | 24 | 0 | 0 | 67 | 60 | 6,95 | 0,6 | 0,4 | - |
| 30.09.2021 | 1,054 | -0,061 | 103,44 | 104,31 | 101,31 | 102,78 | -1,47 | 24 | 0 | 0 | 67,2 | 56 | 11,17 | 0,6 | 0,4 | - |
| Итого: | 3,781 | 0 | 525,76 | 532,54 | 514,95 | 524,03 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 3,781 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.09.2021 | 509,181 | 30492,04 | 30686,34 | 29774,37 | 30258 |
| 30.09.2021 | 512,962 | 31017,8 | 31218,88 | 30289,32 | 30782,03 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

| |
|---------------------------|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ |
| МП «Калининградтеплосеть» |
| ОТЧЕТ ПРИНЯТ |
| 14.10.2021 8:35:34 |