

#8992#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.12.2021 по 23.01.2022

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Островского 12, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6474
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207536
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.12.2021 | 3,252 | -0,114 | 142,5 | 143,02 | 138,45 | 140,9 | -2,45 | 24 | 0 | 0 | 80,7 | 56,2 | 24,44 | 0,6 | 0,4 | - |
| 25.12.2021 | 3,335 | -0,119 | 145,33 | 145,92 | 141,25 | 143,82 | -2,57 | 24 | 0 | 0 | 80,2 | 55,7 | 24,58 | 0,6 | 0,4 | - |
| 26.12.2021 | 3,382 | -0,113 | 139,59 | 139,93 | 135,41 | 137,79 | -2,38 | 24 | 0 | 0 | 83,2 | 57,2 | 25,95 | 0,6 | 0,4 | - |
| 27.12.2021 | 3,449 | -0,111 | 136,97 | 137,21 | 132,77 | 135,11 | -2,34 | 24 | 0 | 0 | 84,2 | 57,3 | 26,95 | 0,6 | 0,4 | - |
| 28.12.2021 | 3,411 | -0,116 | 140,76 | 141,19 | 136,62 | 139,11 | -2,49 | 24 | 0 | 0 | 82 | 56 | 25,94 | 0,6 | 0,4 | - |
| 29.12.2021 | 3,229 | -0,117 | 143,75 | 144,49 | 139,9 | 142,5 | -2,6 | 24 | 0 | 0 | 78,2 | 54,1 | 24,04 | 0,6 | 0,4 | - |
| 30.12.2021 | 3,084 | -0,119 | 146,73 | 147,75 | 143,13 | 145,88 | -2,75 | 24 | 0 | 0 | 74,3 | 51,8 | 22,5 | 0,6 | 0,4 | - |
| 31.12.2021 | 2,854 | -0,126 | 145,61 | 146,77 | 142,04 | 144,86 | -2,82 | 24 | 0 | 0 | 74 | 52,9 | 21,11 | 0,6 | 0,4 | - |
| 01.01.2022 | 2,873 | -0,119 | 146,13 | 147,22 | 142,56 | 145,27 | -2,71 | 24 | 0 | 0 | 74,3 | 53,2 | 21,15 | 0,6 | 0,4 | - |
| 02.01.2022 | 2,784 | -0,131 | 147,95 | 149,26 | 144,35 | 147,26 | -2,91 | 24 | 0 | 0 | 73,6 | 53,3 | 20,33 | 0,6 | 0,4 | - |
| 03.01.2022 | 2,773 | -0,131 | 147,24 | 148,52 | 143,64 | 146,56 | -2,92 | 24 | 0 | 0 | 73,7 | 53,3 | 20,36 | 0,6 | 0,4 | - |
| 04.01.2022 | 2,808 | -0,114 | 143,1 | 144,19 | 139,7 | 142,33 | -2,63 | 24 | 0 | 0 | 73,6 | 52,5 | 21,09 | 0,6 | 0,4 | - |
| 05.01.2022 | 2,943 | -0,111 | 140,65 | 141,61 | 137,16 | 139,74 | -2,58 | 24 | 0 | 0 | 75,1 | 52,7 | 22,44 | 0,6 | 0,4 | - |
| 06.01.2022 | 3,03 | -0,115 | 140,19 | 141 | 136,49 | 139,06 | -2,57 | 24 | 0 | 0 | 77,2 | 54 | 23,17 | 0,6 | 0,4 | - |
| 07.01.2022 | 3,072 | -0,123 | 142,82 | 143,66 | 138,98 | 141,66 | -2,68 | 24 | 0 | 0 | 77,7 | 54,6 | 23,11 | 0,6 | 0,4 | - |
| 08.01.2022 | 3,19 | -0,115 | 142,53 | 143,19 | 138,67 | 141,2 | -2,53 | 24 | 0 | 0 | 78,6 | 54,6 | 23,96 | 0,6 | 0,4 | - |
| 09.01.2022 | 3,303 | -0,121 | 142,63 | 143,21 | 138,54 | 141,13 | -2,59 | 24 | 0 | 0 | 81,1 | 56,2 | 24,85 | 0,6 | 0,4 | - |
| 10.01.2022 | 3,202 | -0,122 | 144,02 | 144,72 | 140 | 142,59 | -2,59 | 24 | 0 | 0 | 80 | 56,2 | 23,85 | 0,6 | 0,4 | - |
| 11.01.2022 | 3,207 | -0,12 | 142,92 | 143,61 | 138,96 | 141,53 | -2,57 | 24 | 0 | 0 | 79,5 | 55,5 | 24,05 | 0,6 | 0,4 | - |
| 12.01.2022 | 2,992 | -0,123 | 146,68 | 147,7 | 142,99 | 145,75 | -2,76 | 24 | 0 | 0 | 75,3 | 53,4 | 21,91 | 0,6 | 0,4 | - |
| 13.01.2022 | 2,816 | -0,115 | 145,86 | 147 | 142,49 | 145,16 | -2,67 | 24 | 0 | 0 | 72,1 | 51,4 | 20,71 | 0,6 | 0,4 | - |
| 14.01.2022 | 2,846 | -0,103 | 140,81 | 141,77 | 137,5 | 140,05 | -2,55 | 24 | 0 | 0 | 72,3 | 50,7 | 21,61 | 0,6 | 0,4 | - |
| 15.01.2022 | 3,044 | -0,106 | 141,13 | 141,87 | 137,54 | 140,02 | -2,48 | 24 | 0 | 0 | 75,6 | 52,6 | 23,03 | 0,6 | 0,4 | - |
| 16.01.2022 | 2,927 | -0,108 | 143,23 | 144,1 | 139,73 | 142,23 | -2,5 | 24 | 0 | 0 | 74,5 | 52,7 | 21,86 | 0,6 | 0,4 | - |
| 17.01.2022 | 2,9 | -0,104 | 139,21 | 140,07 | 135,83 | 138,32 | -2,49 | 24 | 0 | 0 | 74,1 | 51,8 | 22,29 | 0,6 | 0,4 | - |
| 18.01.2022 | 2,844 | -0,112 | 140,65 | 141,65 | 137,27 | 139,82 | -2,55 | 24 | 0 | 0 | 74,1 | 52,5 | 21,65 | 0,6 | 0,4 | - |
| 19.01.2022 | 2,925 | -0,112 | 138,5 | 139,37 | 135,04 | 137,57 | -2,53 | 24 | 0 | 0 | 75,4 | 52,8 | 22,62 | 0,6 | 0,4 | - |
| 20.01.2022 | 3,021 | -0,105 | 140,1 | 140,74 | 136,49 | 138,9 | -2,41 | 24 | 0 | 0 | 76,1 | 53 | 23,03 | 0,6 | 0,4 | - |
| 21.01.2022 | 3,007 | -0,101 | 139,92 | 140,55 | 136,33 | 138,71 | -2,38 | 24 | 0 | 0 | 75,9 | 53 | 22,96 | 0,6 | 0,4 | - |
| 22.01.2022 | 3,092 | -0,097 | 139,89 | 140,41 | 136,29 | 138,58 | -2,29 | 24 | 0 | 0 | 76,1 | 52,5 | 23,54 | 0,6 | 0,4 | - |
| 23.01.2022 | 2,958 | -0,097 | 141,03 | 141,67 | 137,52 | 139,78 | -2,26 | 24 | 0 | 0 | 75,3 | 53 | 22,33 | 0,6 | 0,4 | - |
| Итого: | 94,553 | 0 | 4418,43 | 4443,37 | 4303,64 | 4383,19 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 94,553 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.12.2021 | 736,366 | 43551,78 | 43846,41 | 42538,62 | 43248,22 |
| 23.01.2022 | 830,919 | 47970,21 | 48289,78 | 46842,26 | 47631,41 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.01.2022 7:31:54