

#121154#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Островского 13, Калининград
5346
4784
ВКТ-7
00123045
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	2,847	0	118,2	117,79	0	115,46	116,58	0	0	24	0	0	72,2	47,5	24,69	0,7	0,7	-
25.02.2025	2,75	0	115,75	115,49	0	113,13	114,29	0	0	24	0	0	70,8	46,4	24,32	0,7	0,7	-
26.02.2025	2,743	0	118,68	118,75	0	116,04	117,55	0	0	24	0	0	70,5	46,9	23,64	0,7	0,7	-
27.02.2025	2,716	0	118,56	118,86	0	115,92	117,66	0	0	24	0	0	70,4	46,9	23,46	0,7	0,7	-
28.02.2025	2,677	0	115,69	116,17	0	113,15	114,97	0	0	24	0	0	70,3	46,6	23,71	0,7	0,7	-
01.03.2025	2,796	0	115,01	115,51	0	112,37	114,31	0	0	24	0	0	71,9	47	24,89	0,7	0,7	-
02.03.2025	2,75	0	117,19	117,38	0	114,54	116,18	0	0	24	0	0	71,2	47,1	24,03	0,7	0,7	-
03.03.2025	2,712	0	118,25	118,51	0	115,58	117,3	0	0	24	0	0	70,6	47,1	23,49	0,7	0,7	-
04.03.2025	2,685	0	118,97	119,5	0	116,34	118,29	0	0	24	0	0	70,4	47,3	23,1	0,7	0,7	-
05.03.2025	2,695	0	121,36	121,74	0	118,7	120,47	0	0	24	0	0	70,4	47,6	22,73	0,7	0,7	-
06.03.2025	2,671	0	123,5	123,62	0	120,78	122,26	0	0	24	0	0	70,3	48,2	22,14	0,7	0,7	-
07.03.2025	2,648	0	123,95	123,92	0	121,22	122,55	0	0	24	0	0	70,3	48,4	21,87	0,7	0,7	-
08.03.2025	2,645	0	123,87	123,85	0	121,13	122,52	0	0	24	0	0	70,4	48,6	21,86	0,7	0,7	-
09.03.2025	2,648	0	124,44	124,17	0	121,68	122,82	0	0	24	0	0	70,5	48,7	21,77	0,7	0,7	-
10.03.2025	2,626	0	127,14	126,85	0	124,33	125,44	0	0	24	0	0	70,4	49,2	21,14	0,7	0,7	-
11.03.2025	2,614	0	121,71	121,14	0	119,06	119,86	0	0	24	0	0	70,1	48,1	21,98	0,7	0,7	-
12.03.2025	2,657	0	120,37	119,98	0	117,7	118,75	0	0	24	0	0	70,3	47,7	22,58	0,7	0,7	-
13.03.2025	2,768	0	122,83	121,72	0	120,08	120,42	0	0	24	0	0	71,4	48,3	23,07	0,7	0,7	-
14.03.2025	2,965	0	126,87	124,98	0	123,89	123,57	0	0	24	0	0	73	49	23,95	0,7	0,7	-
15.03.2025	3,005	0	123,04	121,28	0	120,06	119,93	0	0	24	0	0	74,1	49,1	25,03	0,7	0,7	-
16.03.2025	2,979	0	122,76	121,35	0	119,78	119,96	0	0	24	0	0	74	49,1	24,9	0,7	0,7	-
17.03.2025	3,014	0	119,85	118,83	0	116,89	117,52	0	0	24	0	0	74,7	48,9	25,79	0,7	0,7	-
18.03.2025	2,879	0	121,35	120,38	0	118,56	119,06	0	0	24	0	0	72,5	48,2	24,29	0,7	0,7	-
19.03.2025	2,768	0	122,14	121,08	0	119,41	119,8	0	0	24	0	0	70,9	47,7	23,18	0,7	0,7	-
20.03.2025	2,739	0	123,12	122,02	0	120,38	120,69	0	0	24	0	0	70,7	47,9	22,78	0,7	0,7	-
21.03.2025	2,719	0	125,49	124,58	0	122,71	123,22	0	0	24	0	0	70,6	48,4	22,19	0,7	0,7	-
22.03.2025	2,735	0	124,77	123,76	0	121,99	122,42	0	0	24	0	0	70,5	48	22,43	0,7	0,7	-
23.03.2025	2,373	0	110,18	109,53	0	107,75	108,31	0	0	21	3	1	70,3	48,3	22,02	0,7	0,7	-
Итого:	76,824	0	3385,04	3372,74	0	3308,63	3336,7	0	0	669	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	76,824																	

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

672
669

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.02.2025	1600,93	71605,78	70759,91	0	69926,13	69945,12	0
23.03.2025	1677,754	74990,82	74132,65	0	73234,76	73281,82	0

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2025 7:18:18