

#126252#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 19.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Островского 13, Калининград
5346
4784
ВКТ-7
00123045
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	2,707	0	122,5	121,64	0	119,78	120,35	0	0	24	0	0	70,6	48	22,63	0,7	0,7	5,5
25.03.2025	2,725	0	122,41	121,3	0	119,66	119,96	0	0	24	0	0	70,6	47,8	22,79	0,7	0,7	4,4
26.03.2025	2,702	0	123,63	122,4	0	120,9	121,08	0	0	24	0	0	70,5	48,1	22,38	0,7	0,7	6,9
27.03.2025	2,642	0	123,57	122,45	0	120,86	121,17	0	0	24	0	0	70,1	48,2	21,88	0,7	0,7	5,7
28.03.2025	1,649	0	85,92	85,99	0	84,22	85,15	0	0	24	0	0	65,5	45,7	19,72	0,7	0,7	8,9
29.03.2025	2,838	0	147,24	146,51	0	143,99	144,74	0	0	24	0	0	70,4	50,6	19,74	0,7	0,7	9,9
30.03.2025	2,743	0	137,59	136,67	0	134,56	135,08	0	0	24	0	0	70,2	49,8	20,41	0,7	0,7	6,8
31.03.2025	1,576	0	80,37	80,39	0	78,77	79,62	0	0	24	0	0	66,5	46,3	20,12	0,7	0,7	5,9
01.04.2025	2,75	0	137,27	135,94	0	134,22	134,29	0	0	24	0	0	70,6	50,1	20,51	0,7	0,7	-
02.04.2025	2,894	0	144,85	144,56	0	141,63	142,83	0	0	24	0	0	70,9	50,5	20,45	0,7	0,7	-
03.04.2025	2,854	0	146,93	145,96	0	143,65	144,17	0	0	24	0	0	71	51,1	19,89	0,7	0,7	-
04.04.2025	2,847	0	144,77	143,18	0	141,47	141,41	0	0	24	0	0	71,3	51,1	20,13	0,7	0,7	-
05.04.2025	2,914	0	137,6	135,57	0	134,44	133,95	0	0	24	0	0	71,9	50,2	21,69	0,7	0,7	-
06.04.2025	3,096	0	136,67	134,06	0	133,35	132,5	0	0	24	0	0	74	50,8	23,23	0,7	0,7	-
07.04.2025	3,022	0	139,13	136,89	0	135,83	135,26	0	0	24	0	0	72,8	50,6	22,26	0,7	0,7	-
08.04.2025	2,912	0	138,03	136,19	0	134,91	134,61	0	0	24	0	0	71,5	49,9	21,61	0,7	0,7	-
09.04.2025	2,907	0	137,71	136,45	0	134,58	134,9	0	0	24	0	0	71,3	49,7	21,61	0,7	0,7	-
10.04.2025	2,945	0	135,77	133,6	0	132,66	132,07	0	0	24	0	0	71,7	49,5	22,22	0,7	0,7	-
11.04.2025	2,945	0	140,7	138,64	0	137,5	137,05	0	0	24	0	0	71,2	49,8	21,44	0,7	0,7	-
12.04.2025	2,933	0	142,11	140,47	0	138,88	138,87	0	0	24	0	0	71,2	50,1	21,14	0,7	0,7	-
13.04.2025	2,889	0	146,75	144,76	0	143,43	143,01	0	0	24	0	0	71,1	51	20,16	0,7	0,7	-
14.04.2025	2,643	0	133,77	132,13	0	130,75	130,53	0	0	24	0	0	70,8	50,6	20,21	0,7	0,7	-
15.04.2025	2,506	0	124,66	122,89	0	121,96	121,48	0	0	24	0	0	69,9	49,3	20,57	0,7	0,7	-
16.04.2025	1,716	0	84,76	83,55	0	82,88	82,59	0	0	24	0	0	70,4	49,7	20,72	0,7	0,7	-
17.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	25,3	24,9	0,4	0,7	0,7	-
18.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	23,7	23,6	0,07	0,7	0,7	-
19.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	23	23	0,01	0,7	0,7	-
Итого:	64,355	0	3114,71	3082,19	0	3044,88	3046,67	0	0	648	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	64,355																	

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

648
648

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.03.2025	1677,754	74990,82	74132,65	0	73234,76	73281,82	0
19.04.2025	1742,109	78105,53	77214,84	0	76279,64	76328,49	0

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.04.2025 14:22:18