

#126270#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК  
Чувашская 11, Калининград  
5346  
6898  
ВКТ-7  
00210176  
2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ,<br>Гкал | dQg,<br>Гкал | dV1,<br>м3 | dV2,<br>м3 | dM1, т  | dM2, т  | dMg,<br>т | dTNar,<br>ч | dTtn,<br>ч | TekErr | t1,<br>°C | t2,<br>°C | td    | p1,<br>МПа | p2,<br>МПа | TempNar,<br>°C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|---------|---------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|------------|------------|----------------|
| 24.03.2025 | 1,54        | 0,764        | 78,83      | 64,11      | 77,35   | 63,15   | 14,2      | 24          | 0          | 0      | 63,8      | 53,8      | 9,99  | 0,42       | 0,38       | 5,5            |
| 25.03.2025 | 1,54        | 0,768        | 78,78      | 64,06      | 77,31   | 63,11   | 14,2      | 24          | 0          | 0      | 64,2      | 54,3      | 9,94  | 0,42       | 0,38       | 4,4            |
| 26.03.2025 | 1,54        | 0,775        | 78,93      | 64,01      | 77,44   | 63,06   | 14,38     | 24          | 0          | 0      | 63,7      | 53,8      | 9,87  | 0,42       | 0,38       | 6,9            |
| 27.03.2025 | 1,547       | 0,782        | 78,97      | 64,02      | 77,48   | 63,06   | 14,42     | 24          | 0          | 0      | 63,8      | 53,9      | 9,91  | 0,42       | 0,38       | 5,7            |
| 28.03.2025 | 1,529       | 0,773        | 78,73      | 63,92      | 77,25   | 62,98   | 14,27     | 24          | 0          | 0      | 63,7      | 53,9      | 9,86  | 0,42       | 0,38       | 8,9            |
| 29.03.2025 | 1,49        | 0,735        | 78,13      | 63,99      | 76,67   | 63,03   | 13,64     | 24          | 0          | 0      | 63,7      | 53,8      | 9,86  | 0,42       | 0,38       | 9,9            |
| 30.03.2025 | 1,545       | 0,772        | 78,72      | 63,9       | 77,24   | 62,94   | 14,3      | 24          | 0          | 0      | 63,9      | 53,9      | 10    | 0,42       | 0,38       | 6,8            |
| 31.03.2025 | 1,52        | 0,754        | 78,56      | 64,05      | 77,1    | 63,1    | 14        | 24          | 0          | 0      | 63,7      | 53,7      | 9,97  | 0,42       | 0,38       | 5,9            |
| 01.04.2025 | 1,556       | 0,777        | 78,98      | 63,96      | 77,47   | 63,01   | 14,46     | 24          | 0          | 0      | 63,8      | 53,7      | 10,08 | 0,42       | 0,38       | -              |
| 02.04.2025 | 1,556       | 0,766        | 79,21      | 64,43      | 77,75   | 63,48   | 14,27     | 24          | 0          | 0      | 63,6      | 53,5      | 10,19 | 0,42       | 0,38       | -              |
| 03.04.2025 | 1,502       | 0,719        | 78,64      | 64,81      | 77,19   | 63,85   | 13,34     | 24          | 0          | 0      | 63,8      | 53,6      | 10,19 | 0,42       | 0,38       | -              |
| 04.04.2025 | 1,57        | 0,777        | 79,67      | 64,69      | 78,21   | 63,74   | 14,47     | 24          | 0          | 0      | 63,8      | 53,6      | 10,17 | 0,42       | 0,38       | -              |
| 05.04.2025 | 1,535       | 0,737        | 78,99      | 64,75      | 77,53   | 63,79   | 13,74     | 24          | 0          | 0      | 63,9      | 53,6      | 10,32 | 0,42       | 0,38       | -              |
| 06.04.2025 | 1,703       | 0,859        | 81,05      | 64,42      | 79,52   | 63,5    | 16,02     | 24          | 0          | 0      | 64,3      | 53,7      | 10,61 | 0,42       | 0,38       | -              |
| 07.04.2025 | 1,592       | 0,761        | 79,45      | 64,66      | 77,96   | 63,72   | 14,24     | 24          | 0          | 0      | 64,2      | 53,5      | 10,65 | 0,42       | 0,38       | -              |
| 08.04.2025 | 1,6         | 0,766        | 79,66      | 64,74      | 78,15   | 63,79   | 14,36     | 24          | 0          | 0      | 63,9      | 53,3      | 10,66 | 0,42       | 0,38       | -              |
| 09.04.2025 | 1,623       | 0,783        | 79,9       | 64,56      | 78,39   | 63,66   | 14,73     | 24          | 0          | 0      | 63,7      | 53        | 10,74 | 0,42       | 0,38       | -              |
| 10.04.2025 | 1,657       | 0,796        | 80         | 64,45      | 78,49   | 63,54   | 14,95     | 24          | 0          | 0      | 64,2      | 53,2      | 10,94 | 0,42       | 0,38       | -              |
| 11.04.2025 | 1,604       | 0,765        | 79,52      | 64,48      | 78,05   | 63,59   | 14,46     | 24          | 0          | 0      | 63,7      | 53        | 10,72 | 0,42       | 0,38       | -              |
| 12.04.2025 | 1,579       | 0,737        | 78,9       | 64,43      | 77,44   | 63,58   | 13,86     | 24          | 0          | 0      | 64        | 53,1      | 10,89 | 0,42       | 0,38       | -              |
| 13.04.2025 | 1,684       | 0,837        | 80,39      | 64,11      | 78,9    | 63,2    | 15,7      | 24          | 0          | 0      | 63,9      | 53,2      | 10,75 | 0,42       | 0,38       | -              |
| 14.04.2025 | 1,581       | 0,763        | 79,18      | 64,27      | 77,71   | 63,37   | 14,34     | 24          | 0          | 0      | 63,7      | 53,2      | 10,5  | 0,42       | 0,38       | -              |
| 15.04.2025 | 1,648       | 0,799        | 79,77      | 64,23      | 78,25   | 63,32   | 14,93     | 24          | 0          | 0      | 64,3      | 53,4      | 10,85 | 0,42       | 0,38       | -              |
| 16.04.2025 | 1,584       | 0,726        | 78,61      | 64,57      | 77,11   | 63,61   | 13,5      | 24          | 0          | 0      | 64,8      | 53,7      | 11,13 | 0,42       | 0,38       | -              |
| 17.04.2025 | 1,663       | 0,808        | 79,82      | 64,25      | 78,3    | 63,3    | 15        | 24          | 0          | 0      | 64,7      | 53,8      | 10,91 | 0,42       | 0,38       | -              |
| 18.04.2025 | 1,592       | 0,757        | 79,07      | 64,49      | 77,56   | 63,53   | 14,03     | 24          | 0          | 0      | 64,7      | 53,9      | 10,77 | 0,42       | 0,38       | -              |
| 19.04.2025 | 1,586       | 0,75         | 78,92      | 64,49      | 77,4    | 63,53   | 13,87     | 24          | 0          | 0      | 64,8      | 54        | 10,81 | 0,42       | 0,38       | -              |
| 20.04.2025 | 1,559       | 0,728        | 78,53      | 64,53      | 77,03   | 63,57   | 13,46     | 24          | 0          | 0      | 64,7      | 53,8      | 10,85 | 0,42       | 0,38       | -              |
| 21.04.2025 | 1,558       | 0,708        | 78,27      | 64,51      | 76,76   | 63,56   | 13,2      | 24          | 0          | 0      | 64,6      | 53,6      | 11,06 | 0,42       | 0,38       | -              |
| 22.04.2025 | 1,605       | 0,748        | 78,91      | 64,43      | 77,41   | 63,47   | 13,94     | 24          | 0          | 0      | 64,6      | 53,5      | 11,1  | 0,42       | 0,38       | -              |
| 23.04.2025 | 1,616       | 0,754        | 78,96      | 64,33      | 77,45   | 63,37   | 14,08     | 24          | 0          | 0      | 64,6      | 53,5      | 11,09 | 0,42       | 0,38       | -              |
| Итого:     | 49,004      | 0            | 2454,05    | 1994,65    | 2407,87 | 1965,51 | 0         | 744         | 0          | 0      | 0         | 0         | 0     | 0          | 0          | 0              |
| Гкал       | 49,004      |              |            |            |         |         |           |             |            |        |           |           |       |            |            |                |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dM1, т   | dM2, т   |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.03.2025 | 1080,766 | 55308,09 | 45582,7  | 54270,07 | 44959,13 |
| 23.04.2025 | 1129,77  | 57762,14 | 47577,35 | 56677,94 | 46924,64 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.04.2025 16:35:59