

# #296790#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Чувашская 11, Калининград  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 6897  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00210176  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2026	1,478	0,142	141,24	136,58	139,86	135,77	4,09	24	0	0	44,8	35,3	9,53	0,6	0,4	-
25.03.2026	1,339	0,143	141,15	136,37	139,93	135,64	4,29	24	0	0	42,3	33,8	8,5	0,6	0,4	-
26.03.2026	1,719	0,157	140,33	135,39	138,82	134,54	4,28	24	0	0	47,7	36,5	11,25	0,6	0,4	-
27.03.2026	1,905	0,168	140,73	135,45	139,05	134,56	4,49	24	0	0	50,1	37,6	12,5	0,6	0,4	-
28.03.2026	1,884	0,187	142,31	136,59	140,64	135,63	5,01	24	0	1	49,7	37,7	12,04	0,6	0,4	-
29.03.2026	1,681	0,183	141,63	135,83	140,19	134,99	5,2	24	0	1	46,4	35,7	10,65	0,6	0,4	-
30.03.2026	1,726	0,173	141,9	136,45	140,37	135,61	4,76	24	0	0	47,5	36,4	11,06	0,6	0,4	-
31.03.2026	1,818	0,134	151,6	147,28	149,91	146,34	3,57	24	0	0	48,3	37	11,25	0,6	0,4	-
01.04.2026	1,86	0,1	143,79	140,42	142,08	139,47	2,61	24	0	0	50,2	37,8	12,41	0,6	0,4	-
02.04.2026	1,753	0,08	143,87	141,31	142,03	140,22	1,81	24	0	1	51,6	39,8	11,82	0,6	0,4	-
03.04.2026	2,165	0,23	191,12	184,56	188,75	183,11	5,64	24	0	0	51	40,7	10,24	0,6	0,4	-
04.04.2026	1,863	0,191	154,41	148,54	152,72	147,55	5,17	24	0	0	48,3	37,4	10,92	0,6	0,4	-
05.04.2026	1,632	0,181	153,6	148,08	152,12	147,21	4,91	24	0	0	45,5	35,9	9,55	0,6	0,4	-
06.04.2026	1,647	0,115	156,6	152,8	155,01	151,83	3,18	23	1	1	46,3	36,4	9,87	0,6	0,4	-
07.04.2026	1,174	0,157	97,25	92,94	96,16	92,3	3,86	24	0	1	48,6	38	10,65	0,6	0,4	-
08.04.2026	1,157	0,089	109,27	106,45	107,95	105,62	2,33	24	0	1	50,5	40,7	9,82	0,6	0,4	-
09.04.2026	2,165	0,093	205,35	202,22	202,72	200,52	2,2	24	0	0	52,1	41,9	10,21	0,6	0,4	-
10.04.2026	1,672	0,062	153,9	151,61	151,99	150,43	1,56	24	0	1	51,1	40,5	10,58	0,6	0,4	-
11.04.2026	1,746	0,059	208,45	206,31	206,25	204,82	1,43	24	0	0	47,3	39,1	8,19	0,6	0,4	-
12.04.2026	1,686	0,037	208,87	207,21	206,75	205,77	0,98	24	0	0	46,6	38,6	7,96	0,6	0,4	-
13.04.2026	1,641	0,065	208,07	205,75	205,99	204,31	1,68	24	0	0	46	38,4	7,64	0,6	0,4	-
14.04.2026	1,558	0,092	226	223,06	223,88	221,52	2,36	24	0	0	44,1	37,6	6,54	0,6	0,4	-
15.04.2026	1,582	0,094	221,07	218,06	219,04	216,6	2,44	24	0	0	43,8	37	6,77	0,6	0,4	-
16.04.2026	1,91	0,11	215,79	212,14	213,41	210,59	2,82	24	0	0	47,8	39,4	8,41	0,6	0,4	-
17.04.2026	1,9	0,128	217,72	213,74	215,38	212,12	3,26	24	0	0	47,6	39,4	8,22	0,6	0,4	-
18.04.2026	1,64	0,09	217,08	214,14	214,92	212,63	2,29	24	0	0	45,3	38,1	7,2	0,6	0,4	-
Итого:	44,301	0	4373,1	4269,28	4325,92	4239,7	0	623	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	44,301															

Общее время работы системы, ч 624

Период нормальной работы системы, ч 623

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2026	215,174	5905,54	2566,54	5816,8	2543,28
18.04.2026	259,475	10278,64	6835,82	10142,72	6782,98

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.04.2026 9:30:47