

#124350#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 08.04.2025 по 15.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Чувашская 11, Калининград
5346

Заводской номер счётчика	Показания прибора, Гкал	Предыдущие показания, Гкал	Разность показаний, Гкал
00210176	15.04.2025	08.04.2025	
Количество тепловой энергии, система 1	252,292	243,392	8.9
Количество тепловой энергии, система 2	1117,007	1105,631	11.376

Подпись исполнителя



Handwritten signature

#124348#

Отчёт за период с 08.04.2025 по 15.04.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 6897
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00210176
Номер системы 1
Отчёт сформирован 22.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
09.04.2025	-	1,61	0,067	123,79	121,38	122,35	120,54	1,81	24	0	0	50	37,3	12,62	0,6	0,4
10.04.2025	-	1,779	0,067	123,44	120,95	121,85	120,1	1,75	24	0	0	52,6	38,6	14,03	0,6	0,4
11.04.2025	-	1,54	0,069	123,96	121,57	122,58	120,75	1,83	24	0	0	48,9	36,9	12,03	0,6	0,4
12.04.2025	-	1,426	0,072	124,14	121,74	122,82	120,93	1,89	24	0	0	47,5	36,5	11,05	0,6	0,4
13.04.2025	-	1,127	0,071	124,65	122,38	123,57	121,66	1,91	24	0	0	43,5	34,9	8,56	0,6	0,4
14.04.2025	-	0,974	0,07	124,71	122,5	123,75	121,78	1,97	24	0	0	41,3	34	7,31	0,6	0,4
15.04.2025	-	0,444	0,027	54,08	53,13	53,64	52,82	0,82	24	0	1	42	34,3	7,71	0,6	0,4
Итого:	-	8,9	0,443	798,77	783,65	790,56	778,58	11,98	168	0	-	46,54	36,07	10,47	0,6	0,4

Общее время работы системы 168 час.
Период нормальной работы системы 168 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
08.04.2025	243,392	38472,04	45704,47	37985,43	45391,56
15.04.2025	252,292	39270,81	46488,12	38775,99	46170,14

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
