

#84006#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.04.2024 по 01.05.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Чувашская 11, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6897
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00210176
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.04.2024	0,757	0,033	52,85	51,87	52,27	51,56	0,71	24	0	1	48,2	34,2	14,01	0,6	0,4	4,7
19.04.2024	1,64	0,099	126,54	123,23	125,02	122,39	2,63	24	0	0	50,1	37,8	12,3	0,6	0,4	4,2
20.04.2024	1,707	0,102	125,97	122,62	124,41	121,75	2,66	24	0	0	51	38,1	12,91	0,6	0,4	3,6
21.04.2024	1,72	0,1	125,61	122,29	124,07	121,44	2,63	24	0	0	51,2	38,2	13,04	0,6	0,4	3,7
22.04.2024	1,889	0,108	125,3	121,88	123,61	120,97	2,64	24	0	0	53,8	39,3	14,44	0,6	0,4	3,1
23.04.2024	1,762	0,104	124,47	121,13	122,87	120,27	2,6	24	0	0	52,6	39	13,51	0,6	0,4	2,9
24.04.2024	1,491	0,089	122,7	119,74	121,33	118,94	2,39	24	0	0	48,5	37	11,56	0,6	0,4	4,9
25.04.2024	1,36	0,083	122,28	119,44	121,04	118,72	2,32	24	0	0	46,6	36,1	10,51	0,6	0,4	6,4
26.04.2024	1,265	0,082	122,28	119,47	121,08	118,68	2,4	24	0	0	45,7	36	9,7	0,6	0,4	7,8
27.04.2024	1,042	0,077	122,22	119,55	121,2	118,83	2,37	24	0	0	42,3	34,4	7,93	0,6	0,4	12,1
28.04.2024	1,059	0,081	122,43	119,75	121,4	119,03	2,37	24	0	0	43,1	35,1	8,01	0,6	0,4	14,6
29.04.2024	0,949	0,085	122,21	119,57	121,25	118,85	2,4	24	0	0	42	34,9	7,11	0,6	0,4	16,9
30.04.2024	0,903	0,085	122,82	120,2	121,86	119,48	2,38	24	0	0	41,8	35	6,72	0,6	0,4	16,1
01.05.2024	0,772	0,081	108,62	106,28	107,78	105,65	2,13	24	0	1	42	35,6	6,43	0,6	0,4	-
Итого:	18,316	0	1646,3	1607,02	1629,19	1596,56	0	336	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,316															

Общее время работы системы, ч 336

Период нормальной работы системы, ч 336

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
17.04.2024	352,021	23026,15	22408,57	22728,12	22259,83
01.05.2024	370,337	24672,45	24015,59	24357,31	23856,39

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
15.05.2024 13:34:48