

#9530#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Чувашская 11, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6898
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00210176
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	1,135	0,52	97,95	86,45	96,67	85,56	11,11	24	0	0	53,1	46,7	6,4	0,42	0,38	4
25.04.2021	1,235	0,616	99,96	86,43	98,64	85,54	13,1	24	0	0	52,9	46,6	6,33	0,42	0,38	3,7
26.04.2021	1,152	0,553	98,92	86,69	97,66	85,85	11,81	24	0	0	52,1	45,9	6,26	0,42	0,38	2,9
27.04.2021	1,253	0,546	98,05	86,74	96,56	85,74	10,82	24	0	0	56,9	49,5	7,46	0,42	0,38	4,1
28.04.2021	1,203	0,524	97,39	86,35	95,92	85,37	10,55	24	0	0	56,4	49,3	7,11	0,42	0,38	6,7
29.04.2021	1,28	0,615	99,02	85,94	97,57	85	12,57	24	0	0	55,8	49	6,79	0,42	0,38	9,3
30.04.2021	1,416	0,567	97,64	86,38	95,83	85,18	10,65	24	0	0	63,5	54,8	8,71	0,42	0,38	7
01.05.2021	1,435	0,581	97,5	86,37	95,69	85,15	10,54	24	0	0	63,5	54,6	8,97	0,42	0,38	7,3
02.05.2021	1,315	0,536	97,29	86,22	95,72	85,16	10,56	24	0	0	59,2	51,1	8,1	0,42	0,38	6,2
03.05.2021	1,253	0,529	97,85	86,03	96,43	85,07	11,36	24	0	0	55,3	48	7,33	0,42	0,38	5,8
04.05.2021	1,341	0,545	97,18	86,19	95,57	85,12	10,45	24	0	0	59,5	51	8,48	0,42	0,38	9,6
05.05.2021	1,38	0,554	97,46	86,28	95,78	85,15	10,63	24	0	0	60,9	52,3	8,59	0,42	0,38	10,4
06.05.2021	1,3	0,532	97,38	86,21	95,88	85,19	10,69	24	0	0	58	50	7,97	0,42	0,38	6,9
07.05.2021	1,364	0,557	97,58	86,14	95,94	85,05	10,89	24	0	0	60,1	51,8	8,33	0,42	0,38	6,9
08.05.2021	1,412	0,63	98,91	86	97,33	84,95	12,38	24	0	0	58,6	50,5	8,09	0,42	0,38	6,3
09.05.2021	1,429	0,565	97,24	86,1	95,49	84,95	10,54	24	0	0	62,5	53,4	9,08	0,42	0,38	11,1
10.05.2021	1,249	0,545	97,28	85,65	95,83	84,62	11,21	24	0	0	56,9	49,6	7,25	0,42	0,38	17,8
11.05.2021	1,347	0,576	97,65	85,73	96,05	84,67	11,38	24	0	0	58,9	51	7,95	0,42	0,38	19,7
12.05.2021	1,379	0,564	96,85	85,91	95,09	84,74	10,35	24	0	0	62,6	54	8,62	0,42	0,38	19,2
13.05.2021	1,152	0,494	96,11	85,84	94,69	84,85	9,84	24	0	0	56,4	49,4	7,02	0,42	0,38	9,9
14.05.2021	1,166	0,494	96,13	85,82	94,7	84,83	9,87	24	0	0	56,8	49,7	7,12	0,42	0,38	10,6
15.05.2021	1,299	0,517	96,08	85,87	94,41	84,71	9,7	24	0	0	61,3	53	8,3	0,42	0,38	10
16.05.2021	1,319	0,611	97,87	85,36	96,34	84,36	11,98	24	0	0	57,6	50,2	7,43	0,42	0,38	12,5
17.05.2021	1,254	0,553	96,89	85,54	95,4	84,49	10,91	24	0	0	57,6	50,2	7,43	0,42	0,38	14,5
18.05.2021	1,193	0,498	96,03	85,78	94,5	84,75	9,75	24	0	0	57,9	50,5	7,41	0,42	0,38	11,4
19.05.2021	1,256	0,462	95,36	85,91	93,71	84,79	8,92	24	0	0	61,4	53	8,36	0,42	0,38	10,4
20.05.2021	1,34	0,505	95,75	85,96	93,99	84,75	9,24	24	0	0	63,4	54,4	8,92	0,42	0,38	-
21.05.2021	1,332	0,592	97,48	85,51	95,85	84,41	11,44	24	0	0	59,8	52,1	7,71	0,42	0,38	14
22.05.2021	1,271	0,605	98,04	85,31	96,61	84,36	12,25	24	0	0	55,9	49	6,92	0,42	0,38	-
23.05.2021	1,342	0,6	97,37	85,21	95,81	84,15	11,66	24	0	0	58,9	51,1	7,79	0,42	0,38	-
Итого:	38,802	0	2922,21	2579,92	2875,66	2548,51	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	38,802															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	1372,693	124782,09	113834,73	122908,38	112506,76
23.05.2021	1411,495	127704,3	116414,65	125784,04	115055,27

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.05.2021 12:15:08