

#133845#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК

Чувашская 11, Калининград

5346

6898

ВКТ-7

00210176

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	1,661	0,772	80,27	65,23	78,72	64,27	14,45	24	0	0	64,6	53,4	11,29	0,42	0,38	-
25.05.2025	1,712	0,827	80,89	64,86	79,33	63,91	15,42	24	0	0	64,6	53,5	11,14	0,42	0,38	-
26.05.2025	1,587	0,713	79,05	65,2	77,54	64,24	13,3	24	0	0	64,7	53,4	11,3	0,42	0,38	-
27.05.2025	1,599	0,731	79,25	65,1	77,74	64,14	13,6	24	0	0	64,7	53,5	11,2	0,42	0,38	-
28.05.2025	1,613	0,752	79,64	65,1	78,13	64,14	13,99	24	0	0	64,7	53,6	11,03	0,42	0,38	-
29.05.2025	1,679	0,81	80,56	64,93	79	63,97	15,03	24	0	0	64,7	53,6	11,04	0,42	0,38	-
30.05.2025	1,577	0,714	79,04	65,19	77,52	64,23	13,29	24	0	0	64,7	53,6	11,13	0,42	0,38	-
31.05.2025	1,627	0,767	79,8	65,01	78,28	64,05	14,23	24	0	0	64,7	53,7	11	0,42	0,38	-
01.06.2025	1,664	0,809	80,45	64,9	78,9	63,94	14,96	24	0	0	64,7	53,9	10,86	0,42	0,38	-
02.06.2025	1,579	0,731	79,15	65,06	77,64	64,1	13,54	24	0	0	64,7	53,8	10,93	0,42	0,38	-
03.06.2025	1,61	0,766	79,68	64,95	78,15	63,99	14,16	24	0	0	64,8	53,9	10,83	0,42	0,38	-
04.06.2025	1,577	0,738	79,19	65	77,68	64,04	13,64	24	0	0	64,8	53,9	10,84	0,42	0,38	-
05.06.2025	1,553	0,726	78,99	65,05	77,51	64,09	13,42	24	0	0	64,8	54,1	10,68	0,42	0,38	-
06.06.2025	1,538	0,709	78,74	65,06	77,22	64,1	13,12	24	0	0	64,7	54	10,72	0,42	0,38	-
07.06.2025	1,496	0,675	78,12	65,15	76,64	64,19	12,45	24	0	0	64,8	54	10,76	0,42	0,38	-
08.06.2025	1,618	0,785	79,97	64,93	78,41	63,97	14,44	24	0	0	64,8	54,2	10,64	0,42	0,38	-
09.06.2025	1,493	0,66	78,01	65,23	76,53	64,27	12,26	24	0	0	64,7	53,8	10,86	0,42	0,38	-
10.06.2025	1,578	0,737	79,21	65,02	77,69	64,06	13,63	24	0	0	64,7	53,8	10,86	0,42	0,38	-
11.06.2025	1,576	0,737	79,17	65	77,67	64,04	13,63	24	0	0	64,7	53,9	10,85	0,42	0,38	-
12.06.2025	1,573	0,72	78,92	64,97	77,42	64,01	13,41	24	0	0	64,7	53,7	11,01	0,42	0,38	-
13.06.2025	1,577	0,728	78,95	64,87	77,43	63,91	13,52	24	0	0	64,7	53,7	10,97	0,42	0,38	-
14.06.2025	1,672	0,82	80,4	64,6	78,86	63,64	15,22	24	0	0	64,7	53,8	10,84	0,42	0,38	-
15.06.2025	1,58	0,742	79,03	64,81	77,53	63,85	13,68	24	0	0	64,8	54	10,84	0,42	0,38	-
16.06.2025	1,605	0,771	79,6	64,85	78,08	63,89	14,19	24	0	0	64,8	54,1	10,72	0,42	0,38	-
17.06.2025	1,526	0,695	78,32	64,93	76,83	63,97	12,86	24	0	0	64,7	53,8	10,83	0,42	0,38	-
18.06.2025	1,587	0,754	79,33	64,86	77,83	63,9	13,93	24	0	0	64,7	54	10,74	0,42	0,38	-
19.06.2025	1,59	0,749	79,32	64,83	77,81	63,87	13,94	24	0	0	64,7	53,9	10,76	0,42	0,38	-
20.06.2025	1,563	0,725	78,87	64,92	77,38	63,96	13,42	24	0	0	64,6	53,8	10,87	0,42	0,38	-
21.06.2025	1,717	0,871	81,23	64,66	79,71	63,7	16,01	24	0	0	64,8	54,1	10,67	0,42	0,38	-
22.06.2025	1,608	0,768	79,45	64,69	77,93	63,73	14,2	24	0	0	64,7	53,9	10,79	0,42	0,38	-
23.06.2025	1,575	0,738	78,89	64,71	77,38	63,75	13,63	24	0	0	64,8	53,9	10,85	0,42	0,38	-
Итого:	49,51	0	2461,49	2013,67	2414,49	1983,92	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	49,51															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2025	1179,271	60145,31	49516,23	59015,83	48835,85
23.06.2025	1228,781	62606,8	51529,9	61430,32	50819,77

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.06.2025 7:48:23