

#90178#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.06.2024 по 23.07.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Чувашская 11, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00210176	Показания прибора, Гкал 23.07.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.06.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	370,337	370,337	0
Количество тепловой энергии, система 2	698,866	665,344	33.522

Подпись исполнителя _____



#89782#

Отчёт за период с 23.06.2024 по 23.07.2024.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 6898
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00210176
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 29.07.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.06.2024	-	1,486	0,668	78,35	65,49	76,85	64,53	12,32	24	0	0	64,8	54,1	10,68	0,42	0,38
25.06.2024	-	1,476	0,67	78,31	65,44	76,83	64,48	12,35	24	0	0	64,7	54,2	10,48	0,42	0,38
26.06.2024	-	1,499	0,696	78,61	65,3	77,12	64,34	12,78	24	0	0	64,7	54,4	10,39	0,42	0,38
27.06.2024	-	1,423	0,635	77,6	65,44	76,12	64,48	11,64	24	0	0	64,9	54,6	10,35	0,42	0,38
28.06.2024	-	1,362	0,592	77,55	66,19	76,07	65,23	10,84	24	0	0	64,8	54,8	10,09	0,42	0,38
29.06.2024	-	1,37	0,593	77,64	66,24	76,17	65,28	10,89	24	0	0	64,8	54,6	10,2	0,42	0,38
30.06.2024	-	1,433	0,643	78,39	66,12	76,88	65,16	11,72	24	0	0	65	54,7	10,3	0,42	0,38
01.07.2024	-	1,367	0,596	77,69	66,33	76,23	65,37	10,86	24	0	0	64,8	54,7	10,14	0,42	0,38
02.07.2024	-	1,347	0,573	77,31	66,35	75,85	65,39	10,46	24	0	0	64,7	54,5	10,26	0,42	0,38
03.07.2024	-	1,407	0,606	77,85	66,21	76,35	65,25	11,1	24	0	0	64,9	54,4	10,55	0,42	0,38
04.07.2024	-	1,403	0,611	71,33	59,34	69,98	58,57	11,41	24	0	0	64,8	53,4	11,34	0,42	0,38
05.07.2024	-	1,311	0,538	67,96	57,26	66,65	56,54	10,11	24	0	0	64,6	53	11,62	0,42	0,38
06.07.2024	-	1,392	0,608	68,98	57	67,65	56,28	11,37	24	0	0	64,8	53,2	11,6	0,42	0,38
07.07.2024	-	1,454	0,667	69,81	56,7	68,48	55,98	12,5	24	0	0	64,8	53,3	11,52	0,42	0,38
08.07.2024	-	1,457	0,674	69,85	56,63	68,5	55,91	12,59	24	0	0	64,7	53,3	11,46	0,42	0,38
09.07.2024	-	1,263	0,554	66,5	55,39	65,25	54,7	10,55	24	0	0	63,5	52,6	10,82	0,42	0,38
10.07.2024	-	0,085	0,106	19,72	14,81	19,71	14,8	4,91	24	0	1	22,5	24,2	-1,75	0,42	0,38
11.07.2024	-	0,037	0,037	3,91	1,87	3,91	1,87	2,04	24	0	1	18,1	17,8	0,29	0,42	0,38
12.07.2024	-	0,035	0,037	3,8	1,77	3,8	1,77	2,03	24	0	1	17,7	17,7	0,06	0,42	0,38
13.07.2024	-	0,035	0,038	3,94	1,78	3,94	1,78	2,16	24	0	1	17,2	17,5	-0,28	0,42	0,38
14.07.2024	-	0,042	0,042	4,35	1,92	4,35	1,92	2,43	24	0	1	17	17,2	-0,16	0,42	0,38
15.07.2024	-	0,035	0,036	3,56	1,64	3,56	1,64	1,92	24	0	1	17,2	17,3	-0,08	0,42	0,38
16.07.2024	-	0,968	0,444	51,64	42,64	50,71	42,1	8,61	24	0	1	61,5	51,2	10,37	0,42	0,38
17.07.2024	-	1,408	0,583	79,21	68,03	77,68	67,07	10,61	24	0	0	65,4	54,7	10,65	0,42	0,38
18.07.2024	-	1,435	0,632	79,79	67,68	78,26	66,72	11,54	24	0	0	65	54,7	10,26	0,42	0,38
19.07.2024	-	1,439	0,649	80,08	67,65	78,55	66,69	11,86	24	0	0	64,8	54,7	10,09	0,42	0,38
20.07.2024	-	1,356	0,57	78,81	67,87	77,31	66,91	10,4	24	0	0	64,9	54,7	10,16	0,42	0,38
21.07.2024	-	1,426	0,636	79,86	67,76	78,36	66,8	11,56	24	0	0	65	54,9	10,11	0,42	0,38
22.07.2024	-	1,412	0,624	79,67	67,74	78,14	66,78	11,36	24	0	0	65	55	10,07	0,42	0,38
23.07.2024	-	1,359	0,586	79,02	67,86	77,53	66,9	10,63	24	0	0	64,9	55	9,98	0,42	0,38
Итого:	-	33,522	14,944	1841,09	1542,45	1806,79	1521,24	285,55	720	0	-	55,38	47,01	8,39	0,42	0,38

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.06.2024	665,344	33778,36	27803,81	33144,35	27431,98
23.07.2024	698,866	35619,45	29346,26	34951,14	28953,22

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения