

#116556#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Ясная 11, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6727
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00206464
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	2,433	0,082	159,92	156,94	156,02	154,4	1,62	24	0	0	74	59	15,03	0,6	0,4	-
25.01.2025	2,279	0,079	161,19	158,33	157,49	155,87	1,62	24	0	0	71,7	57,8	13,92	0,6	0,4	-
26.01.2025	2,222	0,073	158,97	156,23	155,54	153,94	1,6	24	0	0	69,4	55,6	13,8	0,6	0,4	-
27.01.2025	2,171	0,068	160,12	157,5	156,61	155,16	1,45	24	0	0	69,8	56,4	13,38	0,6	0,4	-
28.01.2025	2,188	0,064	162,79	160,26	159,24	157,88	1,36	24	0	0	69,8	56,5	13,31	0,6	0,4	-
29.01.2025	2,135	0,059	161,86	159,43	158,35	157,04	1,31	24	0	0	69,7	56,6	13,07	0,6	0,4	-
30.01.2025	2,127	0,055	161,42	159,06	157,89	156,68	1,21	24	0	0	69,8	56,8	13,07	0,6	0,4	-
31.01.2025	2,185	0,057	160,53	158,15	156,94	155,72	1,22	24	0	0	70,9	57,4	13,5	0,6	0,4	-
01.02.2025	2,317	0,056	158,59	156,23	154,86	153,77	1,09	24	0	0	72,9	58,3	14,58	0,6	0,4	-
02.02.2025	2,487	0,046	161,13	158,84	157,1	156,21	0,89	24	0	0	75,3	59,8	15,5	0,6	0,4	-
03.02.2025	2,486	0,037	162,2	160,08	158,01	157,35	0,66	24	0	0	76,3	60,9	15,47	0,6	0,4	-
04.02.2025	2,368	0,032	161,77	159,8	157,87	157,22	0,65	24	0	0	74	59,2	14,76	0,6	0,4	-
05.02.2025	2,378	0,032	160,19	158,24	156,29	155,68	0,61	24	0	0	73,9	58,9	14,99	0,6	0,4	-
06.02.2025	2,288	0,025	161,07	159,21	157,32	156,74	0,58	24	0	0	72,2	57,8	14,32	0,6	0,4	-
07.02.2025	2,371	0,04	160,11	158,08	156,15	155,44	0,71	24	0	0	74,9	60	14,92	0,6	0,4	-
08.02.2025	2,635	0,036	157,92	155,68	153,49	152,84	0,65	24	0	0	80	63,1	16,89	0,6	0,4	-
09.02.2025	2,801	0,037	157,48	155,18	152,9	152,29	0,61	24	0	0	81,8	63,7	18,03	0,6	0,4	-
10.02.2025	2,757	0,033	156,25	153,99	151,57	151,02	0,55	24	0	0	83,2	65,2	17,92	0,6	0,4	-
11.02.2025	2,872	0,032	155,64	153,36	150,96	150,42	0,54	24	0	0	83,5	64,8	18,76	0,6	0,4	-
12.02.2025	2,773	0,028	155,8	153,65	151,14	150,66	0,48	24	0	0	83,3	65,2	18,11	0,6	0,4	-
13.02.2025	2,823	0,024	158,23	156,12	153,55	153,2	0,35	24	0	0	82,1	63,9	18,22	0,6	0,4	-
14.02.2025	2,748	0,023	160,62	158,61	156,02	155,67	0,35	24	0	0	81	63,6	17,43	0,6	0,4	-
15.02.2025	2,784	0,026	161,51	159,45	156,85	156,46	0,39	24	0	0	81,6	64	17,57	0,6	0,4	-
16.02.2025	2,811	0,024	158,42	156,42	153,79	153,45	0,34	24	0	0	82,3	64,2	18,11	0,6	0,4	-
17.02.2025	2,661	0,017	161,27	159,41	156,62	156,4	0,22	24	0	0	81,4	64,6	16,86	0,6	0,4	-
18.02.2025	2,689	0,021	162,12	160,22	157,61	157,3	0,31	24	0	0	80	63,1	16,9	0,6	0,4	-
19.02.2025	2,643	0,044	161,67	159,37	157,2	156,44	0,76	24	0	0	79,9	63,4	16,5	0,6	0,4	-
20.02.2025	2,783	0,062	157,87	155,03	153,2	152,07	1,13	24	0	0	82,2	64,5	17,71	0,6	0,4	-
21.02.2025	2,665	0,073	155,61	152,72	151,22	149,89	1,33	24	0	0	80,5	63,4	17,12	0,6	0,4	-
22.02.2025	2,695	0,074	160,92	157,96	156,64	155,26	1,38	24	0	0	77,8	61,1	16,71	0,6	0,4	-
23.02.2025	2,544	0,069	157,98	155,18	153,96	152,61	1,35	24	0	0	75,9	59,9	16,01	0,6	0,4	-
Итого:	78,119	0	4951,17	4878,73	4822,4	4795,08	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	78,119															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2025	1783,611	170209,26	168393,14	166279,34	165460,37
23.02.2025	1861,73	175160,43	173271,87	171101,74	170255,45

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.02.2025 8:13:55