

#9297#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2023 по 23.03.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Ясная 11, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 6727
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00206464
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2023	2,572	0,054	177,42	174,85	173,05	171,99	1,06	24	0	0	74,2	59,7	14,52	0,6	0,4	3,1
25.02.2023	2,453	0,059	175,11	172,65	170,89	169,78	1,11	24	0	0	73,9	60	13,99	0,6	0,4	1,3
26.02.2023	2,662	0,057	175	172,37	170,54	169,43	1,11	24	0	0	75,9	60,7	15,23	0,6	0,4	0,3
27.02.2023	2,601	0,062	176,52	173,89	171,93	170,81	1,12	24	0	0	76,9	62,2	14,74	0,6	0,4	-1,2
28.02.2023	2,63	0,058	175,95	173,34	171,41	170,31	1,1	24	0	0	76,5	61,5	14,98	0,6	0,4	-1,2
01.03.2023	2,501	0,051	176,36	173,91	172,22	171,15	1,07	24	0	0	72,7	58,6	14,18	0,6	0,4	3,1
02.03.2023	2,484	0,057	175,42	172,98	171,2	170,12	1,08	24	0	0	73,7	59,5	14,15	0,6	0,4	1,9
03.03.2023	2,425	0,051	176	173,62	171,92	170,84	1,08	24	0	0	72,5	58,7	13,75	0,6	0,4	3,6
04.03.2023	2,493	0,052	173,51	171,09	169,33	168,31	1,02	24	0	0	73,6	59,2	14,39	0,6	0,4	1,8
05.03.2023	2,617	0,056	174,36	171,8	169,98	168,9	1,08	24	0	0	75,5	60,4	15,03	0,6	0,4	-0,5
06.03.2023	2,582	0,056	175,7	173,17	171,2	170,17	1,03	24	0	0	76,2	61,4	14,74	0,6	0,4	-0,9
07.03.2023	2,639	0,054	176,44	173,89	171,81	170,81	1	24	0	0	77	62	15	0,6	0,4	-1,6
08.03.2023	2,527	0,055	173,79	171,34	169,38	168,37	1,01	24	0	0	76	61,4	14,58	0,6	0,4	-0,2
09.03.2023	2,695	0,054	175,61	173,01	170,87	169,87	1	24	0	0	78,3	62,9	15,42	0,6	0,4	-3,2
10.03.2023	2,747	0,055	176,31	173,7	171,56	170,58	0,98	24	0	0	78,2	62,5	15,65	0,6	0,4	-2,6
11.03.2023	2,623	0,048	175,86	173,46	171,25	170,38	0,87	24	0	0	77,4	62,4	14,99	0,6	0,4	-1
12.03.2023	2,562	0,036	174,24	172,04	169,8	169,13	0,67	24	0	0	75,6	60,7	14,85	0,6	0,4	-0,3
13.03.2023	2,48	0,042	177,26	175,09	172,94	172,16	0,78	24	0	0	74,2	60,1	14,08	0,6	0,4	0
14.03.2023	2,292	0,036	179,55	177,5	175,59	174,79	0,8	24	0	0	70,3	57,5	12,8	0,6	0,4	8,8
15.03.2023	2,266	0,037	175,98	173,93	172,05	171,23	0,82	24	0	0	70,4	57,5	12,9	0,6	0,4	4,4
16.03.2023	2,352	0,041	177,4	175,2	173,25	172,37	0,88	24	0	0	72,2	58,9	13,29	0,6	0,4	1,8
17.03.2023	2,365	0,042	176,44	174,22	172,34	171,45	0,89	24	0	0	72	58,5	13,44	0,6	0,4	2,2
18.03.2023	2,288	0,04	177,41	175,27	173,52	172,6	0,92	24	0	0	70,2	57,3	12,89	0,6	0,4	6,6
19.03.2023	2,291	0,048	179,64	177,43	175,63	174,68	0,95	24	0	0	70,4	57,7	12,75	0,6	0,4	8,8
20.03.2023	2,209	0,045	181,18	179,02	177,14	176,19	0,95	24	0	0	70,3	58,1	12,17	0,6	0,4	-
21.03.2023	2,239	0,039	181,25	179,07	177,24	176,31	0,93	24	0	0	70,1	57,8	12,34	0,6	0,4	-
22.03.2023	2,235	0,049	182,92	180,7	178,84	177,84	1	24	0	0	70,6	58,4	12,19	0,6	0,4	-
23.03.2023	2,243	0,051	184,16	181,92	180,1	179,05	1,05	24	0	0	70,4	58,3	12,14	0,6	0,4	-
Итого:	69,073	0	4956,79	4890,46	4836,98	4809,62	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	69,073															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2023	787,287	62719,4	62182,57	61231,25	61140,78
23.03.2023	856,36	67676,19	67073,03	66068,23	65950,4

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 27.03.2023 7:46:22