

#296780#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Ясная 11, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6727
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00206464
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	2,13	-0,026	175,59	175,28	171,46	172,39	-0,93	24	0	0	72,4	59,7	12,66	0,6	0,4	-
20.03.2026	2,105	-0,028	179,29	179,17	175,25	176,33	-1,08	24	0	0	71	58,7	12,31	0,6	0,4	-
21.03.2026	2,121	-0,038	181,12	181,12	176,97	178,19	-1,22	24	0	0	71,5	59,2	12,31	0,6	0,4	-
22.03.2026	2,087	-0,044	180,26	180,49	176,26	177,67	-1,41	24	0	0	70,3	58,1	12,2	0,6	0,4	-
23.03.2026	2,03	-0,049	181,89	182,28	177,88	179,44	-1,56	24	0	0	69,9	58,1	11,82	0,6	0,4	-
24.03.2026	2,05	-0,049	181,31	181,71	177,35	178,88	-1,53	24	0	0	69,8	57,9	11,94	0,6	0,4	-
25.03.2026	2,041	-0,051	181,99	182,38	177,98	179,53	-1,55	24	0	0	69,8	57,9	11,86	0,6	0,4	-
26.03.2026	2,07	-0,032	181,32	181,36	177,33	178,54	-1,21	24	0	0	69,9	58	11,97	0,6	0,4	-
27.03.2026	2,105	-0,001	179,78	178,86	175,77	176,01	-0,24	24	0	0	70,6	58,6	12,01	0,6	0,4	-
28.03.2026	2,255	0,008	183,45	182,08	179,16	179,06	0,1	24	0	0	72,5	60	12,51	0,6	0,4	-
29.03.2026	2,181	0,015	182,37	180,8	178,28	177,91	0,37	24	0	0	70,8	58,7	12,09	0,6	0,4	-
30.03.2026	2,238	0,017	181,09	179,5	177,03	176,67	0,36	24	0	0	70,9	58,4	12,51	0,6	0,4	-
31.03.2026	2,185	0,015	180,5	178,98	176,43	176,11	0,32	24	0	0	70,9	58,6	12,26	0,6	0,4	-
01.04.2026	2,188	0,005	180,51	179,36	176,32	176,4	-0,08	24	0	0	72	59,6	12,39	0,6	0,4	-
02.04.2026	2,211	-0,006	184,24	183,34	179,84	180,22	-0,38	24	0	0	73,1	60,7	12,36	0,6	0,4	-
03.04.2026	2,241	0,017	185,05	183,56	180,67	180,46	0,21	24	0	0	72,7	60,4	12,3	0,6	0,4	-
04.04.2026	2,188	0,012	185,28	183,9	181,04	180,87	0,17	24	0	0	71,7	59,7	12	0,6	0,4	-
05.04.2026	2,204	0,006	183,99	182,74	179,88	179,81	0,07	24	0	0	71	58,8	12,19	0,6	0,4	-
06.04.2026	2,117	0,002	182,7	181,52	178,59	178,59	0	24	0	0	71	59,2	11,82	0,6	0,4	-
07.04.2026	2,14	0,001	180,48	179,3	176,44	176,41	0,03	24	0	0	71	58,9	12,08	0,6	0,4	-
08.04.2026	2,131	0,004	177,72	176,55	173,69	173,69	0	24	0	0	71,2	59	12,23	0,6	0,4	-
09.04.2026	2,242	0,002	178,39	177,18	174,27	174,31	-0,04	24	0	0	72	59,2	12,83	0,6	0,4	-
10.04.2026	2,189	0,002	180,95	179,84	176,77	176,88	-0,11	24	0	0	71,9	59,5	12,39	0,6	0,4	-
11.04.2026	2,154	0	181,88	180,87	177,79	177,98	-0,19	24	0	0	70,9	58,8	12,13	0,6	0,4	-
12.04.2026	2,089	0,001	181,63	180,76	177,65	177,92	-0,27	24	0	0	69,9	58,2	11,78	0,6	0,4	-
13.04.2026	2,062	-0,002	182,06	181,27	178,05	178,4	-0,35	24	0	0	69,9	58,3	11,63	0,6	0,4	-
14.04.2026	2,056	0	183,6	182,83	179,57	179,96	-0,39	24	0	0	70	58,4	11,52	0,6	0,4	-
15.04.2026	1,854	-0,002	163,91	163,22	160,39	160,69	-0,3	22	2	1	69,2	57,5	11,63	0,6	0,4	-
16.04.2026	2,061	0	178,1	177,23	174,21	174,46	-0,25	24	0	0	69,8	58	11,87	0,6	0,4	-
17.04.2026	2,015	-0,001	179,57	178,77	175,62	175,93	-0,31	24	0	0	70,1	58,6	11,52	0,6	0,4	-
18.04.2026	2,057	-0,004	182,53	181,78	178,51	178,94	-0,43	24	0	0	70	58,4	11,61	0,6	0,4	-
Итого:	65,797	0	5602,55	5578,03	5476,45	5488,65	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	65,797															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 742

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
18.03.2026	427,883	37166,54	36981,95	36243,84	36312,02
18.04.2026	493,68	42769,09	42559,98	41720,29	41800,67

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2026 14:01:13