

#9289#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2023 по 23.04.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Ясная 11, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 6727
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00206464
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.03.2023 | 2,217 | 0,049 | 184,17 | 181,93 | 180,07 | 179,05 | 1,02 | 24 | 0 | 0 | 70,3 | 58,3 | 12 | 0,6 | 0,4 | 9,5 |
| 25.03.2023 | 2,236 | 0,048 | 183,41 | 181,16 | 179,36 | 178,37 | 0,99 | 24 | 0 | 0 | 70 | 57,8 | 12,16 | 0,6 | 0,4 | 7,8 |
| 26.03.2023 | 2,213 | 0,049 | 182,75 | 180,54 | 178,7 | 177,69 | 1,01 | 24 | 0 | 0 | 70,2 | 58,1 | 12,06 | 0,6 | 0,4 | 6 |
| 27.03.2023 | 2,47 | 0,053 | 180,86 | 178,4 | 176,5 | 175,45 | 1,05 | 24 | 0 | 0 | 73,6 | 59,9 | 13,65 | 0,6 | 0,4 | 2,1 |
| 28.03.2023 | 2,675 | 0,06 | 181,18 | 178,54 | 176,4 | 175,3 | 1,1 | 24 | 0 | 0 | 77,5 | 62,8 | 14,79 | 0,6 | 0,4 | -1,5 |
| 29.03.2023 | 2,417 | 0,047 | 175,8 | 173,49 | 171,56 | 170,63 | 0,93 | 24 | 0 | 0 | 73,5 | 59,7 | 13,77 | 0,6 | 0,4 | 1,7 |
| 30.03.2023 | 2,261 | 0,037 | 176,01 | 173,85 | 172,04 | 171,2 | 0,84 | 24 | 0 | 0 | 70,5 | 57,6 | 12,87 | 0,6 | 0,4 | 7,1 |
| 31.03.2023 | 2,216 | 0,046 | 176,8 | 174,67 | 172,88 | 171,96 | 0,92 | 24 | 0 | 0 | 70,5 | 58 | 12,51 | 0,6 | 0,4 | 8,9 |
| 01.04.2023 | 2,187 | 0,046 | 174,31 | 172,16 | 170,39 | 169,46 | 0,93 | 24 | 0 | 0 | 70,8 | 58,2 | 12,55 | 0,6 | 0,4 | 5,2 |
| 02.04.2023 | 2,359 | 0,051 | 172,28 | 170,01 | 168,36 | 167,36 | 1 | 24 | 0 | 0 | 71,6 | 57,8 | 13,7 | 0,6 | 0,4 | 3,9 |
| 03.04.2023 | 2,412 | 0,052 | 171,79 | 169,43 | 167,65 | 166,63 | 1,02 | 24 | 0 | 0 | 74 | 59,9 | 14,05 | 0,6 | 0,4 | 1,7 |
| 04.04.2023 | 2,455 | 0,055 | 173,98 | 171,58 | 169,72 | 168,66 | 1,06 | 24 | 0 | 0 | 74,5 | 60,4 | 14,11 | 0,6 | 0,4 | -0,1 |
| 05.04.2023 | 2,375 | 0,048 | 172,51 | 170,21 | 168,43 | 167,43 | 1 | 24 | 0 | 0 | 73 | 59,2 | 13,77 | 0,6 | 0,4 | 1 |
| 06.04.2023 | 2,332 | 0,045 | 171,52 | 169,26 | 167,59 | 166,63 | 0,96 | 24 | 0 | 0 | 71,6 | 58 | 13,6 | 0,6 | 0,4 | 2,3 |
| 07.04.2023 | 2,181 | 0,045 | 174,7 | 172,59 | 170,9 | 169,97 | 0,93 | 24 | 0 | 0 | 69,6 | 57,2 | 12,46 | 0,6 | 0,4 | 9,6 |
| 08.04.2023 | 2,081 | 0,04 | 174,07 | 172,06 | 170,35 | 169,47 | 0,88 | 24 | 0 | 0 | 68,8 | 56,9 | 11,92 | 0,6 | 0,4 | 10,3 |
| 09.04.2023 | 2,102 | 0,037 | 173,75 | 171,72 | 170,06 | 169,16 | 0,9 | 24 | 0 | 0 | 68,5 | 56,5 | 12,07 | 0,6 | 0,4 | 8,2 |
| 10.04.2023 | 2,114 | 0,039 | 174,93 | 172,89 | 171,23 | 170,35 | 0,88 | 24 | 0 | 0 | 68,5 | 56,4 | 12,06 | 0,6 | 0,4 | 7,9 |
| 11.04.2023 | 2,078 | 0,043 | 177,27 | 175,24 | 173,51 | 172,58 | 0,93 | 24 | 0 | 0 | 68,7 | 57 | 11,67 | 0,6 | 0,4 | 10 |
| 12.04.2023 | 2,044 | 0,042 | 178,69 | 176,69 | 174,88 | 174 | 0,88 | 24 | 0 | 0 | 68,6 | 57,2 | 11,41 | 0,6 | 0,4 | 11,3 |
| 13.04.2023 | 2,079 | 0,039 | 178,14 | 176,13 | 174,38 | 173,5 | 0,88 | 24 | 0 | 0 | 68,3 | 56,6 | 11,66 | 0,6 | 0,4 | 9,5 |
| 14.04.2023 | 2,042 | 0,045 | 179,23 | 177,22 | 175,48 | 174,53 | 0,95 | 24 | 0 | 0 | 68,2 | 56,8 | 11,33 | 0,6 | 0,4 | 11 |
| 15.04.2023 | 2,106 | 0,04 | 178,61 | 176,57 | 174,86 | 173,93 | 0,93 | 24 | 0 | 0 | 68,3 | 56,5 | 11,76 | 0,6 | 0,4 | 10,4 |
| 16.04.2023 | 2,097 | 0,042 | 173,47 | 171,44 | 169,81 | 168,89 | 0,92 | 24 | 0 | 0 | 68,4 | 56,4 | 12,07 | 0,6 | 0,4 | 6,1 |
| 17.04.2023 | 2,051 | 0,038 | 175,67 | 173,65 | 171,95 | 171,01 | 0,94 | 24 | 0 | 0 | 68,7 | 57 | 11,64 | 0,6 | 0,4 | 7,2 |
| 18.04.2023 | 2,027 | 0,039 | 175,78 | 173,8 | 172,1 | 171,22 | 0,88 | 24 | 0 | 0 | 68,2 | 56,7 | 11,51 | 0,6 | 0,4 | 9,5 |
| 19.04.2023 | 2,022 | 0,037 | 168,25 | 166,3 | 164,67 | 163,84 | 0,83 | 24 | 0 | 0 | 68,4 | 56,4 | 12,01 | 0,6 | 0,4 | - |
| 20.04.2023 | 1,174 | 0,031 | 152,01 | 150,74 | 148,79 | 148,15 | 0,64 | 24 | 0 | 0 | 68,7 | 61,1 | 7,62 | 0,6 | 0,4 | - |
| 21.04.2023 | 0,53 | 0,028 | 147,92 | 147,18 | 144,85 | 144,41 | 0,44 | 24 | 0 | 0 | 67,7 | 64,3 | 3,45 | 0,6 | 0,4 | - |
| 22.04.2023 | 0,571 | 0,028 | 148,86 | 148,09 | 145,77 | 145,31 | 0,46 | 24 | 0 | 0 | 67,8 | 64 | 3,7 | 0,6 | 0,4 | - |
| 23.04.2023 | 0,564 | 0,033 | 147,69 | 146,86 | 144,63 | 144,07 | 0,56 | 24 | 0 | 0 | 67,9 | 64,2 | 3,65 | 0,6 | 0,4 | - |
| Итого: | 62,688 | 0 | 5356,41 | 5294,4 | 5237,87 | 5210,21 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 62,688 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.03.2023 | 856,36 | 67676,19 | 67073,03 | 66068,23 | 65950,4 |
| 23.04.2023 | 919,048 | 73032,6 | 72367,43 | 71306,1 | 71160,61 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.04.2023 10:11:37