

#126261#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Ясная 11, Калининград
5346
6727
ВКТ-7
00206464
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	2,143	0,061	163,65	161,16	160,09	158,76	1,33	24	0	0	69,7	56,7	12,96	0,6	0,4	5,5
25.03.2025	2,172	0,063	163,03	160,51	159,48	158,12	1,36	24	0	0	69,7	56,5	13,19	0,6	0,4	4,4
26.03.2025	2,139	0,062	166,52	164,02	162,91	161,54	1,37	24	0	0	69,7	57	12,7	0,6	0,4	6,9
27.03.2025	2,177	0,063	167,39	164,89	163,72	162,36	1,36	24	0	0	70,1	57,2	12,86	0,6	0,4	5,7
28.03.2025	2,114	0,058	169,74	167,31	166,02	164,77	1,25	24	0	0	69,6	57,2	12,35	0,6	0,4	8,9
29.03.2025	2,111	0,061	170,75	168,3	167,05	165,71	1,34	24	0	0	69,8	57,6	12,21	0,6	0,4	9,9
30.03.2025	2,144	0,061	169,48	167,02	165,8	164,5	1,3	24	0	0	69,5	57	12,51	0,6	0,4	6,8
31.03.2025	2,146	0,06	169,41	166,97	165,68	164,4	1,28	24	0	0	69,8	57,3	12,56	0,6	0,4	5,9
01.04.2025	2,112	0,051	166,61	164,25	162,97	161,79	1,18	24	0	0	69,6	57	12,58	0,6	0,4	-
02.04.2025	2,106	0,057	170,29	167,9	166,56	165,35	1,21	24	0	0	69,7	57,5	12,27	0,6	0,4	-
03.04.2025	2,141	0,057	174,08	171,66	170,3	169,06	1,24	24	0	0	69,7	57,5	12,19	0,6	0,4	-
04.04.2025	2,107	0,056	171,95	169,56	168,18	166,93	1,25	24	0	0	69,8	57,6	12,13	0,6	0,4	-
05.04.2025	2,294	0,064	169,81	167,22	165,82	164,51	1,31	24	0	0	72,4	59	13,41	0,6	0,4	-
06.04.2025	2,456	0,068	168,6	165,86	164,41	163,06	1,35	24	0	0	74,8	60,3	14,49	0,6	0,4	-
07.04.2025	2,333	0,069	172,47	169,85	168,29	166,99	1,3	24	0	0	73,8	60,4	13,43	0,6	0,4	-
08.04.2025	2,272	0,062	169,98	167,49	166,06	164,83	1,23	24	0	0	71,9	58,6	13,27	0,6	0,4	-
09.04.2025	2,227	0,064	171,26	168,8	167,34	166,09	1,25	24	0	0	71,7	58,8	12,9	0,6	0,4	-
10.04.2025	2,3	0,06	168,98	166,48	165,02	163,84	1,18	24	0	0	72,3	58,8	13,53	0,6	0,4	-
11.04.2025	2,176	0,055	171,44	169,04	167,61	166,4	1,21	24	0	0	70,5	57,9	12,59	0,6	0,4	-
12.04.2025	2,123	0,053	172,31	169,93	168,56	167,36	1,2	24	0	0	69,6	57,4	12,22	0,6	0,4	-
13.04.2025	2,126	0,06	177,34	174,93	173,48	172,22	1,26	24	0	0	69,7	57,8	11,87	0,6	0,4	-
14.04.2025	2,004	0,062	170,57	168,23	166,86	165,59	1,27	24	0	0	69,7	58,1	11,6	0,6	0,4	-
15.04.2025	1,888	0,049	148,59	146,43	145,38	144,23	1,15	24	0	0	69,3	56,8	12,56	0,6	0,4	-
16.04.2025	1,11	0,051	145,57	144	142,43	141,44	0,99	24	0	0	69,3	62	7,36	0,6	0,4	-
17.04.2025	0,502	0,047	142,84	141,77	139,77	138,97	0,8	24	0	0	69,1	65,9	3,23	0,6	0,4	-
18.04.2025	0,436	0,047	139,05	138,03	136,06	135,28	0,78	24	0	0	68,8	66	2,84	0,6	0,4	-
19.04.2025	0,502	0,045	133,41	132,37	130,57	129,77	0,8	24	0	0	68,8	65,4	3,46	0,6	0,4	-
20.04.2025	0,485	0,047	135,13	134,07	132,25	131,42	0,83	24	0	0	69	65,7	3,29	0,6	0,4	-
21.04.2025	0,505	0,048	136,52	135,42	133,61	132,78	0,83	24	0	0	69	65,6	3,39	0,6	0,4	-
22.04.2025	0,459	0,05	137,74	136,61	134,8	133,92	0,88	24	0	0	69	66	3	0,6	0,4	-
23.04.2025	0,492	0,049	138,77	137,65	135,8	134,94	0,86	24	0	0	69	65,8	3,23	0,6	0,4	-
Итого:	54,302	0	4993,28	4927,73	4882,88	4846,93	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	54,302															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	1925,006	179646,5	177685,22	175485,27	174600,76
23.04.2025	1979,308	184639,78	182612,95	180368,15	179447,69

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 7:28:59