

#9292#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Ясная 11, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 6727
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00206464
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	1,985	-0,088	176,12	177,35	172,4	174,73	-2,33	24	0	0	68,2	56,1	12,12	0,6	0,4	4
25.04.2021	2,056	-0,082	175,14	176,28	171,47	173,74	-2,27	24	0	0	68,3	55,7	12,57	0,6	0,4	3,7
26.04.2021	2,003	-0,079	172,73	173,87	169,14	171,36	-2,22	24	0	0	68	55,6	12,41	0,6	0,4	2,9
27.04.2021	1,988	-0,08	174,52	175,71	170,89	173,14	-2,25	24	0	0	68,1	55,9	12,22	0,6	0,4	4,1
28.04.2021	1,995	-0,085	178,65	179,85	174,88	177,18	-2,3	24	0	0	68,4	56,4	11,98	0,6	0,4	6,7
29.04.2021	1,94	-0,078	162,57	163,65	159,19	161,35	-2,16	24	0	0	68	55,2	12,79	0,6	0,4	9,3
30.04.2021	1,744	-0,05	125,32	126,12	122,75	124,46	-1,71	24	0	0	67,5	52,7	14,78	0,6	0,4	7
01.05.2021	1,063	-0,076	129,72	131,09	127,06	129,02	-1,96	24	0	0	67,8	58,7	9,08	0,6	0,4	7,3
02.05.2021	0,424	-0,09	129,49	131,39	126,91	129,03	-2,12	24	0	0	66,6	62,4	4,2	0,6	0,4	6,2
03.05.2021	0,433	-0,087	122,48	124,28	119,98	122,04	-2,06	23	1	1	66,8	62,3	4,49	0,6	0,4	5,8
04.05.2021	0,442	-0,096	132,54	134,49	129,84	132,05	-2,21	24	0	0	67,2	63	4,27	0,6	0,4	9,6
05.05.2021	0,425	-0,09	131,26	133,16	128,59	130,72	-2,13	24	0	0	67,5	63,4	4,15	0,6	0,4	10,4
06.05.2021	0,473	-0,08	122,2	123,94	119,71	121,7	-1,99	24	0	0	67,4	62,6	4,8	0,6	0,4	6,9
07.05.2021	0,445	-0,081	122,65	124,44	120,17	122,18	-2,01	24	0	0	67,2	62,6	4,58	0,6	0,4	6,9
08.05.2021	0,494	-0,087	123,57	125,36	121,02	123,13	-2,11	24	0	0	67,5	62,5	4,97	0,6	0,4	6,3
09.05.2021	0,418	-0,101	132,84	134,98	130,2	132,51	-2,31	24	0	0	67,1	63	4,13	0,6	0,4	11,1
10.05.2021	0,396	-0,115	134,94	137,22	132,15	134,7	-2,55	24	0	0	67,6	63,6	4,01	0,6	0,4	17,8
11.05.2021	0,368	-0,113	135,78	138,05	132,98	135,5	-2,52	24	0	0	67,4	63,6	3,75	0,6	0,4	19,7
12.05.2021	0,37	-0,113	136,11	138,38	133,28	135,81	-2,53	24	0	0	67,5	63,7	3,77	0,6	0,4	19,2
13.05.2021	0,383	-0,108	133,22	135,43	130,53	132,93	-2,4	24	0	0	67,4	63,6	3,89	0,6	0,4	9,9
14.05.2021	0,381	-0,107	132,11	134,29	129,41	131,81	-2,4	24	0	0	67,5	63,6	3,91	0,6	0,4	10,6
15.05.2021	0,333	-0,103	131,04	133,22	128,42	130,77	-2,35	24	0	0	66,9	63,4	3,53	0,6	0,4	10
16.05.2021	0,427	-0,103	131,31	133,45	128,62	131	-2,38	24	0	0	67,7	63,4	4,27	0,6	0,4	12,5
17.05.2021	0,337	-0,119	131,2	133,63	128,52	131,14	-2,62	24	0	0	67,6	64	3,7	0,6	0,4	14,5
18.05.2021	0,369	-0,133	131,49	134,1	128,75	131,6	-2,85	24	0	0	68	63,9	4,03	0,6	0,4	11,4
19.05.2021	0,349	-0,103	132,4	134,53	129,69	132	-2,31	24	0	0	67,8	64,1	3,65	0,6	0,4	10,4
20.05.2021	0,421	-0,102	132,58	134,66	129,83	132,16	-2,33	24	0	0	67,8	63,6	4,17	0,6	0,4	-
21.05.2021	0,34	-0,12	131,57	133,99	128,9	131,51	-2,61	24	0	0	67,4	63,7	3,71	0,6	0,4	14
22.05.2021	0,363	-0,134	131,53	134,21	128,86	131,75	-2,89	24	0	0	67,4	63,5	3,99	0,6	0,4	-
23.05.2021	0,359	-0,143	130,87	133,67	128,17	131,2	-3,03	24	0	0	67,7	63,7	4,07	0,6	0,4	-
Итого:	23,524	0	4167,95	4224,79	4082,31	4152,22	0	719	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,524															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 719

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	2083,414	208125,12	214218,17	203333,27	210679,49
23.05.2021	2106,938	212293,07	218442,96	207415,58	214831,71

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.05.2021 7:48:00