

#9286#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2023 по 23.05.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Ясная 11, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6727
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00206464
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|------|---------|---------|-------------|
| 24.04.2023 | 0,465 | 0,028 | 149,07 | 148,35 | 145,94 | 145,46 | 0,48 | 24 | 0 | 0 | 68,2 | 65,2 | 2,97 | 0,6 | 0,4 | - |
| 25.04.2023 | 0,565 | 0,029 | 150,54 | 149,77 | 147,35 | 146,91 | 0,44 | 24 | 0 | 0 | 68,5 | 64,8 | 3,64 | 0,6 | 0,4 | - |
| 26.04.2023 | 0,543 | 0,032 | 150,44 | 149,67 | 147,36 | 146,82 | 0,54 | 24 | 0 | 0 | 67,9 | 64,4 | 3,44 | 0,6 | 0,4 | - |
| 27.04.2023 | 0,558 | 0,031 | 150,52 | 149,74 | 147,37 | 146,88 | 0,49 | 24 | 0 | 0 | 68,1 | 64,5 | 3,57 | 0,6 | 0,4 | - |
| 28.04.2023 | 0,557 | 0,032 | 151,78 | 151 | 148,62 | 148,1 | 0,52 | 24 | 0 | 0 | 68,4 | 64,9 | 3,5 | 0,6 | 0,4 | - |
| 29.04.2023 | 0,552 | 0,03 | 150,73 | 149,94 | 147,6 | 147,07 | 0,53 | 24 | 0 | 0 | 67,9 | 64,4 | 3,5 | 0,6 | 0,4 | - |
| 30.04.2023 | 0,534 | 0,032 | 150,09 | 149,34 | 146,98 | 146,5 | 0,48 | 24 | 0 | 0 | 67,8 | 64,4 | 3,4 | 0,6 | 0,4 | - |
| 01.05.2023 | 0,533 | 0,028 | 149,48 | 148,72 | 146,37 | 145,92 | 0,45 | 24 | 0 | 0 | 67,7 | 64,3 | 3,43 | 0,6 | 0,4 | - |
| 02.05.2023 | 0,586 | 0,027 | 150,5 | 149,7 | 147,33 | 146,87 | 0,46 | 24 | 0 | 0 | 68,2 | 64,5 | 3,75 | 0,6 | 0,4 | - |
| 03.05.2023 | 0,542 | 0,028 | 151,07 | 150,3 | 147,93 | 147,44 | 0,49 | 24 | 0 | 0 | 67,9 | 64,5 | 3,43 | 0,6 | 0,4 | - |
| 04.05.2023 | 0,565 | 0,032 | 150,66 | 149,87 | 147,56 | 147,04 | 0,52 | 24 | 0 | 0 | 67,8 | 64,2 | 3,57 | 0,6 | 0,4 | - |
| 05.05.2023 | 0,531 | 0,03 | 150,76 | 150,01 | 147,65 | 147,18 | 0,47 | 24 | 0 | 0 | 67,8 | 64,4 | 3,38 | 0,6 | 0,4 | - |
| 06.05.2023 | 0,586 | 0,031 | 151,52 | 150,71 | 148,34 | 147,84 | 0,5 | 24 | 0 | 0 | 68,4 | 64,6 | 3,73 | 0,6 | 0,4 | - |
| 07.05.2023 | 0,491 | 0,029 | 150,96 | 150,23 | 147,76 | 147,3 | 0,46 | 24 | 0 | 0 | 68,4 | 65,2 | 3,12 | 0,6 | 0,4 | - |
| 08.05.2023 | 0,503 | 0,03 | 149,56 | 148,79 | 146,47 | 145,97 | 0,5 | 24 | 0 | 0 | 67,7 | 64,5 | 3,23 | 0,6 | 0,4 | - |
| 09.05.2023 | 0,553 | 0,03 | 149,07 | 148,28 | 145,99 | 145,48 | 0,51 | 24 | 0 | 0 | 67,9 | 64,4 | 3,55 | 0,6 | 0,4 | - |
| 10.05.2023 | 0,537 | 0,032 | 148,66 | 147,87 | 145,53 | 145,03 | 0,5 | 24 | 0 | 0 | 68,3 | 64,8 | 3,45 | 0,6 | 0,4 | - |
| 11.05.2023 | 0,503 | 0,028 | 148,22 | 147,45 | 145,06 | 144,6 | 0,46 | 24 | 0 | 0 | 68,3 | 65,1 | 3,25 | 0,6 | 0,4 | - |
| 12.05.2023 | 0,509 | 0,032 | 147,75 | 146,96 | 144,68 | 144,15 | 0,53 | 24 | 0 | 0 | 67,8 | 64,6 | 3,27 | 0,6 | 0,4 | - |
| 13.05.2023 | 0,535 | 0,032 | 147,62 | 146,81 | 144,51 | 144 | 0,51 | 24 | 0 | 0 | 68 | 64,6 | 3,45 | 0,6 | 0,4 | - |
| 14.05.2023 | 0,536 | 0,034 | 146,43 | 145,58 | 143,35 | 142,8 | 0,55 | 24 | 0 | 0 | 68,1 | 64,6 | 3,5 | 0,6 | 0,4 | - |
| 15.05.2023 | 0,501 | 0,033 | 148,35 | 147,53 | 145,23 | 144,66 | 0,57 | 24 | 0 | 0 | 68,4 | 65,2 | 3,18 | 0,6 | 0,4 | - |
| 16.05.2023 | 0,49 | 0,032 | 150,76 | 149,95 | 147,64 | 147,1 | 0,54 | 24 | 0 | 0 | 68 | 64,9 | 3,09 | 0,6 | 0,4 | - |
| 17.05.2023 | 0,515 | 0,036 | 151,01 | 150,18 | 147,88 | 147,27 | 0,61 | 24 | 0 | 0 | 68 | 64,8 | 3,22 | 0,6 | 0,4 | - |
| 18.05.2023 | 0,471 | 0,036 | 150,65 | 149,84 | 147,51 | 146,91 | 0,6 | 24 | 0 | 0 | 68,3 | 65,4 | 2,92 | 0,6 | 0,4 | - |
| 19.05.2023 | 0,518 | 0,032 | 151 | 150,18 | 147,82 | 147,29 | 0,53 | 24 | 0 | 0 | 68,2 | 64,9 | 3,26 | 0,6 | 0,4 | - |
| 20.05.2023 | 0,47 | 0,034 | 149,39 | 148,57 | 146,28 | 145,7 | 0,58 | 24 | 0 | 0 | 67,9 | 65 | 2,96 | 0,6 | 0,4 | - |
| 21.05.2023 | 0,505 | 0,038 | 147,44 | 146,6 | 144,37 | 143,77 | 0,6 | 24 | 0 | 0 | 68 | 64,8 | 3,21 | 0,6 | 0,4 | - |
| 22.05.2023 | 0,453 | 0,032 | 147,75 | 146,95 | 144,63 | 144,09 | 0,54 | 24 | 0 | 0 | 68,2 | 65,4 | 2,87 | 0,6 | 0,4 | - |
| 23.05.2023 | 0,492 | 0,032 | 147,65 | 146,82 | 144,53 | 143,97 | 0,56 | 24 | 0 | 0 | 68,2 | 65 | 3,16 | 0,6 | 0,4 | - |
| Итого: | 15,699 | 0 | 4489,43 | 4465,71 | 4395,64 | 4380,12 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 15,699 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.04.2023 | 919,048 | 73032,6 | 72367,43 | 71306,1 | 71160,61 |
| 23.05.2023 | 934,747 | 77522,03 | 76833,14 | 75701,74 | 75540,73 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.05.2023 7:53:20