

#133840#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Ясная 11, Калининград
5346
6727
ВКТ-7
00206464
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	0,463	0,063	139,89	138,51	136,9	135,77	1,13	24	0	0	69,2	66,3	2,88	0,6	0,4	-
25.05.2025	0,499	0,062	138,56	137,19	135,59	134,51	1,08	24	0	0	68,9	65,7	3,18	0,6	0,4	-
26.05.2025	0,497	0,062	140	138,62	136,95	135,86	1,09	24	0	0	69,3	66,1	3,14	0,6	0,4	-
27.05.2025	0,461	0,063	138,84	137,49	135,87	134,74	1,13	24	0	0	69	66,2	2,86	0,6	0,4	-
28.05.2025	0,453	0,063	137,02	135,69	134,1	132,99	1,11	24	0	0	69,2	66,4	2,86	0,6	0,4	-
29.05.2025	0,43	0,059	137,52	136,19	134,55	133,48	1,07	24	0	0	69,2	66,4	2,73	0,6	0,4	-
30.05.2025	0,432	0,064	139,64	138,28	136,61	135,47	1,14	24	0	0	69,5	66,8	2,65	0,6	0,4	-
31.05.2025	0,487	0,064	137,54	136,17	134,63	133,49	1,14	24	0	0	68,9	65,8	3,1	0,6	0,4	-
01.06.2025	0,495	0,065	140,74	139,29	137,67	136,51	1,16	24	0	0	69,5	66,4	3,08	0,6	0,4	-
02.06.2025	0,428	0,063	138,35	136,99	135,36	134,25	1,11	24	0	0	69,1	66,5	2,65	0,6	0,4	-
03.06.2025	0,426	0,065	137,7	136,33	134,76	133,58	1,18	24	0	0	69,2	66,6	2,62	0,6	0,4	-
04.06.2025	0,462	0,063	136,8	135,43	133,89	132,75	1,14	24	0	0	69	66,1	2,9	0,6	0,4	-
05.06.2025	0,43	0,065	136,96	135,61	134,03	132,9	1,13	24	0	0	69	66,3	2,69	0,6	0,4	-
06.06.2025	0,42	0,061	139,42	138,06	136,41	135,28	1,13	24	0	0	69,2	66,7	2,55	0,6	0,4	-
07.06.2025	0,424	0,066	137,71	136,36	134,77	133,62	1,15	24	0	0	69	66,4	2,61	0,6	0,4	-
08.06.2025	0,464	0,062	138,13	136,77	135,15	134,04	1,11	24	0	0	69,2	66,3	2,91	0,6	0,4	-
09.06.2025	0,433	0,057	132,45	131,15	129,63	128,58	1,05	24	0	0	68,7	65,9	2,85	0,6	0,4	-
10.06.2025	0,444	0,062	140,78	139,4	137,73	136,61	1,12	24	0	0	69,2	66,5	2,74	0,6	0,4	-
11.06.2025	0,461	0,063	139,37	138,01	136,36	135,25	1,11	24	0	0	69,2	66,3	2,88	0,6	0,4	-
12.06.2025	0,434	0,063	138,31	136,95	135,35	134,23	1,12	24	0	0	68,9	66,3	2,68	0,6	0,4	-
13.06.2025	0,471	0,067	138,19	136,78	135,24	134,07	1,17	24	0	0	69,1	66,2	2,96	0,6	0,4	-
14.06.2025	0,47	0,066	137,32	135,93	134,39	133,24	1,15	24	0	0	68,9	65,9	2,98	0,6	0,4	-
15.06.2025	0,446	0,063	138,99	137,58	136,03	134,84	1,19	24	0	0	68,8	66,1	2,73	0,6	0,4	-
16.06.2025	0,415	0,067	140,07	138,7	137,08	135,91	1,17	24	0	0	69	66,4	2,52	0,6	0,4	-
17.06.2025	0,465	0,064	138,36	136,98	135,37	134,23	1,14	24	0	0	69,5	66,6	2,91	0,6	0,4	-
18.06.2025	0,449	0,065	137,87	136,48	134,94	133,76	1,18	24	0	0	68,9	66,2	2,78	0,6	0,4	-
19.06.2025	0,465	0,066	138,82	137,39	135,84	134,67	1,17	24	0	0	69,2	66,3	2,88	0,6	0,4	-
20.06.2025	0,467	0,072	138,7	137,27	135,75	134,49	1,26	24	0	0	69,3	66,5	2,86	0,6	0,4	-
21.06.2025	0,457	0,068	138,1	136,69	135,14	133,94	1,2	24	0	0	69	66,2	2,84	0,6	0,4	-
22.06.2025	0,456	0,066	137,21	135,81	134,27	133,1	1,17	24	0	0	68,9	66	2,87	0,6	0,4	-
23.06.2025	0,472	0,068	139,25	137,81	136,25	135,06	1,19	24	0	0	69,4	66,5	2,9	0,6	0,4	-
Итого:	14,076	0	4288,61	4245,91	4196,61	4161,22	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,076															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2025	1994,663	188848,38	186784,33	184486,36	183536,81
23.06.2025	2008,739	193136,99	191030,24	188682,97	187698,03

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.06.2025 7:31:12