

#9279#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2022 по 23.08.2022

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
 Адрес потребителя Ясная 11, Калининград  
 Номер абонента 5346  
 Порядковый номер 6727  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00206464  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т  | dM2, т  | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td   | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|------|---------|---------|-------------|
| 24.07.2022 | 0        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 24       | 0       | 0      | 21,8   | 21,7   | 0,07 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 25.07.2022 | 0        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 24       | 0       | 0      | 21,2   | 21,1   | 0,12 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 26.07.2022 | 0        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 24       | 0       | 0      | 21,4   | 21,2   | 0,11 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 27.07.2022 | 0        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 24       | 0       | 0      | 20,7   | 20,5   | 0,16 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 28.07.2022 | 0        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 24       | 0       | 0      | 20,1   | 19,9   | 0,18 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 29.07.2022 | 0,014    | -0,01     | 28,16   | 29,28   | 27,62   | 28,76   | -1,14  | 24       | 0       | 1      | 64,2   | 61,6   | 2,54 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 30.07.2022 | 0,127    | 0,023     | 95,76   | 95,37   | 93,84   | 93,5    | 0,34   | 24       | 0       | 0      | 66,7   | 65,6   | 1,1  | 0,6     | 0,4     | -           |
| 31.07.2022 | 0,255    | 0,023     | 91,81   | 91,36   | 89,95   | 89,63   | 0,32   | 24       | 0       | 0      | 66,9   | 64,3   | 2,58 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 01.08.2022 | 0,352    | 0,026     | 93,09   | 92,49   | 91,21   | 90,78   | 0,43   | 24       | 0       | 0      | 66,9   | 63,3   | 3,57 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 02.08.2022 | 0,441    | 0,01      | 88,07   | 87,94   | 86,28   | 86,38   | -0,1   | 24       | 0       | 1      | 66,8   | 61,6   | 5,13 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 03.08.2022 | 0,411    | 0,022     | 80,43   | 79,85   | 78,75   | 78,43   | 0,32   | 24       | 0       | 0      | 67,4   | 62,4   | 4,94 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 04.08.2022 | 0,389    | 0,023     | 79,88   | 79,33   | 78,2    | 77,9    | 0,3    | 24       | 0       | 0      | 67,1   | 62,4   | 4,74 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 05.08.2022 | 0,383    | 0,022     | 81,21   | 80,65   | 79,53   | 79,22   | 0,31   | 24       | 0       | 0      | 67,4   | 62,8   | 4,59 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 06.08.2022 | 0,395    | 0,026     | 83,78   | 83,22   | 82,1    | 81,74   | 0,36   | 24       | 0       | 0      | 67,1   | 62,5   | 4,56 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 07.08.2022 | 0,408    | 0,026     | 83,66   | 83,09   | 81,98   | 81,58   | 0,4    | 24       | 0       | 0      | 67,7   | 63     | 4,68 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 08.08.2022 | 0,405    | 0,025     | 83,51   | 82,94   | 81,83   | 81,47   | 0,36   | 24       | 0       | 0      | 67,2   | 62,5   | 4,69 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 09.08.2022 | 0,413    | 0,025     | 84,05   | 83,48   | 82,37   | 81,97   | 0,4    | 24       | 0       | 0      | 67,2   | 62,5   | 4,72 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 10.08.2022 | 0,411    | 0,023     | 83,68   | 83,11   | 82      | 81,63   | 0,37   | 24       | 0       | 0      | 67,3   | 62,5   | 4,74 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 11.08.2022 | 0,391    | 0,026     | 83,95   | 83,41   | 82,24   | 81,9    | 0,34   | 24       | 0       | 0      | 67,6   | 63     | 4,5  | 0,6     | 0,4     | -           |
| 12.08.2022 | 0,401    | 0,025     | 83,94   | 83,4    | 82,26   | 81,89   | 0,37   | 24       | 0       | 0      | 67,4   | 62,8   | 4,6  | 0,6     | 0,4     | -           |
| 13.08.2022 | 0,406    | 0,026     | 84,32   | 83,76   | 82,64   | 82,24   | 0,4    | 24       | 0       | 0      | 67,3   | 62,6   | 4,64 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 14.08.2022 | 0,398    | 0,024     | 84,3    | 83,76   | 82,6    | 82,22   | 0,38   | 24       | 0       | 0      | 67,6   | 63     | 4,55 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 15.08.2022 | 0,353    | 0,023     | 83,33   | 82,81   | 81,6    | 81,28   | 0,32   | 24       | 0       | 0      | 67,4   | 63,4   | 4,06 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 16.08.2022 | 0,349    | 0,021     | 82,48   | 82,03   | 80,8    | 80,53   | 0,27   | 24       | 0       | 0      | 67,2   | 63,1   | 4,08 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 17.08.2022 | 0,355    | 0,014     | 82,93   | 82,61   | 81,24   | 81,11   | 0,13   | 24       | 0       | 0      | 67,3   | 63     | 4,24 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 18.08.2022 | 0,367    | 0,016     | 83,4    | 83,06   | 81,72   | 81,53   | 0,19   | 24       | 0       | 0      | 67,4   | 63     | 4,32 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 19.08.2022 | 0,347    | 0,02      | 83,53   | 83,1    | 81,83   | 81,58   | 0,25   | 24       | 0       | 0      | 67,6   | 63,6   | 4,04 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 20.08.2022 | 0,331    | 0,022     | 83,44   | 82,95   | 81,73   | 81,45   | 0,28   | 24       | 0       | 0      | 67,3   | 63,5   | 3,78 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 21.08.2022 | 0,376    | 0,024     | 82,93   | 82,39   | 81,25   | 80,9    | 0,35   | 24       | 0       | 0      | 67,2   | 62,9   | 4,34 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 22.08.2022 | 0,372    | 0,024     | 82,21   | 81,66   | 80,53   | 80,18   | 0,35   | 24       | 0       | 0      | 67,1   | 62,8   | 4,35 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 23.08.2022 | 0,383    | 0,027     | 82,92   | 82,25   | 81,22   | 80,75   | 0,47   | 24       | 0       | 0      | 67,5   | 63,1   | 4,37 | 0,6     | 0,4     | -           |
| Итого:     | 9,233    | 0         | 2140,77 | 2129,3  | 2097,32 | 2090,55 | 0      | 744      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0    | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 9,233    |           |         |         |         |         |        |          |         |        |        |        |      |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

## Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dM1, т   | dM2, т   |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.07.2022 | 429,032  | 33971,14 | 33645,41 | 33155,64 | 33074,2  |
| 23.08.2022 | 438,265  | 36111,91 | 35774,71 | 35252,96 | 35164,75 |

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 29.08.2022 8:32:36