

#92786#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Ясная 11, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6727
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00206464
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2024	0,363	0,056	112,69	111,48	110,27	109,27	1	24	0	0	69,1	66,4	2,74	0,6	0,4	-
25.07.2024	0,379	0,052	112,08	110,93	109,69	108,74	0,95	24	0	0	69	66,1	2,93	0,6	0,4	-
26.07.2024	0,385	0,056	112,19	111	109,77	108,77	1	24	0	0	69,4	66,4	2,94	0,6	0,4	-
27.07.2024	0,385	0,057	111,49	110,26	109,05	108,05	1	24	0	0	69,3	66,3	2,97	0,6	0,4	-
28.07.2024	0,415	0,06	111,81	110,54	109,41	108,33	1,08	24	0	0	69,2	66	3,19	0,6	0,4	-
29.07.2024	0,425	0,064	116,9	115,56	114,39	113,26	1,13	24	0	0	69,2	66	3,12	0,6	0,4	-
30.07.2024	0,382	0,064	118,91	117,58	116,34	115,22	1,12	24	0	0	69,2	66,5	2,71	0,6	0,4	-
31.07.2024	0,429	0,068	119,7	118,29	117,1	115,92	1,18	24	0	0	69,3	66,2	3,06	0,6	0,4	-
01.08.2024	0,391	0,07	119,24	117,84	116,66	115,44	1,22	24	0	0	69,3	66,6	2,7	0,6	0,4	-
02.08.2024	0,385	0,071	120,01	118,57	117,41	116,18	1,23	24	0	0	69,4	66,7	2,64	0,6	0,4	-
03.08.2024	0,439	0,07	119,37	117,89	116,8	115,55	1,25	24	0	0	69,4	66,2	3,12	0,6	0,4	-
04.08.2024	0,408	0,071	118,68	117,25	116,16	114,89	1,27	24	0	0	69,2	66,4	2,86	0,6	0,4	-
05.08.2024	0,403	0,074	120,69	119,24	118,07	116,81	1,26	24	0	0	69,4	66,7	2,76	0,6	0,4	-
06.08.2024	0,415	0,072	120,36	118,89	117,73	116,47	1,26	24	0	0	69,6	66,8	2,87	0,6	0,4	-
07.08.2024	0,407	0,068	113,37	111,94	110,93	109,71	1,22	24	0	0	69,2	66,2	3,03	0,6	0,4	-
08.08.2024	0,37	0,07	107,47	106,12	105,2	104	1,2	24	0	0	69,1	66,2	2,84	0,6	0,4	-
09.08.2024	0,383	0,067	105,58	104,28	103,34	102,19	1,15	24	0	0	69,3	66,3	3,03	0,6	0,4	-
10.08.2024	0,363	0,056	104,35	103,08	102,12	101,06	1,06	24	0	0	68,9	66	2,91	0,6	0,4	-
11.08.2024	0,427	0,055	102,91	101,64	100,71	99,67	1,04	24	0	0	68,1	64,5	3,64	0,6	0,4	-
12.08.2024	0,45	0,065	113,12	111,78	110,73	109,57	1,16	24	0	0	69,2	65,7	3,43	0,6	0,4	-
13.08.2024	0,428	0,066	116,66	115,32	114,19	113,04	1,15	24	0	0	69	65,9	3,15	0,6	0,4	-
14.08.2024	0,452	0,056	115,41	114,11	112,9	111,86	1,04	24	0	0	69,5	66	3,44	0,6	0,4	-
15.08.2024	0,43	0,056	114,52	113,33	112,05	111,08	0,97	24	0	0	69,3	66	3,32	0,6	0,4	-
16.08.2024	0,4	0,052	114,26	113,14	111,81	110,93	0,88	24	0	0	69	65,8	3,11	0,6	0,4	-
17.08.2024	0,389	0,051	116,05	114,98	113,61	112,69	0,92	24	0	0	68,9	65,9	2,93	0,6	0,4	-
18.08.2024	0,399	0,051	116,67	115,57	114,15	113,25	0,9	24	0	0	69,4	66,4	3,03	0,6	0,4	-
19.08.2024	0,383	0,049	114,97	113,85	112,51	111,63	0,88	24	0	0	68,7	65,8	2,91	0,6	0,4	-
20.08.2024	0,385	0,058	117,06	115,87	114,55	113,54	1,01	24	0	0	69,2	66,4	2,82	0,6	0,4	-
21.08.2024	0,415	0,06	124,1	122,75	121,42	120,3	1,12	24	0	0	69,3	66,4	2,85	0,6	0,4	-
22.08.2024	0,49	0,081	138,21	136,55	135,22	133,8	1,42	24	0	0	69,4	66,4	2,98	0,6	0,4	-
23.08.2024	0,438	0,085	144,54	142,81	141,37	139,9	1,47	24	0	0	69,6	67,1	2,45	0,6	0,4	-
Итого:	12,613	0	3613,37	3572,44	3535,66	3501,12	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,613															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2024	1509,688	143920,57	142461,25	140590,86	139978,54
23.08.2024	1522,301	147533,94	146033,69	144126,52	143479,66

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.08.2024 13:25:17