

#95131#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Ясная 11, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6727
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00206464
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|------|---------|---------|-------------|
| 24.08.2024 | 0,494 | 0,116 | 145,32 | 143,11 | 142,19 | 140,21 | 1,98 | 24 | 0 | 0 | 69,5 | 66,9 | 2,63 | 0,6 | 0,4 | - |
| 25.08.2024 | 0,441 | 0,094 | 143,32 | 141,49 | 140,21 | 138,61 | 1,6 | 24 | 0 | 0 | 69,5 | 67 | 2,45 | 0,6 | 0,4 | - |
| 26.08.2024 | 0,417 | 0,054 | 111,01 | 109,86 | 108,57 | 107,65 | 0,92 | 24 | 0 | 0 | 69,6 | 66,3 | 3,32 | 0,6 | 0,4 | - |
| 27.08.2024 | 0,376 | 0,054 | 110,39 | 109,21 | 108,09 | 107,11 | 0,98 | 24 | 0 | 0 | 68 | 65,1 | 2,93 | 0,6 | 0,4 | - |
| 28.08.2024 | 0,445 | 0,072 | 132,02 | 130,51 | 129,15 | 127,86 | 1,29 | 24 | 0 | 0 | 69,5 | 66,7 | 2,82 | 0,6 | 0,4 | - |
| 29.08.2024 | 0,476 | 0,071 | 129,59 | 128,07 | 126,75 | 125,49 | 1,26 | 24 | 0 | 0 | 69,6 | 66,5 | 3,14 | 0,6 | 0,4 | - |
| 30.08.2024 | 0,406 | 0,076 | 133,75 | 132,28 | 130,77 | 129,49 | 1,28 | 24 | 0 | 0 | 70,6 | 68,1 | 2,48 | 0,6 | 0,4 | - |
| 31.08.2024 | 0,441 | 0,075 | 133,57 | 132,1 | 130,61 | 129,34 | 1,27 | 24 | 0 | 0 | 70,8 | 68 | 2,77 | 0,6 | 0,4 | - |
| 01.09.2024 | 0,443 | 0,06 | 124,04 | 122,68 | 121,24 | 120,17 | 1,07 | 24 | 0 | 0 | 70,7 | 67,6 | 3,08 | 0,6 | 0,4 | - |
| 02.09.2024 | 0,452 | 0,067 | 128,52 | 127,16 | 125,62 | 124,46 | 1,16 | 24 | 0 | 0 | 71,1 | 68,1 | 3,02 | 0,6 | 0,4 | - |
| 03.09.2024 | 0,423 | 0,06 | 137,93 | 136,63 | 134,82 | 133,76 | 1,06 | 24 | 0 | 0 | 71,1 | 68,5 | 2,64 | 0,6 | 0,4 | - |
| 04.09.2024 | 0,437 | 0,064 | 134,17 | 132,83 | 131,23 | 130,1 | 1,13 | 24 | 0 | 0 | 70,1 | 67,3 | 2,8 | 0,6 | 0,4 | - |
| 05.09.2024 | 0,305 | 0,052 | 135,14 | 134,1 | 132,06 | 131,17 | 0,89 | 24 | 0 | 0 | 71,6 | 69,8 | 1,85 | 0,6 | 0,4 | - |
| 06.09.2024 | 0,285 | 0,033 | 128,51 | 127,75 | 125,61 | 125,06 | 0,55 | 23 | 1 | 1 | 70,5 | 68,5 | 1,96 | 0,6 | 0,4 | - |
| 07.09.2024 | 0,383 | 0,054 | 137,96 | 136,77 | 134,9 | 133,94 | 0,96 | 24 | 0 | 0 | 69,9 | 67,5 | 2,4 | 0,6 | 0,4 | - |
| 08.09.2024 | 0,432 | 0,068 | 139,39 | 137,97 | 136,23 | 135,05 | 1,18 | 24 | 0 | 0 | 71,1 | 68,5 | 2,6 | 0,6 | 0,4 | - |
| 09.09.2024 | 0,462 | 0,076 | 139,72 | 138,22 | 136,63 | 135,35 | 1,28 | 24 | 0 | 0 | 70,5 | 67,7 | 2,78 | 0,6 | 0,4 | - |
| 10.09.2024 | 0,438 | 0,071 | 139,47 | 137,96 | 136,45 | 135,17 | 1,28 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 66,6 | 2,64 | 0,6 | 0,4 | - |
| 11.09.2024 | 0,464 | 0,078 | 146,29 | 144,73 | 142,97 | 141,67 | 1,3 | 24 | 0 | 0 | 70,7 | 68,1 | 2,65 | 0,6 | 0,4 | - |
| 12.09.2024 | 0,463 | 0,074 | 144,98 | 143,4 | 141,81 | 140,47 | 1,34 | 24 | 0 | 0 | 69,7 | 67 | 2,69 | 0,6 | 0,4 | - |
| 13.09.2024 | 0,462 | 0,076 | 139,96 | 138,41 | 136,99 | 135,64 | 1,35 | 24 | 0 | 0 | 69 | 66,2 | 2,77 | 0,6 | 0,4 | - |
| 14.09.2024 | 0,454 | 0,074 | 139,9 | 138,35 | 136,91 | 135,6 | 1,31 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 66,5 | 2,73 | 0,6 | 0,4 | - |
| 15.09.2024 | 0,485 | 0,074 | 140,2 | 138,61 | 137,19 | 135,85 | 1,34 | 24 | 0 | 0 | 69,4 | 66,4 | 2,94 | 0,6 | 0,4 | - |
| 16.09.2024 | 0,468 | 0,076 | 137,71 | 136,15 | 134,69 | 133,39 | 1,3 | 24 | 0 | 0 | 69,9 | 67 | 2,88 | 0,6 | 0,4 | - |
| 17.09.2024 | 0,492 | 0,074 | 134,9 | 133,4 | 131,74 | 130,52 | 1,22 | 24 | 0 | 0 | 72,3 | 69,2 | 3,14 | 0,6 | 0,4 | - |
| 18.09.2024 | 0,45 | 0,075 | 135,87 | 134,4 | 132,71 | 131,48 | 1,23 | 24 | 0 | 0 | 71,8 | 69 | 2,78 | 0,6 | 0,4 | - |
| 19.09.2024 | 0,451 | 0,078 | 137,92 | 136,43 | 134,76 | 133,5 | 1,26 | 24 | 0 | 0 | 71,9 | 69,2 | 2,75 | 0,6 | 0,4 | - |
| 20.09.2024 | 0,454 | 0,074 | 138,34 | 136,88 | 135,15 | 133,92 | 1,23 | 24 | 0 | 0 | 71,8 | 69 | 2,78 | 0,6 | 0,4 | - |
| 21.09.2024 | 0,449 | 0,073 | 138,63 | 137,15 | 135,42 | 134,2 | 1,22 | 24 | 0 | 0 | 71,8 | 69 | 2,74 | 0,6 | 0,4 | - |
| 22.09.2024 | 0,497 | 0,071 | 138,87 | 137,38 | 135,69 | 134,49 | 1,2 | 24 | 0 | 0 | 71,5 | 68,4 | 3,09 | 0,6 | 0,4 | - |
| 23.09.2024 | 0,473 | 0,07 | 137,38 | 135,92 | 134,23 | 133,04 | 1,19 | 24 | 0 | 0 | 71,5 | 68,5 | 2,96 | 0,6 | 0,4 | - |
| Итого: | 13,618 | 0 | 4194,77 | 4149,91 | 4101,39 | 4063,76 | 0 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 13,618 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 23.08.2024 | 1522,301 | 147533,94 | 146033,69 | 144126,52 | 143479,66 |
| 23.09.2024 | 1535,919 | 151728,71 | 150183,6 | 148227,91 | 147543,42 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.09.2024 9:03:45