

#148586#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Ясная 11, Калининград
5346
6727
ВКТ-7
00206464
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,397	0,032	134,78	134,03	131,96	131,43	0,53	24	0	0	67,9	65,2	2,74	0,6	0,4	-
25.08.2025	0,388	0,032	134,49	133,75	131,78	131,24	0,54	24	0	0	66,6	63,9	2,68	0,6	0,4	-
26.08.2025	0,401	0,034	138,01	137,24	135,09	134,55	0,54	24	0	0	68,3	65,6	2,72	0,6	0,4	-
27.08.2025	0,397	0,032	141,21	140,47	138,22	137,68	0,54	24	0	0	68,5	65,9	2,62	0,6	0,4	-
28.08.2025	0,407	0,03	142,38	141,66	139,36	138,84	0,52	24	0	0	68,6	65,9	2,68	0,6	0,4	-
29.08.2025	0,42	0,028	142,78	142,09	139,71	139,25	0,46	24	0	0	68,9	66,2	2,79	0,6	0,4	-
30.08.2025	0,418	0,027	143,42	142,73	140,38	139,92	0,46	24	0	0	68,6	65,8	2,75	0,6	0,4	-
31.08.2025	0,408	0,028	140,71	140,06	137,74	137,3	0,44	24	0	0	68,3	65,6	2,74	0,6	0,4	-
01.09.2025	0,37	0,026	142,94	142,33	139,88	139,49	0,39	24	0	0	68,8	66,4	2,43	0,6	0,4	-
02.09.2025	0,368	0,025	144,27	143,66	141,16	140,79	0,37	24	0	0	68,7	66,3	2,41	0,6	0,4	-
03.09.2025	0,409	0,027	141,58	140,96	138,57	138,19	0,38	24	0	0	68,6	65,8	2,78	0,6	0,4	-
04.09.2025	0,37	0,025	140,94	140,32	137,92	137,52	0,4	24	0	0	68,6	66,2	2,5	0,6	0,4	-
05.09.2025	0,361	0,03	136,01	135,38	133,1	132,65	0,45	23	1	1	69	66,5	2,49	0,6	0,4	-
06.09.2025	0,375	0,026	141,63	140,97	138,59	138,16	0,43	24	0	0	68,9	66,4	2,49	0,6	0,4	-
07.09.2025	0,399	0,03	142,59	141,88	139,53	139,02	0,51	24	0	0	68,9	66,3	2,6	0,6	0,4	-
08.09.2025	0,398	0,035	143	142,26	139,92	139,37	0,55	24	0	0	69	66,5	2,57	0,6	0,4	-
09.09.2025	0,379	0,034	142,22	141,41	139,17	138,57	0,6	24	0	0	68,8	66,4	2,44	0,6	0,4	-
10.09.2025	0,409	0,043	143,14	142,21	140,07	139,36	0,71	24	0	0	68,9	66,3	2,6	0,6	0,4	-
11.09.2025	0,392	0,044	143,64	142,69	140,58	139,84	0,74	24	0	0	68,8	66,4	2,46	0,6	0,4	-
12.09.2025	0,413	0,044	142,15	141,16	139,09	138,32	0,77	24	0	0	69,1	66,5	2,61	0,6	0,4	-
13.09.2025	0,404	0,047	141,25	140,27	138,26	137,46	0,8	24	0	0	68,9	66,3	2,54	0,6	0,4	-
14.09.2025	0,434	0,046	141,15	140,13	138,14	137,36	0,78	24	0	0	68,7	65,9	2,78	0,6	0,4	-
15.09.2025	0,382	0,046	142,65	141,69	139,6	138,83	0,77	24	0	0	69	66,6	2,41	0,6	0,4	-
16.09.2025	0,39	0,045	142,74	141,77	139,67	138,93	0,74	24	0	0	68,9	66,5	2,45	0,6	0,4	-
17.09.2025	0,372	0,042	143,28	142,34	140,21	139,49	0,72	24	0	0	68,8	66,5	2,31	0,6	0,4	-
18.09.2025	0,424	0,042	142,96	142,04	139,93	139,24	0,69	24	0	0	68,4	65,7	2,71	0,6	0,4	-
19.09.2025	0,42	0,041	142,39	141,52	139,34	138,7	0,64	24	0	0	68,8	66,1	2,71	0,6	0,4	-
20.09.2025	0,358	0,024	140,8	140,24	137,79	137,44	0,35	24	0	0	69	66,6	2,43	0,6	0,4	-
21.09.2025	0,367	0,018	139,35	138,95	136,39	136,2	0,19	24	0	0	68,7	66,2	2,57	0,6	0,4	-
22.09.2025	0,372	0,023	143,03	142,49	139,97	139,64	0,33	24	0	0	68,9	66,4	2,49	0,6	0,4	-
23.09.2025	0,401	0,026	144,95	144,29	141,82	141,39	0,43	24	0	0	69,1	66,5	2,61	0,6	0,4	-
Итого:	12,203	0	4386,44	4362,99	4292,94	4276,17	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,203															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2025	9,459	3428,51	3411,54	3354,35	3342,68
23.09.2025	21,662	7814,95	7774,53	7647,29	7618,85

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.09.2025 7:42:56