

#9301#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Ясная 11, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6727
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00206464
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	0,499	0,02	81,81	81,2	80,13	79,82	0,31	24	0	0	67	61	5,99	0,6	0,4	-
25.09.2022	0,496	0,022	82,37	81,76	80,68	80,32	0,36	24	0	0	67,5	61,6	5,88	0,6	0,4	-
26.09.2022	0,48	0,022	83,4	82,77	81,72	81,35	0,37	24	0	0	67,1	61,5	5,6	0,6	0,4	-
27.09.2022	0,489	0,025	83,89	83,26	82,19	81,8	0,39	24	0	0	67,5	61,9	5,63	0,6	0,4	-
28.09.2022	0,471	0,021	81,31	80,73	79,63	79,33	0,3	24	0	0	67,1	61,5	5,65	0,6	0,4	-
29.09.2022	0,506	0,023	81,88	81,24	80,2	79,84	0,36	24	0	0	67,2	61,2	6,04	0,6	0,4	-
30.09.2022	0,446	0,022	81,58	80,97	79,9	79,56	0,34	24	0	0	67,2	61,8	5,31	0,6	0,4	-
01.10.2022	0,459	0,021	81,59	81,01	79,91	79,58	0,33	24	0	0	67,4	61,9	5,45	0,6	0,4	-
02.10.2022	0,539	0,022	81,66	81,01	79,98	79,62	0,36	24	0	0	67,4	61	6,46	0,6	0,4	-
03.10.2022	0,491	0,025	89,6	88,97	87,78	87,39	0,39	24	0	0	67,4	62,1	5,32	0,6	0,4	-
04.10.2022	0,5	0,024	95,26	94,64	93,33	92,94	0,39	24	0	0	67,3	62,2	5,08	0,6	0,4	-
Итого:	5,376	0	924,35	917,56	905,45	901,55	0	264	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,376															

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2022	452,093	38708,69	38350,56	37796,93	37694,79
04.10.2022	457,469	39633,04	39268,12	38702,38	38596,34

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:45:11