

#9300#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.09.2022 по 23.10.2022

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Ясная 11, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6727
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00206464
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|--------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.09.2022 | 0,499 | 0,02 | 81,81 | 81,2 | 80,13 | 79,82 | 0,31 | 24 | 0 | 0 | 67 | 61 | 5,99 | 0,6 | 0,4 | - |
| 25.09.2022 | 0,496 | 0,022 | 82,37 | 81,76 | 80,68 | 80,32 | 0,36 | 24 | 0 | 0 | 67,5 | 61,6 | 5,88 | 0,6 | 0,4 | - |
| 26.09.2022 | 0,48 | 0,022 | 83,4 | 82,77 | 81,72 | 81,35 | 0,37 | 24 | 0 | 0 | 67,1 | 61,5 | 5,6 | 0,6 | 0,4 | - |
| 27.09.2022 | 0,489 | 0,025 | 83,89 | 83,26 | 82,19 | 81,8 | 0,39 | 24 | 0 | 0 | 67,5 | 61,9 | 5,63 | 0,6 | 0,4 | - |
| 28.09.2022 | 0,471 | 0,021 | 81,31 | 80,73 | 79,63 | 79,33 | 0,3 | 24 | 0 | 0 | 67,1 | 61,5 | 5,65 | 0,6 | 0,4 | - |
| 29.09.2022 | 0,506 | 0,023 | 81,88 | 81,24 | 80,2 | 79,84 | 0,36 | 24 | 0 | 0 | 67,2 | 61,2 | 6,04 | 0,6 | 0,4 | - |
| 30.09.2022 | 0,446 | 0,022 | 81,58 | 80,97 | 79,9 | 79,56 | 0,34 | 24 | 0 | 0 | 67,2 | 61,8 | 5,31 | 0,6 | 0,4 | - |
| 01.10.2022 | 0,459 | 0,021 | 81,59 | 81,01 | 79,91 | 79,58 | 0,33 | 24 | 0 | 0 | 67,4 | 61,9 | 5,45 | 0,6 | 0,4 | - |
| 02.10.2022 | 0,539 | 0,022 | 81,66 | 81,01 | 79,98 | 79,62 | 0,36 | 24 | 0 | 0 | 67,4 | 61 | 6,46 | 0,6 | 0,4 | - |
| 03.10.2022 | 0,491 | 0,025 | 89,6 | 88,97 | 87,78 | 87,39 | 0,39 | 24 | 0 | 0 | 67,4 | 62,1 | 5,32 | 0,6 | 0,4 | - |
| 04.10.2022 | 0,5 | 0,024 | 95,26 | 94,64 | 93,33 | 92,94 | 0,39 | 24 | 0 | 0 | 67,3 | 62,2 | 5,08 | 0,6 | 0,4 | - |
| 05.10.2022 | 1,126 | 0,029 | 132,73 | 131,53 | 129,99 | 129,4 | 0,59 | 24 | 0 | 0 | 67,6 | 59,2 | 8,41 | 0,6 | 0,4 | - |
| 06.10.2022 | 1,805 | 0,023 | 144,6 | 143,11 | 141,53 | 141,01 | 0,52 | 24 | 0 | 0 | 68,6 | 56 | 12,55 | 0,6 | 0,4 | - |
| 07.10.2022 | 1,751 | 0,011 | 140,2 | 138,98 | 137,22 | 136,96 | 0,26 | 24 | 0 | 0 | 68,6 | 55,9 | 12,65 | 0,6 | 0,4 | - |
| 08.10.2022 | 1,819 | 0,001 | 137,97 | 137,24 | 135,07 | 135,33 | -0,26 | 24 | 0 | 0 | 68,2 | 54,7 | 13,52 | 0,6 | 0,4 | - |
| 09.10.2022 | 1,86 | -0,002 | 135,23 | 134,76 | 132,45 | 132,98 | -0,53 | 24 | 0 | 0 | 67,7 | 53,5 | 14,19 | 0,6 | 0,4 | - |
| 10.10.2022 | 1,847 | 0 | 137,54 | 136,92 | 134,62 | 135,01 | -0,39 | 24 | 0 | 0 | 68,3 | 54,5 | 13,83 | 0,6 | 0,4 | - |
| 11.10.2022 | 1,653 | 0 | 124,87 | 124,19 | 122,3 | 122,5 | -0,2 | 23 | 1 | 1 | 67,3 | 53,8 | 13,58 | 0,6 | 0,4 | - |
| 12.10.2022 | 1,863 | 0,002 | 147,78 | 146,77 | 144,72 | 144,68 | 0,04 | 24 | 0 | 0 | 67,8 | 55 | 12,82 | 0,6 | 0,4 | - |
| 13.10.2022 | 1,933 | 0,002 | 158,58 | 157,43 | 155,28 | 155,14 | 0,14 | 24 | 0 | 0 | 68,2 | 55,8 | 12,38 | 0,6 | 0,4 | - |
| 14.10.2022 | 1,978 | 0,004 | 159,52 | 158,27 | 156,12 | 155,92 | 0,2 | 24 | 0 | 0 | 68,9 | 56,3 | 12,57 | 0,6 | 0,4 | - |
| 15.10.2022 | 1,921 | 0,005 | 160,87 | 159,65 | 157,46 | 157,27 | 0,19 | 24 | 0 | 0 | 68,7 | 56,6 | 12,11 | 0,6 | 0,4 | - |
| 16.10.2022 | 1,912 | 0,005 | 161,09 | 159,85 | 157,72 | 157,49 | 0,23 | 24 | 0 | 0 | 68,3 | 56,2 | 12,03 | 0,6 | 0,4 | - |
| 17.10.2022 | 1,886 | 0,004 | 162,11 | 160,89 | 158,67 | 158,49 | 0,18 | 24 | 0 | 0 | 68,4 | 56,6 | 11,8 | 0,6 | 0,4 | - |
| 18.10.2022 | 1,948 | 0 | 162,93 | 162,15 | 159,51 | 159,75 | -0,24 | 24 | 0 | 0 | 68,7 | 56,5 | 12,24 | 0,6 | 0,4 | - |
| 19.10.2022 | 1,873 | -0,006 | 159,9 | 159,53 | 156,52 | 157,17 | -0,65 | 24 | 0 | 0 | 68,3 | 56,2 | 12,12 | 0,6 | 0,4 | - |
| 20.10.2022 | 1,939 | 0,001 | 159,05 | 158,07 | 155,71 | 155,77 | -0,06 | 24 | 0 | 0 | 68,2 | 55,7 | 12,43 | 0,6 | 0,4 | - |
| 21.10.2022 | 1,961 | 0 | 157,76 | 156,83 | 154,38 | 154,52 | -0,14 | 24 | 0 | 0 | 68,8 | 56,1 | 12,71 | 0,6 | 0,4 | - |
| 22.10.2022 | 1,998 | -0,002 | 161 | 160,46 | 157,54 | 158,12 | -0,58 | 24 | 0 | 0 | 69 | 56,2 | 12,84 | 0,6 | 0,4 | - |
| 23.10.2022 | 1,997 | -0,003 | 160,7 | 160,31 | 157,34 | 158 | -0,66 | 24 | 0 | 0 | 68,2 | 55,3 | 12,85 | 0,6 | 0,4 | - |
| Итого: | 40,446 | 0 | 3788,78 | 3764,5 | 3709,6 | 3707,06 | 0 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 40,446 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 719

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.09.2022 | 452,093 | 38708,69 | 38350,56 | 37796,93 | 37694,79 |
| 23.10.2022 | 492,539 | 42497,47 | 42115,06 | 41506,53 | 41401,85 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.10.2022 8:16:06