

# #112450#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Ясная 11, Калининград  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 6727  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00206464  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	2,437	0,027	162,4	160,49	158,31	157,81	0,5	24	0	0	75,3	60,1	15,19	0,6	0,4	1,8
25.12.2024	2,387	0,027	161,92	160,06	157,92	157,42	0,5	24	0	0	74,6	59,6	14,92	0,6	0,4	2,1
26.12.2024	2,288	0,019	158,18	156,46	154,5	154,06	0,44	24	0	0	72	57,3	14,65	0,6	0,4	3,8
27.12.2024	2,175	0,014	159,23	157,66	155,65	155,29	0,36	24	0	0	70,5	56,7	13,83	0,6	0,4	5,3
28.12.2024	2,152	0,012	155,94	154,39	152,5	152,14	0,36	24	0	0	69,9	55,9	13,98	0,6	0,4	4,3
29.12.2024	2,232	0,011	155,65	154,05	152,17	151,8	0,37	24	0	0	70,7	56,2	14,53	0,6	0,4	3,9
30.12.2024	2,306	0,017	155,35	153,66	151,83	151,4	0,43	24	0	0	71,2	56,2	15,04	0,6	0,4	4,8
31.12.2024	2,32	0,015	153,88	152,19	150,41	149,99	0,42	24	0	0	70,8	55,5	15,26	0,6	0,4	5,5
01.01.2025	2,192	0,014	155,56	153,95	152,09	151,7	0,39	24	0	0	70,5	56,2	14,27	0,6	0,4	4,2
02.01.2025	2,264	0,019	156,04	154,32	152,39	151,93	0,46	24	0	0	72,6	57,9	14,67	0,6	0,4	4
03.01.2025	2,495	0,04	158,26	156,19	154,06	153,39	0,67	24	0	0	78,3	62,4	15,92	0,6	0,4	-0,5
04.01.2025	2,62	0,034	156,59	154,46	152,27	151,7	0,57	24	0	0	79,4	62,4	16,96	0,6	0,4	-0,9
05.01.2025	2,663	0,03	155,03	152,92	150,74	150,21	0,53	24	0	0	79,4	61,9	17,43	0,6	0,4	-1,8
06.01.2025	2,648	0,028	159,31	157,29	155,02	154,51	0,51	24	0	0	78,6	61,8	16,85	0,6	0,4	-1,4
07.01.2025	2,292	0,016	157,7	156,1	154,14	153,77	0,37	24	0	0	71,2	56,5	14,72	0,6	0,4	4,9
08.01.2025	2,304	0,022	155,54	153,71	151,81	151,3	0,51	24	0	0	73,2	58,2	14,97	0,6	0,4	2,3
09.01.2025	2,493	0,028	153,34	151,29	149,44	148,85	0,59	24	0	0	75,7	59,3	16,43	0,6	0,4	0,7
10.01.2025	2,43	0,033	155,59	153,53	151,7	151,03	0,67	24	0	0	75,2	59,4	15,76	0,6	0,4	-
11.01.2025	2,535	0,046	156,41	154,13	152,26	151,43	0,83	24	0	0	77,7	61,4	16,32	0,6	0,4	-
12.01.2025	2,455	0,047	150,49	148,17	146,54	145,62	0,92	24	0	0	77,4	61	16,38	0,6	0,4	-
13.01.2025	2,573	0,065	152,76	150,06	148,69	147,47	1,22	24	0	0	77,9	61	16,82	0,6	0,4	-
14.01.2025	2,589	0,076	154,35	151,41	150,35	148,85	1,5	24	0	0	77	60,4	16,66	0,6	0,4	-
15.01.2025	2,302	0,068	149,66	146,95	146,14	144,71	1,43	24	0	0	72,6	57,3	15,25	0,6	0,4	-
16.01.2025	2,279	0,071	149,22	146,46	145,76	144,25	1,51	24	0	0	71,9	56,8	15,11	0,6	0,4	-
17.01.2025	2,284	0,072	152,8	150,01	149,29	147,76	1,53	24	0	0	71,5	56,7	14,78	0,6	0,4	-
18.01.2025	2,293	0,075	154,7	151,87	151,21	149,62	1,59	24	0	0	70,9	56,3	14,62	0,6	0,4	-
19.01.2025	2,36	0,075	151,69	148,82	148,21	146,61	1,6	24	0	0	71,8	56,4	15,38	0,6	0,4	-
20.01.2025	2,528	0,087	155,23	152,12	151,32	149,62	1,7	24	0	0	75,6	59,5	16,09	0,6	0,4	-
21.01.2025	2,649	0,09	162,37	159,17	158,1	156,4	1,7	24	0	0	77,6	61,4	16,14	0,6	0,4	-
22.01.2025	2,64	0,089	163,18	159,97	158,83	157,14	1,69	24	0	0	77,9	61,9	16,01	0,6	0,4	-
23.01.2025	2,462	0,085	154,58	151,57	150,51	148,9	1,61	23	1	1	77,3	61,5	15,75	0,6	0,4	-
Итого:	74,647	0	4832,95	4763,43	4714,16	4686,68	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	74,647															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 743

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2024	1708,964	165376,31	163629,71	161565,18	160773,69
23.01.2025	1783,611	170209,26	168393,14	166279,34	165460,37

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.01.2025 8:02:40