

# #116567#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Артиллерийская 55, Калининград (ГВС)  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 8096  
Тип теплосчётчика ВКТ-9  
Заводской номер 5116  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	0,505	0	20,18	13,005	0	19,886	12,901	0	24	0	0	0	55,9	42	0	0,2	0,49	0	-
25.01.2025	0,468	0	19,47	13,086	0	19,187	12,982	0	24	0	0	0	55,8	42	0	0,2	0,49	0	-
26.01.2025	0,465	0	19,597	13,218	0	19,315	13,112	0	24	0	0	0	55,6	42,1	0	0,2	0,48	0	-
27.01.2025	0,566	0	21,118	12,469	0	20,81	12,37	0	24	0	0	0	55,9	42	0	0,2	0,49	0	-
28.01.2025	0,483	0	19,517	12,556	0	19,236	12,455	0	24	0	0	0	55,6	42,1	0	0,2	0,49	0	-
29.01.2025	0,53	0	20,448	12,526	0	20,15	12,425	0	24	0	0	0	55,9	42,2	0	0,2	0,49	0	-
30.01.2025	0,464	0	19,467	12,711	0	19,202	12,614	0	24	0	0	0	54,3	41,2	0	0,5	0,48	0	-
31.01.2025	0,457	0	18,935	12,545	0	18,666	12,446	0	24	0	0	0	55,4	41,8	0	0,39	0,49	0	-
01.02.2025	0,466	0	19,18	12,707	0	18,905	12,607	0	24	0	0	0	55,6	41,8	0	0,33	0,49	0	-
02.02.2025	0,49	0	19,638	12,76	0	19,353	12,659	0	24	0	0	0	55,9	41,9	0	0,3	0,48	0	-
03.02.2025	0,545	0	20,355	12,218	0	20,059	12,122	0	24	0	0	0	56	41,7	0	0,28	0,48	0	-
04.02.2025	0,526	0	19,86	12,051	0	19,572	11,957	0	24	0	0	0	55,9	41,7	0	0,25	0,48	0	-
05.02.2025	0,523	0	19,615	11,844	0	19,33	11,752	0	24	0	0	0	55,9	41,5	0	0,23	0,49	0	-
06.02.2025	0,507	0	19,38	11,97	0	19,099	11,878	0	24	0	0	0	55,8	41,4	0	0,22	0,48	0	-
07.02.2025	0,565	0	20,445	11,848	0	20,145	11,755	0	24	0	0	0	56,2	41,7	0	0,22	0,48	0	-
08.02.2025	0,532	0	20,025	12,239	0	19,731	12,143	0	24	0	0	0	56,1	41,7	0	0,21	0,49	0	-
09.02.2025	0,543	0	20,05	11,994	0	19,756	11,901	0	24	0	0	0	56,2	41,6	0	0,2	0,49	0	-
10.02.2025	0,485	0	18,657	11,751	0	18,386	11,662	0	24	0	0	0	55,9	41,2	0	0,19	0,49	0	-
11.02.2025	0,496	0	19,017	11,839	0	18,743	11,75	0	24	0	0	0	55,6	41	0	0,17	0,48	0	-
12.02.2025	0,551	0	20,623	12,547	0	20,32	12,45	0	24	0	0	0	56,1	41,5	0	0,18	0,49	0	-
13.02.2025	0,545	0	20,5	12,493	0	20,2	12,396	0	24	0	0	0	56	41,5	0	0,18	0,48	0	-
14.02.2025	0,599	0	21,63	12,452	0	21,312	12,355	0	24	0	0	0	56,2	41,7	0	0,18	0,49	0	-
15.02.2025	0,481	0	15,365	7,205	0	15,137	7,147	0	22,02	2	262144	32774	56,4	42	0	0,3	0,49	0	-
16.02.2025	0,545	0	20,323	12,048	0	20,025	11,951	0	24	0	0	0	56,1	42,1	0	0,22	0,5	0	-
17.02.2025	0,51	0	19,738	12,196	0	19,451	12,099	0	24	0	0	0	55,8	42	0	0,2	0,49	0	-
18.02.2025	0,501	0	19,72	12,504	0	19,435	12,407	0	24	0	0	0	55,7	41,6	0	0,18	0,5	0	-
19.02.2025	0,464	0	19,197	12,912	0	18,92	12,811	0	24	0	0	0	55,7	41,6	0	0,17	0,49	0	-
20.02.2025	0,464	0	19,02	12,739	0	18,745	12,641	0	24	0	0	0	55,7	41,4	0	0,16	0,49	0	-
21.02.2025	0,507	0	19,787	12,578	0	19,5	12,481	0	24	0	0	0	55,8	41,4	0	0,16	0,49	0	-
22.02.2025	0,529	0	20,313	12,663	0	20,016	12,564	0	24	0	0	0	56	41,6	0	0,15	0,49	0	-
23.02.2025	0,58	0	21,54	12,96	0	21,22	12,856	0	24	0	0	0	56,5	42,1	0	0,15	0,48	0	-
Итого:	15,892	0	612,71	380,634	0	603,812	377,649	0	742,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,892																		

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 742,02

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.01.2025	1100,158	39911,234	24715,256	0	39329,391	24540,945	0	63583,15	767,9	4806,73	0,1
23.02.2025	1116,052	40523,945	25095,887	0	39933,203	24918,594	0	64325,17	1509,92	4808,73	2,1

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.02.2025 7:53:39