

#296798#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Артиллерийская 55, Калининград (ГВС)
Номер абонента 5346
Порядковый номер 8096
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 5116
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	0,403	0	16,085	10,321	0	15,862	10,247	0	24	0	0	0	54,5	40	0	0,19	0,43	0	-
20.03.2026	0,38	0	15,587	10,301	0	15,373	10,229	0	24	0	0	0	54,2	39,7	0	0,19	0,43	0	-
21.03.2026	0,428	0	16,43	10,138	0	16,201	10,066	0	24	0	0	0	54,7	39,9	0	0,19	0,43	0	-
22.03.2026	0,452	0	16,822	10,031	0	16,586	9,96	0	24	0	0	0	54,9	39,9	0	0,19	0,43	0	-
23.03.2026	0,447	0	16,937	10,259	0	16,7	10,185	0	24	0	0	0	54,8	40,1	0	0,19	0,43	0	-
24.03.2026	0,394	0	15,842	10,237	0	15,623	10,163	0	24	0	0	0	54,5	40,1	0	0,19	0,43	0	-
25.03.2026	0,407	0	16,66	10,94	0	16,425	10,858	0	24	0	0	0	55	40,9	0	0,2	0,43	0	-
26.03.2026	0,427	0	16,565	10,284	0	16,333	10,209	0	24	0	0	0	54,8	40,3	0	0,19	0,43	0	-
27.03.2026	0,41	0	16,102	10,182	0	15,877	10,109	0	24	0	0	0	54,7	40,2	0	0,19	0,43	0	-
28.03.2026	0,401	0	15,942	10,287	0	15,719	10,213	0	24	0	0	0	54,8	40,1	0	0,19	0,43	0	-
29.03.2026	0,519	0	18,295	10,137	0	18,033	10,062	0	24	0	0	0	55,4	40,5	0	0,19	0,43	0	-
30.03.2026	0,446	0	16,852	10,23	0	16,614	10,155	0	24	0	0	0	55,1	40,4	0	0,19	0,43	0	-
31.03.2026	0,429	0	16,537	10,284	0	16,303	10,209	0	24	0	0	0	55,1	40,4	0	0,19	0,43	0	-
01.04.2026	0,443	0	17,06	10,646	0	16,816	10,567	0	24	0	0	0	55,4	40,7	0	0,19	0,43	0	-
02.04.2026	0,449	0	16,787	10,18	0	16,548	10,106	0	24	0	0	0	55,4	40,4	0	0,19	0,43	0	-
03.04.2026	0,491	0	17,512	9,936	0	17,261	9,863	0	24	0	0	0	55,5	40,4	0	0,2	0,43	0	-
04.04.2026	0,533	0	18,302	9,858	0	18,038	9,786	0	24	0	0	0	55,7	40,4	0	0,2	0,43	0	-
05.04.2026	0,505	0	17,827	9,996	0	17,569	9,922	0	24	0	0	0	55,7	40,7	0	0,2	0,43	0	-
06.04.2026	0,482	0	17,285	9,834	0	17,038	9,762	0	24	0	0	0	55,4	40,4	0	0,2	0,43	0	-
07.04.2026	0,456	0	16,717	9,902	0	16,479	9,83	0	24	0	0	0	55,4	40,2	0	0,2	0,43	0	-
08.04.2026	0,435	0	16,405	10,072	0	16,171	9,999	0	24	0	0	0	55,3	40,3	0	0,19	0,43	0	-
09.04.2026	0,511	0	17,942	10,134	0	17,681	10,059	0	24	0	0	0	55,9	40,6	0	0,2	0,43	0	-
10.04.2026	0,452	0	16,735	10,138	0	16,493	10,064	0	24	0	0	0	55,7	40,4	0	0,2	0,43	0	-
11.04.2026	0,562	0	18,97	10,153	0	18,69	10,077	0	24	0	0	0	56,3	40,8	0	0,2	0,43	0	-
12.04.2026	0,441	0	16,585	10,27	0	16,344	10,194	0	24	0	0	0	55,8	40,7	0	0,2	0,43	0	-
13.04.2026	0,461	0	16,775	9,953	0	16,53	9,878	0	24	0	0	0	56	40,8	0	0,2	0,43	0	-
14.04.2026	0,428	0	16,08	9,933	0	15,847	9,859	0	24	0	0	0	55,8	40,6	0	0,2	0,43	0	-
15.04.2026	0,442	0	16,19	9,271	0	15,966	9,206	0	22,35	1,65	0	32774	54,4	39,6	0	0,19	0,43	0	-
16.04.2026	0,456	0	16,657	10,011	0	16,414	9,937	0	24	0	0	0	56	40,6	0	0,2	0,43	0	-
17.04.2026	0,436	0	15,845	9,454	0	15,616	9,386	0	24	0	0	0	55,7	40,2	0	0,2	0,43	0	-
18.04.2026	0,466	0	16,442	9,415	0	16,202	9,345	0	24	0	0	0	56	40,6	0	0,2	0,43	0	-
Итого:	13,992	0	520,772	312,787	0	513,352	310,505	0	742,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,992																		

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 742,35

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
18.03.2026	1295,43	47485,312	29517,734	0	46793,141	29306,211	0	73499,58	695,27	4946,42	0,73
18.04.2026	1309,422	48006,09	29830,52	0	47306,492	29616,717	0	74241,93	1437,62	4948,07	2,38

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.04.2026 8:14:48