

#133849#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 55, Калининград (ГВС)
5346
8096
ВКТ-9
5116
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	0,556	0	19,945	12,472	0	19,641	12,378	0	24	0	0	0	57,5	40,9	0	0,38	0,5	0	-
25.05.2025	0,535	0	19,653	12,64	0	19,353	12,544	0	24	0	0	0	57,5	41	0	0,39	0,5	0	-
26.05.2025	0,499	0	18,715	12,351	0	18,431	12,258	0	24	0	0	0	57,4	40,9	0	0,39	0,5	0	-
27.05.2025	0,55	0	19,363	11,852	0	19,068	11,764	0	24	0	0	0	57,4	40,7	0	0,39	0,5	0	-
28.05.2025	0,514	0	20,03	13,516	0	19,722	13,406	0	24	0	0	0	57,8	42,3	0	0,4	0,5	0	-
29.05.2025	0,504	0	18,78	12,207	0	18,495	12,115	0	24	0	0	0	57,3	41,1	0	0,39	0,5	0	-
30.05.2025	0,51	0	18,732	12,029	0	18,448	11,939	0	24	0	0	0	57,3	40,8	0	0,39	0,5	0	-
31.05.2025	0,476	0	18,15	12,144	0	17,876	12,053	0	24	0	0	0	57,2	40,9	0	0,39	0,5	0	-
01.06.2025	0,578	0	19,92	11,854	0	19,614	11,764	0	24	0	0	0	57,7	41,1	0	0,41	0,5	0	-
02.06.2025	0,477	0	17,987	11,956	0	17,715	11,866	0	24	0	0	0	57,3	40,9	0	0,4	0,5	0	-
03.06.2025	0,516	0	18,675	11,829	0	18,389	11,739	0	24	0	0	0	57,6	41,1	0	0,41	0,5	0	-
04.06.2025	0,497	0	18,315	11,788	0	18,036	11,699	0	24	0	0	0	57,5	41,1	0	0,4	0,5	0	-
05.06.2025	0,476	0	17,952	11,688	0	17,685	11,601	0	24	0	0	0	56,8	40,9	0	0,39	0,5	0	-
06.06.2025	0,494	0	18,24	11,633	0	17,966	11,545	0	24	0	0	0	57,1	41	0	0,4	0,5	0	-
07.06.2025	0,498	0	18,362	11,712	0	18,084	11,623	0	24	0	0	0	57,3	41,2	0	0,41	0,5	0	-
08.06.2025	0,495	0	18,365	11,705	0	18,089	11,617	0	24	0	0	0	57	41	0	0,4	0,5	0	-
09.06.2025	0,47	0	17,912	11,573	0	17,651	11,488	0	24	0	0	0	56,2	40,5	0	0,38	0,5	0	-
10.06.2025	0,475	0	17,945	11,673	0	17,68	11,587	0	24	0	0	0	56,6	40,5	0	0,39	0,5	0	-
11.06.2025	0,491	0	18,402	11,923	0	18,127	11,834	0	24	0	0	0	56,9	40,8	0	0,39	0,49	0	-
12.06.2025	0,506	0	18,547	11,716	0	18,27	11,629	0	24	0	0	0	57	40,7	0	0,39	0,49	0	-
13.06.2025	0,494	0	18,48	11,973	0	18,204	11,885	0	24	0	0	0	56,8	40,6	0	0,39	0,49	0	-
14.06.2025	0,457	0	17,627	11,882	0	17,365	11,795	0	24	0	0	0	56,8	40,6	0	0,39	0,49	0	-
15.06.2025	0,487	0	18,482	12,085	0	18,206	11,994	0	24	0	0	0	56,9	41	0	0,4	0,49	0	-
16.06.2025	0,475	0	18,135	11,901	0	17,865	11,812	0	24	0	0	0	56,8	41	0	0,4	0,49	0	-
17.06.2025	0,469	0	17,58	11,262	0	17,319	11,178	0	23,97	0,03	0	32774	56,7	40,8	0	0,38	0,45	0	-
18.06.2025	0,678	0	23,533	13,372	0	23,17	13,259	0	24	0	0	0	57,8	43,2	0	0,42	0,5	0	-
19.06.2025	0,442	0	19,865	14,726	0	19,568	14,603	0	24	0	0	0	56,9	42,8	0	0,38	0,5	0	-
20.06.2025	0,528	0	21,012	14,23	0	20,69	14,112	0	24	0	0	0	57,6	42,8	0	0,38	0,5	0	-
21.06.2025	0,487	0	20,022	14,217	0	19,713	14,099	0	24	0	0	0	57,9	42,8	0	0,37	0,5	0	-
22.06.2025	0,528	0	20,803	14,054	0	20,48	13,936	0	24	0	0	0	58	43	0	0,36	0,49	0	-
23.06.2025	0,542	0	21,163	14,002	0	20,837	13,884	0	24	0	0	0	57,7	43	0	0,34	0,5	0	-
Итого:	15,704	0	590,692	383,965	0	581,757	381,006	0	743,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,704																		

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч743,97

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.05.2025	1162,279	42374,625	26319,828	0	41756,07	26132,391	0	66457,03	741,6	4812,9	2,42
23.06.2025	1177,981	42965,32	26703,791	0	42337,824	26513,398	0	67201	1485,57	4812,93	2,45

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.06.2025 12:43:41