

#95137#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Артиллерийская 55, Калининград (ГВС)
Номер абонента 5346
Порядковый номер 8096
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 5116
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	0,502	0	21,337	15,658	0	20,991	15,512	0	24	0	0	0	59,6	45,1	0	0,5	0,48	0	-
25.08.2024	0,475	0	20,86	15,669	0	20,523	15,523	0	24	0	0	0	59,4	45,1	0	0,5	0,47	0	-
26.08.2024	0,478	0	20,89	15,604	0	20,554	15,459	0	24	0	0	0	59,3	44,9	0	0,5	0,46	0	-
27.08.2024	0,487	0	21,042	15,666	0	20,701	15,521	0	24	0	0	0	59,5	45	0	0,5	0,48	0	-
28.08.2024	0,451	0	20,295	15,647	0	19,966	15,502	0	24	0	0	0	59,5	44,9	0	0,5	0,46	0	-
29.08.2024	0,463	0	20,562	15,542	0	20,231	15,397	0	24	0	0	0	59,4	45,1	0	0,5	0,47	0	-
30.08.2024	0,468	0	20,525	15,368	0	20,193	15,224	0	24	0	0	0	59,4	45,1	0	0,5	0,46	0	-
31.08.2024	0,492	0	21,025	15,427	0	20,683	15,281	0	24	0	0	0	59,6	45,4	0	0,5	0,47	0	-
01.09.2024	0,473	0	20,852	15,697	0	20,513	15,549	0	24	0	0	0	59,6	45,3	0	0,5	0,46	0	-
02.09.2024	0,507	0	21,262	15,419	0	20,916	15,274	0	24	0	0	0	59,7	45,2	0	0,5	0,46	0	-
03.09.2024	0,469	0	20,538	15,432	0	20,204	15,288	0	24	0	0	0	59,5	45,1	0	0,5	0,45	0	-
04.09.2024	0,458	0	20,267	15,355	0	19,939	15,211	0	24	0	0	0	59,5	45,1	0	0,5	0,46	0	-
05.09.2024	0,511	0	21,142	15,137	0	20,797	14,995	0	24	0	0	0	59,7	45,3	0	0,5	0,47	0	-
06.09.2024	0,46	0	20,26	15,234	0	19,931	15,091	0	24	0	0	0	59,5	45,2	0	0,5	0,47	0	-
07.09.2024	0,442	0	19,82	15,203	0	19,497	15,06	0	24	0	0	0	59,7	45,2	0	0,5	0,46	0	-
08.09.2024	0,469	0	20,472	15,302	0	20,14	15,158	0	24	0	0	0	59,6	45,3	0	0,5	0,46	0	-
09.09.2024	0,446	0	19,88	15,061	0	19,559	14,921	0	24	0	0	0	59,3	45	0	0,5	0,45	0	-
10.09.2024	0,444	0	19,905	14,955	0	19,592	14,819	0	24	0	0	0	58,5	44,5	0	0,5	0,48	0	-
11.09.2024	0,407	0	19,107	14,897	0	18,81	14,765	0	24	0	0	0	58,2	44,1	0	0,5	0,47	0	-
12.09.2024	0,462	0	19,942	14,743	0	19,628	14,612	0	24	0	0	0	58,7	44,1	0	0,5	0,48	0	-
13.09.2024	0,46	0	19,87	14,735	0	19,556	14,604	0	24	0	0	0	58,7	44,1	0	0,5	0,46	0	-
14.09.2024	0,477	0	20,292	14,837	0	19,973	14,706	0	24	0	0	0	58,6	43,9	0	0,5	0,46	0	-
15.09.2024	0,486	0	20,398	14,774	0	20,075	14,644	0	24	0	0	0	58,7	44	0	0,5	0,46	0	-
16.09.2024	0,466	0	19,952	14,644	0	19,639	14,515	0	24	0	0	0	58,5	43,9	0	0,5	0,48	0	-
17.09.2024	0,456	0	19,692	14,664	0	19,381	14,534	0	24	0	0	0	58,7	44	0	0,5	0,45	0	-
18.09.2024	0,507	0	20,595	14,49	0	20,269	14,362	0	24	0	0	0	58,8	43,9	0	0,5	0,46	0	-
19.09.2024	0,479	0	19,987	14,479	0	19,67	14,351	0	24	0	0	0	58,8	43,9	0	0,49	0,46	0	-
20.09.2024	0,452	0	19,575	14,552	0	19,267	14,424	0	24	0	0	0	58,6	43,8	0	0,48	0,47	0	-
21.09.2024	0,465	0	19,787	14,599	0	19,475	14,471	0	24	0	0	0	58,7	43,7	0	0,49	0,45	0	-
22.09.2024	0,487	0	20,337	14,711	0	20,016	14,582	0	24	0	0	0	58,7	43,8	0	0,49	0,46	0	-
23.09.2024	0,448	0	19,457	14,598	0	19,151	14,471	0	24	0	0	0	58,6	43,6	0	0,48	0,45	0	-
Итого:	14,547	0	629,925	468,099	0	619,84	463,826	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,547																		

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.08.2024	1025,542	36646,844	22375,807	0	36114,984	22222,381	0	59916,37	574,63	4801,52	193,62
23.09.2024	1040,087	37276,777	22843,902	0	36734,828	22686,209	0	60660,37	1318,63	4801,52	193,62

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2024 16:01:24