

#53439#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.11.2023 по 23.12.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 55, Калининград (ГВС)
5346

| Заводской номер счётчика 5116 | Показания прибора, Гкал 23.12.2023 | Предыдущие показания, Гкал 23.11.2023 | Разность показаний, Гкал |
|--|---------------------------------------|--|--------------------------|
| Количество тепловой энергии, система 1 | 922,079 | 909,349 | 12.73 |

Подпись исполнителя



#52564#

Отчёт за период с 23.11.2023 по 23.12.2023.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 8096
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 5116
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 28.12.2023

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | t _{нар} , °С | dQ, Гкал | dQ _г , Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr, | TehErr, | t1, °С | t2, °С | t3, °С | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа |
|------------|-----------------------|----------|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 24.11.2023 | 3,5 | 0,358 | 0 | 11,492 | 5,575 | 0 | 11,343 | 5,547 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 53,1 | 34,4 | 0 | 0,46 | 0,45 | 0 |
| 25.11.2023 | -0,2 | 0,349 | 0 | 11,215 | 5,857 | 0 | 11,061 | 5,825 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 54,5 | 35,5 | 0 | 0,49 | 0,49 | 0 |
| 26.11.2023 | -2,4 | 0,399 | 0 | 12,062 | 5,71 | 0 | 11,893 | 5,679 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 55,2 | 35,4 | 0 | 0,49 | 0,48 | 0 |
| 27.11.2023 | -7,5 | 0,4 | 0 | 11,915 | 5,527 | 0 | 11,747 | 5,498 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 55,3 | 35,1 | 0 | 0,49 | 0,49 | 0 |
| 28.11.2023 | -7,3 | 0,389 | 0 | 11,732 | 5,63 | 0 | 11,566 | 5,6 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 55,4 | 35,3 | 0 | 0,49 | 0,48 | 0 |
| 29.11.2023 | -6,5 | 0,401 | 0 | 12,252 | 5,803 | 0 | 12,081 | 5,771 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 55 | 35,6 | 0 | 0,49 | 0,49 | 0 |
| 30.11.2023 | -5,4 | 0,301 | 0 | 9,91 | 5,219 | 0 | 9,777 | 5,191 | 0 | 20,37 | 3,63 | 786432 | 33414 | 53,6 | 35 | 0 | 0,39 | 0,39 | 0 |
| 01.12.2023 | - | 0,284 | 0 | 10,162 | 5,888 | 0 | 10,022 | 5,85 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 642 | 54,4 | 38,2 | 0 | 0,4 | 0,39 | 0 |
| 02.12.2023 | - | 0,423 | 0 | 17,562 | 12,238 | 0 | 17,291 | 12,13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57,9 | 43,9 | 0 | 0,49 | 0,49 | 0 |
| 03.12.2023 | - | 0,482 | 0 | 18,742 | 12,584 | 0 | 18,453 | 12,479 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58 | 42,8 | 0 | 0,49 | 0,49 | 0 |
| 04.12.2023 | - | 0,453 | 0 | 18,04 | 12,196 | 0 | 17,768 | 12,096 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57,3 | 42,5 | 0 | 0,49 | 0,49 | 0 |
| 05.12.2023 | - | 0,468 | 0 | 19,592 | 13,748 | 0 | 19,293 | 13,63 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57,6 | 43,5 | 0 | 0,49 | 0,49 | 0 |
| 06.12.2023 | - | 0,48 | 0 | 20,435 | 14,556 | 0 | 20,119 | 14,427 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58 | 44,1 | 0 | 0,49 | 0,49 | 0 |
| 07.12.2023 | - | 0,471 | 0 | 20,242 | 14,473 | 0 | 19,931 | 14,344 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57,9 | 44,1 | 0 | 0,49 | 0,49 | 0 |
| 08.12.2023 | - | 0,467 | 0 | 19,925 | 14,255 | 0 | 19,617 | 14,129 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58 | 44 | 0 | 0,49 | 0,49 | 0 |
| 09.12.2023 | - | 0,483 | 0 | 20,315 | 14,31 | 0 | 20 | 14,183 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58,1 | 44,1 | 0 | 0,49 | 0,49 | 0 |
| 10.12.2023 | - | 0,47 | 0 | 20,155 | 14,423 | 0 | 19,844 | 14,295 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57,9 | 44 | 0 | 0,49 | 0,49 | 0 |
| 11.12.2023 | - | 0,456 | 0 | 19,537 | 13,992 | 0 | 19,238 | 13,87 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57,7 | 43,6 | 0 | 0,49 | 0,49 | 0 |
| 12.12.2023 | - | 0,331 | 0 | 14,775 | 10,897 | 0 | 14,553 | 10,805 | 0 | 21,3 | 2,7 | 0 | 33414 | 57,1 | 43,1 | 0 | 0,42 | 0,41 | 0 |
| 13.12.2023 | - | 0,007 | 0 | 1,325 | 1,209 | 0 | 1,322 | 1,207 | 0 | 19 | 5 | 0 | 33414 | 24,9 | 20,7 | 0 | 0,15 | 0,14 | 0 |
| 14.12.2023 | - | 0,513 | 0 | 21,623 | 15,354 | 0 | 21,297 | 15,226 | 0 | 23,18 | 0,82 | 0 | 32774 | 56,9 | 42,3 | 0 | 0,46 | 0,46 | 0 |
| 15.12.2023 | - | 0,512 | 0 | 22,407 | 16,473 | 0 | 22,06 | 16,328 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58,1 | 44 | 0 | 0,49 | 0,49 | 0 |
| 16.12.2023 | - | 0,488 | 0 | 21,7 | 16,014 | 0 | 21,368 | 15,874 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57,7 | 43,8 | 0 | 0,49 | 0,49 | 0 |
| 17.12.2023 | - | 0,527 | 0 | 22,565 | 15,929 | 0 | 22,222 | 15,789 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57,5 | 43,8 | 0 | 0,49 | 0,49 | 0 |
| 18.12.2023 | - | 0,454 | 0 | 20,915 | 15,628 | 0 | 20,602 | 15,493 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57 | 43,5 | 0 | 0,49 | 0,49 | 0 |
| 19.12.2023 | - | 0,456 | 0 | 21,035 | 15,343 | 0 | 20,73 | 15,214 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56 | 43 | 0 | 0,49 | 0,49 | 0 |
| 20.12.2023 | - | 0,452 | 0 | 21,042 | 15,315 | 0 | 20,744 | 15,188 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 55,4 | 42,7 | 0 | 0,49 | 0,49 | 0 |
| 21.12.2023 | - | 0,498 | 0 | 22,29 | 15,508 | 0 | 21,974 | 15,378 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 55,4 | 42,9 | 0 | 0,5 | 0,49 | 0 |
| 22.12.2023 | - | 0,489 | 0 | 22,03 | 15,532 | 0 | 21,717 | 15,403 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 55,5 | 42,8 | 0 | 0,51 | 0,51 | 0 |
| 23.12.2023 | - | 0,47 | 0 | 21,307 | 15,229 | 0 | 21,004 | 15,103 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 55,6 | 42,7 | 0 | 0,51 | 0,51 | 0 |
| Итого: | -2,4 | 12,731 | 0 | 518,299 | 350,415 | 0 | 510,637 | 347,552 | 0 | 707,85 | 12,15 | - | - | 55,4 | 40,55 | 0 | 0,47 | 0,47 | 0 |

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 707,85 час.

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | TNar, ч | Ttn, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|----------|---------|---------|--------|
| 23.11.2023 | 909,349 | 32021,137 | 19266,312 | 0 | 31557,754 | 19137,316 | 0 | 53549,3 | 767,38 | 4592,32 | 0,62 |
| 23.12.2023 | 922,079 | 32539,441 | 19616,725 | 0 | 32068,391 | 19484,871 | 0 | 54257,15 | 1475,23 | 4604,47 | 12,77 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
