

#108842#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2024 по 23.12.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Артиллерийская 55, Калининград (ГВС)
Номер абонента 5346
Порядковый номер 8096
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 5116
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 24.11.2024 | 0,53 | 0 | 24,253 | 17,501 | 0 | 23,886 | 17,339 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57,3 | 44,9 | 0 | 0,43 | 0,46 | 0 | 1,2 |
| 25.11.2024 | 0,486 | 0 | 23,238 | 17,177 | 0 | 22,894 | 17,021 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56,7 | 44,5 | 0 | 0,49 | 0,46 | 0 | 5,9 |
| 26.11.2024 | 0,487 | 0 | 23,223 | 16,993 | 0 | 22,881 | 16,839 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56,4 | 44,5 | 0 | 0,43 | 0,46 | 0 | 7,3 |
| 27.11.2024 | 0,534 | 0 | 24,238 | 17,048 | 0 | 23,879 | 16,893 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56,5 | 44,6 | 0 | 0,39 | 0,47 | 0 | 4,7 |
| 28.11.2024 | 0,474 | 0 | 23,018 | 16,99 | 0 | 22,68 | 16,836 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56,3 | 44,5 | 0 | 0,34 | 0,46 | 0 | 4,4 |
| 29.11.2024 | 0,454 | 0 | 22,58 | 17,066 | 0 | 22,247 | 16,912 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56,4 | 44,4 | 0 | 0,34 | 0,47 | 0 | 4,2 |
| 30.11.2024 | 0,501 | 0 | 23,43 | 16,987 | 0 | 23,081 | 16,832 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56,8 | 44,7 | 0 | 0,34 | 0,46 | 0 | 4,1 |
| 01.12.2024 | 0,51 | 0 | 23,905 | 17,406 | 0 | 23,547 | 17,247 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56,8 | 44,6 | 0 | 0,27 | 0,46 | 0 | 2,2 |
| 02.12.2024 | 0,507 | 0 | 23,655 | 17,108 | 0 | 23,301 | 16,952 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56,7 | 44,6 | 0 | 0,23 | 0,47 | 0 | 2,9 |
| 03.12.2024 | 0,489 | 0 | 21,315 | 14,677 | 0 | 20,999 | 14,546 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56,6 | 44,1 | 0 | 0,35 | 0,47 | 0 | - |
| 04.12.2024 | 0,504 | 0 | 23,593 | 17,074 | 0 | 23,239 | 16,916 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56,9 | 44,9 | 0 | 0,33 | 0,47 | 0 | - |
| 05.12.2024 | 0,526 | 0 | 24 | 16,919 | 0 | 23,643 | 16,764 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56,7 | 44,8 | 0 | 0,29 | 0,48 | 0 | - |
| 06.12.2024 | 0,522 | 0 | 23,868 | 16,983 | 0 | 23,509 | 16,826 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56,9 | 44,8 | 0 | 0,3 | 0,47 | 0 | - |
| 07.12.2024 | 0,503 | 0 | 23,705 | 17,276 | 0 | 23,349 | 17,117 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56,9 | 44,9 | 0 | 0,27 | 0,46 | 0 | - |
| 08.12.2024 | 0,584 | 0 | 25,245 | 17,21 | 0 | 24,863 | 17,051 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57,2 | 44,9 | 0 | 0,31 | 0,46 | 0 | - |
| 09.12.2024 | 0,518 | 0 | 23,73 | 16,983 | 0 | 23,374 | 16,828 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56,9 | 44,6 | 0 | 0,26 | 0,48 | 0 | - |
| 10.12.2024 | 0,515 | 0 | 23,483 | 16,842 | 0 | 23,13 | 16,69 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56,9 | 44,4 | 0 | 0,27 | 0,47 | 0 | - |
| 11.12.2024 | 0,513 | 0 | 23,643 | 16,922 | 0 | 23,29 | 16,769 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56,6 | 44,4 | 0 | 0,21 | 0,47 | 0 | - |
| 12.12.2024 | 0,52 | 0 | 23,535 | 16,712 | 0 | 23,182 | 16,561 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56,8 | 44,4 | 0 | 0,21 | 0,47 | 0 | - |
| 13.12.2024 | 0,524 | 0 | 23,798 | 16,986 | 0 | 23,439 | 16,831 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57 | 44,6 | 0 | 0,22 | 0,47 | 0 | - |
| 14.12.2024 | 0,493 | 0 | 23,56 | 17,465 | 0 | 23,204 | 17,305 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57 | 44,8 | 0 | 0,16 | 0,47 | 0 | - |
| 15.12.2024 | 0,492 | 0 | 23,708 | 17,657 | 0 | 23,353 | 17,496 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56,8 | 44,7 | 0 | 0,34 | 0,47 | 0 | - |
| 16.12.2024 | 0,462 | 0 | 22,933 | 17,408 | 0 | 22,593 | 17,251 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56,5 | 44,3 | 0 | 0,26 | 0,45 | 0 | - |
| 17.12.2024 | 0,469 | 0 | 22,955 | 17,087 | 0 | 22,617 | 16,933 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56,2 | 44,3 | 0 | 0,21 | 0,47 | 0 | - |
| 18.12.2024 | 0,444 | 0 | 22,287 | 16,987 | 0 | 21,958 | 16,834 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56,4 | 44,3 | 0 | 0,19 | 0,48 | 0 | - |
| 19.12.2024 | 0,43 | 0 | 21,942 | 16,966 | 0 | 21,617 | 16,814 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56,4 | 44,3 | 0 | 0,18 | 0,47 | 0 | - |
| 20.12.2024 | 0,438 | 0 | 22,225 | 16,979 | 0 | 21,896 | 16,825 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56,4 | 44,5 | 0 | 0,18 | 0,47 | 0 | - |
| 21.12.2024 | 0,506 | 0 | 23,428 | 16,867 | 0 | 23,076 | 16,714 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56,8 | 44,6 | 0 | 0,18 | 0,48 | 0 | - |
| 22.12.2024 | 0,462 | 0 | 22,78 | 17,213 | 0 | 22,44 | 17,057 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56,6 | 44,5 | 0 | 0,17 | 0,46 | 0 | - |
| 23.12.2024 | 0,449 | 0 | 21,65 | 16,145 | 0 | 21,329 | 16,002 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56,4 | 44 | 0 | 0,17 | 0,47 | 0 | - |
| Итого: | 14,846 | 0 | 698,923 | 509,634 | 0 | 688,496 | 505,001 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 14,846 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | dTNar, ч | Ttn, ч | dTtn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|----------|----------|---------|---------|
| 23.11.2024 | 1069,452 | 38547,172 | 23758,393 | 0 | 37985,465 | 23592,457 | 0 | 62119,25 | 768 | 4806,63 | 0 |
| 23.12.2024 | 1084,297 | 39246,09 | 24268,023 | 0 | 38673,961 | 24097,459 | 0 | 62839,25 | 1488 | 4806,63 | 0 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.12.2024 8:47:51