

#112462#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Артиллерийская 55, Калининград (ГВС)
Номер абонента 5346
Порядковый номер 8096
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 5116
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	0,429	0	20,587	15,402	0	20,285	15,269	0	24	0	0	0	56,2	43,5	0	0,17	0,47	0	1,8
25.12.2024	0,473	0	21,535	15,436	0	21,218	15,303	0	24	0	0	0	56,2	43,5	0	0,17	0,47	0	2,1
26.12.2024	0,462	0	21,075	15,145	0	20,764	15,015	0	24	0	0	0	56,2	43,4	0	0,17	0,47	0	3,8
27.12.2024	0,444	0	20,013	14,295	0	19,721	14,174	0	24	0	0	0	56	43	0	0,32	0,47	0	5,3
28.12.2024	0,521	0	22,49	15,297	0	22,162	15,164	0	24	0	0	0	56,2	43,6	0	0,5	0,47	0	4,3
29.12.2024	0,522	0	22,595	15,499	0	22,263	15,363	0	24	0	0	0	56,5	43,8	0	0,5	0,47	0	3,9
30.12.2024	0,586	0	23,915	15,5	0	23,561	15,363	0	24	0	0	0	56,7	43,9	0	0,5	0,46	0	4,8
31.12.2024	0,646	0	25,508	15,829	0	25,131	15,689	0	24	0	0	0	56,6	44	0	0,5	0,48	0	5,5
01.01.2025	0,466	0	21,145	15,091	0	20,841	14,963	0	24	0	0	0	55,9	43,1	0	0,5	0,48	0	4,2
02.01.2025	0,439	0	20,8	15,369	0	20,5	15,238	0	24	0	0	0	55,9	43,3	0	0,5	0,48	0	4
03.01.2025	0,486	0	21,632	15,308	0	21,316	15,177	0	24	0	0	0	56,3	43,4	0	0,5	0,48	0	-0,5
04.01.2025	0,475	0	21,338	15,27	0	21,026	15,14	0	24	0	0	0	56,3	43,3	0	0,5	0,48	0	-0,9
05.01.2025	0,579	0	23,253	14,973	0	22,91	14,845	0	24	0	0	0	56,6	43,4	0	0,5	0,48	0	-1,8
06.01.2025	0,515	0	22,148	15,213	0	21,823	15,083	0	24	0	0	0	56,4	43,4	0	0,5	0,48	0	-1,4
07.01.2025	0,443	0	20,675	15,217	0	20,376	15,089	0	24	0	0	0	56	43	0	0,5	0,48	0	4,9
08.01.2025	0,551	0	22,67	14,97	0	22,336	14,842	0	24	0	0	0	56,5	43,4	0	0,5	0,48	0	2,3
09.01.2025	0,477	0	21,085	14,896	0	20,777	14,77	0	24	0	0	0	56,2	43,2	0	0,5	0,48	0	0,7
10.01.2025	0,545	0	22,178	14,374	0	21,857	14,255	0	24	0	0	0	56	42,8	0	0,5	0,48	0	-
11.01.2025	0,551	0	21,963	13,985	0	21,645	13,87	0	24	0	0	0	56	42,6	0	0,5	0,49	0	-
12.01.2025	0,505	0	21,258	14,379	0	20,95	14,26	0	24	0	0	0	56,1	42,7	0	0,52	0,48	0	-
13.01.2025	0,528	0	21,215	13,786	0	20,907	13,674	0	24	0	0	0	56,1	42,4	0	0,46	0,49	0	-
14.01.2025	0,543	0	21,15	13,322	0	20,842	13,215	0	24	0	0	0	56,1	42,2	0	0,42	0,48	0	-
15.01.2025	0,536	0	21,13	13,4	0	20,824	13,293	0	24	0	0	0	55,9	42,1	0	0,38	0,49	0	-
16.01.2025	0,483	0	20,083	13,565	0	19,791	13,457	0	24	0	0	0	55,9	42	0	0,32	0,48	0	-
17.01.2025	0,488	0	19,937	13,237	0	19,648	13,132	0	24	0	0	0	55,9	41,9	0	0,29	0,49	0	-
18.01.2025	0,485	0	20,065	13,451	0	19,774	13,343	0	24	0	0	0	55,9	42,1	0	0,34	0,48	0	-
19.01.2025	0,544	0	21,263	13,52	0	20,95	13,41	0	24	0	0	0	56,4	42,3	0	0,33	0,48	0	-
20.01.2025	0,55	0	20,97	12,932	0	20,661	12,827	0	24	0	0	0	56,4	42,3	0	0,27	0,48	0	-
21.01.2025	0,526	0	20,4	12,858	0	20,1	12,755	0	23,9	0,1	786435	32768	56,2	42,1	0	0,23	0,48	0	-
22.01.2025	0,506	0	20,145	13,033	0	19,85	12,929	0	24	0	0	0	56,1	42,1	0	0,21	0,47	0	-
23.01.2025	0,555	0	20,928	12,683	0	20,62	12,582	0	24	0	0	0	56,2	42,1	0	0,21	0,49	0	-
Итого:	15,859	0	665,149	447,235	0	655,429	443,489	0	743,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,859																		

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,9

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.12.2024	1084,297	39246,09	24268,023	0	38673,961	24097,459	0	62839,25	744	4806,63	0
23.01.2025	1100,158	39911,234	24715,256	0	39329,391	24540,945	0	63583,15	1487,9	4806,73	0,1

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.01.2025 15:35:34