

#118512#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/02/25г.-20/03/25г.

Абонент: Барнаульская 6

Адрес: _____ Центр спец. видов мед. помощи

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

Серийный номер 20113445, ВД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хА30Е

| Дата/время | t1 °C | t2 °C | dt °C | P1 кгс/см2 | P2 кгс/см2 | V1 м3 | M1 т | Qтв Гкал | ВНР ч | ВОС ч | НС |
|-------------|----------|----------|----------|---------------|---------------|----------|---------|-------------|----------|----------|----|
| 20.02.25 23 | 82,72 | 66,12 | 16,6 | 4,5 | 3,04 | 302,299 | 293,34 | 4,885 | 24 | 0 | |
| 21.02.25 23 | 81,01 | 65,07 | 15,94 | 4,54 | 3,03 | 304,661 | 295,957 | 4,733 | 24 | 0 | |
| 22.02.25 23 | 77,61 | 63,45 | 14,16 | 4,6 | 3,01 | 310,508 | 302,285 | 4,295 | 24 | 0 | |
| 23.02.25 23 | 75,75 | 61,77 | 13,98 | 4,48 | 3,03 | 297,961 | 290,396 | 4,071 | 24 | 0 | |
| 24.02.25 23 | 74,3 | 60,74 | 13,56 | 4,53 | 3,03 | 302,996 | 295,572 | 4,019 | 24 | 0 | |
| 25.02.25 23 | 71,96 | 58,68 | 13,27 | 4,42 | 3,05 | 291,842 | 285,09 | 3,795 | 24 | 0 | |
| 26.02.25 23 | 71,96 | 59,1 | 12,87 | 4,56 | 3,06 | 304,674 | 297,619 | 3,84 | 24 | 0 | |
| 27.02.25 23 | 70,18 | 57,92 | 12,26 | 4,57 | 3,07 | 303,755 | 297,046 | 3,653 | 24 | 0 | |
| 28.02.25 23 | 70,84 | 58,14 | 12,7 | 4,47 | 3,05 | 295,684 | 289,031 | 3,682 | 24 | 0 | |
| 01.03.25 23 | 73,19 | 60,22 | 12,97 | 4,54 | 3,06 | 300,416 | 293,237 | 3,815 | 24 | 0 | |
| 02.03.25 23 | 73,07 | 60,42 | 12,65 | 4,59 | 3,04 | 305,777 | 298,5 | 3,788 | 24 | 0 | |
| 03.03.25 23 | 71,04 | 58,52 | 12,52 | 4,53 | 3,06 | 300,964 | 294,169 | 3,694 | 24 | 0 | |
| 04.03.25 23 | 70,66 | 58,26 | 12,4 | 4,53 | 3,05 | 301,726 | 294,967 | 3,669 | 24 | 0 | |
| 05.03.25 23 | 70,05 | 58,08 | 11,97 | 4,56 | 3,05 | 304,694 | 297,972 | 3,578 | 24 | 0 | |
| 06.03.25 23 | 70,26 | 58,46 | 11,8 | 4,6 | 3,04 | 309,629 | 302,769 | 3,583 | 24 | 0 | |
| 07.03.25 23 | 70,04 | 58,41 | 11,64 | 4,55 | 3,01 | 307,186 | 300,408 | 3,507 | 24 | 0 | |
| 08.03.25 23 | 69,89 | 58,69 | 11,2 | 4,57 | 3,01 | 306,331 | 299,613 | 3,365 | 24 | 0 | |
| 09.03.25 23 | 69,7 | 58,63 | 11,08 | 4,54 | 3 | 304,717 | 298,065 | 3,312 | 24 | 0 | |
| 10.03.25 23 | 70,14 | 58,98 | 11,16 | 4,64 | 3 | 317,328 | 310,312 | 3,477 | 24 | 0 | |
| 11.03.25 23 | 70,31 | 58,77 | 11,54 | 4,57 | 2,95 | 314,511 | 307,531 | 3,559 | 24 | 0 | |
| 12.03.25 23 | 70,94 | 59,66 | 11,28 | 4,73 | 2,92 | 331,323 | 323,855 | 3,668 | 24 | 0 | |
| 13.03.25 23 | 72,8 | 60,46 | 12,34 | 4,56 | 2,95 | 314,245 | 306,822 | 3,798 | 24 | 0 | |
| 14.03.25 23 | 74,73 | 61,29 | 13,44 | 4,49 | 3,04 | 301,84 | 294,356 | 3,969 | 24 | 0 | |
| 15.03.25 23 | 75,14 | 61,94 | 13,2 | 4,49 | 3,04 | 299,986 | 292,482 | 3,873 | 24 | 0 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|----------|
| 16.03.25 23 | 75,45 | 62,2 | 13,25 | 4,51 | 3,04 | 300,765 | 293,194 | 3,896 | 24 | 0 |
| 17.03.25 23 | 76,02 | 61,9 | 14,12 | 4,44 | 3,03 | 295,587 | 288,031 | 4,078 | 24 | 0 |
| 18.03.25 23 | 74,25 | 60,85 | 13,39 | 4,51 | 3,03 | 302,89 | 295,459 | 3,969 | 24 | 0 |
| 19.03.25 23 | 72,15 | 59,32 | 12,83 | 4,49 | 3,04 | 299,655 | 292,68 | 3,766 | 24 | 0 |
| 20.03.25 23 | 70,92 | 58,47 | 12,45 | 4,5 | 3,06 | 298,74 | 292,006 | 3,648 | 24 | 0 |
| Итого/Средн | 72,98 | 60,15 | 12,83 | 4,54 | 3,03 | 8832,691 | 8622,764 | 110,984 | 696 | 0 |

Итоговое потребление на начало и конец периода:

| Дата/время | V1 | M1 | Qтв | ВНР | ВОС |
|--------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|----------|
| | м3 | т | Гкал | ч | ч |
| 19.02.25 23 | 47516,306 | 46390,588 | 557,486 | 7547 | 314 |
| 20.03.25 23 | 56348,998 | 55013,352 | 668,471 | 8243 | 314 |
| Итого | 8832,691 | 8622,764 | 110,984 | 696 | 0 |

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут. питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут. теплонос.

(X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента _____ Для _____ Представитель снабжающей организации _____

