

#74986#

Отчёт за период с 20.03.2024 по 23.03.2024.

Номер абонента 4038
Порядковый номер 8966
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 20113445
Номер системы 1
Отчёт сформирован 01.04.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.03.2024	-	14,571	0	293,707	0	0	287,231	0	0	24	0	70,1	58	0,45	0,25
22.03.2024	-	14,581	0	293,525	0	0	287,058	0	0	24	0	70	57,9	0,45	0,25
23.03.2024	-	13,833	0	292,064	0	0	285,753	0	0	24	0	69,3	57,7	0,45	0,25
Итого:	-	42,985	0	879,296	0	0	860,042	0	0	72	0	69,8	57,87	0,45	0,25

Общее время работы системы 72 час.

Период нормальной работы системы 72 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2024	13797,017	228833,737	0	0	222565,382	0	0	30874	97
23.03.2024	13840,002	229713,034	0	0	223425,423	0	0	30946	97

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____