

#129042#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 20/04/25г.-20/05/25г.

Абонент: Барнаульская 6

Адрес: _____ Центр спец. видов мед. пом.

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

txb: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

Серийный номер 20113445, ВД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хА30Е

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.04.25 23	60,64	51,88	8,76	3,05	1,97	9,368	9,209	0,081	24	0	
21.04.25 23	60,29	50,8	9,49	3,53	3,03	15,706	15,442	0,147	24	0	
22.04.25 23	61,01	51,07	9,95	< 4,07	3,88	16,799	16,511	0,164	24	0	*
23.04.25 23	60,96	51,22	9,74	< 4,08	3,88	17,565	17,265	0,168	24	0	*
24.04.25 23	61,83	50,59	11,23	4,1	3,88	17,785	17,472	0,196	24	0	
25.04.25 23	64,28	49,71	14,57	4,04	3,88	11,649	11,429	0,167	24	0	
26.04.25 23	62,86	51,14	11,73	4,01	3,88	7,778	7,637	0,09	24	0	
27.04.25 23	62,47	50,25	12,22	4	3,88	6,921	6,797	0,083	24	0	
28.04.25 23	64,34	50,22	14,12	4,01	3,88	13,335	13,083	0,185	24	0	
29.04.25 23	64,74	50,37	14,37	3,96	3,82	11,48	< 11,26	< 0,162	24	0	*
30.04.25 23	66,1	51,01	15,09	4,03	3,85	10,427	10,221	0,154	24	0	
01.05.25 23	64,42	51,01	13,42	4,02	3,85	7,157	7,022	0,094	24	0	
02.05.25 23	64,75	50,35	14,4	4,04	3,86	6,9	6,768	0,097	24	0	
03.05.25 23	62,12	50,92	11,2	< 3,79	3,66	7,334	7,204	0,081	24	0	*
04.05.25 23	63,94	50,66	13,28	4,02	3,84	5,651	5,546	0,074	24	0	
05.05.25 23	65,05	49,71	15,35	3,98	3,82	11,436	11,215	0,172	24	0	
06.05.25 23	63,3	50,19	13,12	4,01	3,81	14,608	14,34	0,188	24	0	
07.05.25 23	63,1	50,35	12,75	3,72	3,49	13,512	13,266	0,169	24	0	
08.05.25 23	60,86	52,06	8,8	4,17	3,91	8,37	8,227	0,072	24	0	
09.05.25 23	61	51,51	9,48	4,2	3,9	8,87	8,719	0,083	24	0	
10.05.25 23	61,34	51,42	9,92	4,19	3,91	9,656	9,489	0,094	24	0	
11.05.25 23	60,86	51,98	8,88	4,18	3,91	8,9	8,749	0,078	24	0	
12.05.25 23	63,13	51,34	11,79	4,17	3,91	13,726	13,476	0,159	24	0	
13.05.25 23	63,44	50,85	12,59	4,17	3,9	13,818	13,564	0,171	24	0	

14.05.25 23	51,16	45,66	5,5	<	2,41	2,34	8,795	8,684	0,049 <	24	0	*
15.05.25 23	69,65	50,7	18,95		4,06	3,9	89,564	87,61	1,661	24	0	
16.05.25 23	68,28	51,67	16,61	<	2,77	2,76	48,097	47,079	0,783 <	24	0	*
17.05.25 23	62,23	50,33	11,89		4,17	3,95	9,399	9,231	0,11	24	0	
18.05.25 23	62,5	50,2	12,3		4,2	3,96	7,646	7,509	0,092	24	0	
19.05.25 23	65,4	52,11	13,28		4,19	3,93	13,769	13,501	0,179	24	0	
20.05.25 23	65,82	51,94	13,88		4,16	3,88	14,949	14,654	0,203	24	0	
Итого/Средн	64,56	50,84	13,72		3,92	3,69	460,97	452,177	6,208	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1	M1	Q _{тв}	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
19.04.25 23	64636,183	63115,635	763,267	8963	314
20.05.25 23	65097,153	63567,812	769,475	9707	314
Итого	460,97	452,177	6,208	744	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

